

Aan burgemeester en wethouders van Almere
t.a.v. de heer [REDACTED]
Postbus 200
1300 AE Almere

Uw kenmerk : verzoek advies externe veiligheid m.b.t. bouwplannen Almere-Nobelhorst
Ons kenmerk : Advies ruimtelijke onderbouwing (Bevi-Bevt)
Inlichtingen bij : [REDACTED]
Almere : 9 oktober 2023

Betreft : adviesverzoek externe veiligheid (Bevi) Almere Nobelhorst

Geachte heer [REDACTED],

Onlangs ontving ik uw adviesverzoek aangaande het concept ruimtelijke onderbouwing, voor de bouw van ca 350 woningen in Almere-Nobelhorst. Het plan is beoordeeld op het aspect veiligheid, zowel in algemene zin (Wet veiligheidsregio's) als ten aanzien van externe veiligheid (besluiten externe veiligheid).

Advies:

Het plangebied ligt op ca 340 m van de snelweg A6, waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Het plangebied ligt ruim buiten het brandaandachtsgebied en explosieaandachtgebied, maar binnen het invloedsgebied van een toxischewolk, vanaf de snelweg A6.

(In de omgeving van het plangebied liggen geen andere relevante risicobronnen)

De brandweer adviseert het volgende:

- Om de mechanische ventilatie afschakelbaar te maken (Dit dient in de omgevingsvergunning voor bouwen te worden geborgd);
- Een instructie(kaart) met bijbehorend handelingsperspectief (schuilen) in de woningen beschikbaar te hebben.

Daarbij dient:

- de bereikbaarheid voor hulpdiensten te worden uitgevoerd, conform de handreiking bereikbaarheid brandweer flevoland
- voldoende bluswatervoorziening aanwezig te zijn, conform de handreiking bluswater brandweervlevoland.

Gezien de afstand van de snelweg A6 tot het plangebied groter is dan circa 340 meter en ruim buiten de 200 m zone ligt, zijn er **geen** extra maatregelen vereist om de effecten van het scenario explosie op de A6 (invloedsgebied circa 355 m) te beperken.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot ondergetekende, telefoon 0900-0165.

Hoogachtend,

ing. [REDACTED] BBA
Specialist omgevingsveiligheid
Afdeling Risicobeheersing