

Herontwikkeling VB terrein Eindhoven

Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen

Rapportnummer: Rm220101aaA1

Opdrachtgever:

VB Gebouw Grond BV
Europaweg 146
Tel.: 088 848 4200

5707 CL HELMOND

Contactpersoon:

[REDACTED]

Adviseur:

K+ Adviesgroep
Jodenstraat 6
Postbus 224
Tel: 0475-470470
E-mail: info@k-plus.nl

6101 AS ECHT
6100 AE ECHT

Behandeld door:

[REDACTED]

Datum : 31-03-2023

Referentie : Rm220101aaA1.davh_02

INHOUD

1	Inleiding	5
2	Uitgangspunten	7
2.1	Ruimtelijke gegevens	7
2.2	Verkeersgegevens	7
2.2.1	Wegverkeerslawaaï	7
2.2.2	Railverkeerslawaaï	8
2.3	Toegepaste rekenmethode	8
3	Normstelling Wet geluidhinder	9
3.1	Wegverkeerslawaaï	9
3.1.1	Algemeen	9
3.1.2	Omvang geluidzones langs wegen	9
3.1.3	Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	9
3.1.4	Aftrek stille banden	10
3.1.5	Stedelijk en buitenstedelijk gebied	10
3.1.6	Nieuwe situaties	11
3.1.7	Maximaal toelaatbare geluidbelasting	11
3.2	Railverkeerslawaaï	11
3.2.1	Algemeen	11
3.2.2	Omvang geluidzones langs spoorwegen	11
3.2.3	Nieuwe situaties	12
3.2.4	Maximaal toelaatbare geluidbelasting	12
3.3	Bouwbesluit 2012	12
3.4	Geluidbeleid gemeente Eindhoven	13
4	Berekeningsresultaten	14
4.1	Wegverkeerslawaaï	14
4.1.1	Boschdijk	14
4.1.2	Vredeoord	17
4.1.3	2 ^e Lieven de Keylaan	17
4.2	Railverkeerslawaaï	17
4.3	Cumulatie en Bouwbesluit	17
5	Evaluatie Rekenresultaten & Conclusie	19
5.1	Algemeen	19
5.2	Wet geluidhinder	19
5.2.1	Algemeen	19
5.2.2	Boschdijk	19
5.2.3	Vredeoord	20
5.2.4	2 ^e Lieven de Keylaan	21
5.3	Railverkeerslawaaï	21

Bijlagen:

Bijlage I	Figuren akoestisch rekenmodel
Bijlage IIa	Berekeningsgegevens en –resultaten optredende geluidbelastingen
Bijlage IIb	Gecumuleerde geluidbelastingen en geluidluwe gevels
Bijlage III	Hoogste geluidbelasting per waarneempunt
Bijlage IV	Positie geluidluwe gevels

1 INLEIDING

In opdracht van VB Gebouw Grond BV is, in het kader van de realisatie van appartementen nabij de Boschdijk en Vredeoord te Eindhoven, door K+ Adviesgroep een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende geluidbelastingen vanwege weg- en railverkeerslawaai ter plaatse van de nieuwe appartementen in het kader van de Wet geluidhinder. Het project bestaat uit het transformeren van een bestaand gebouw naar appartementen en de nieuwbouw van appartementencomplexen. De bebouwing aan de zuidwestzijde van de bestaande toren wordt vervangen door een nieuw deel, de achterbouw. In figuur 1.1 is de locatie globaal omcirkeld.



Figuur 1.1: Situatie (bron: Google maps).

Het akoestisch onderzoek is noodzakelijk omdat het plan is gelegen binnen de geluidzone van de spoorlijn Breda – Eindhoven en de wegen Boschdijk, Vredeoord en 2^e Lieve de Keylaan. De nabijgelegen wegen met een snelheidsregime van 30 km/h kunnen vanwege de lage etmaalintensiteit en/of afstand tot het plangebied als akoestisch irrelevant worden beschouwd.

De berekeningen zijn gebaseerd op:

- de “Wet geluidhinder”;
- het “Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012”;
- het “Besluit Geluidhinder”.

2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Ruimtelijke gegevens

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van door de opdrachtgever verstrekte tekeningen d.d. 8 februari 2023, kaartmateriaal van de Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK), het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN4) en Google Streetview. In bijlage I zijn grafische weergaven van het akoestisch rekenmodel opgenomen.

Met betrekking tot de bodemabsorptie is in het voorliggende onderzoek standaard uitgegaan van een harde bodem (bodemfactor 0) en zijn de akoestisch relevante bodemgebieden aan het model toegevoegd. Voor het spoor is conform het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012 uitgegaan van een zacht bodemgebied (bodemfactor 1). Voor de overige ingevoerde bodemgebieden is tevens uitgegaan van een zachte bodem.

2.2 Verkeersgegevens

2.2.1 Wegverkeerslawaaï

De verkeersgegevens voor de Boschdijk, Vredeoord en 2^e Lieven de Keylaan zijn aangereikt door de gemeente Eindhoven middels een in WinHavik in te lezen shape bestand. De gegevens zijn afkomstig uit het regionale provinciale verkeersmodel BBMA (versie eind 2022) voor het maatgevende jaar 2033 (middeling 2030-2040). In tabel 2.1 is een overzicht opgenomen van de gehanteerde verkeersgegevens van de dichtst nabij het plangebied gelegen wegvakken. Een overzicht van alle verkeersgegevens is opgenomen in bijlage IIa.

Tabel 2.1: Overzicht verkeersgegevens 2033.

Straat	Etmaal-intensiteit	Periode verdeling	Verdeling per voertuigcategorie			Snelheid km/h	Wegdek
			Qlv	Qmv	Qzv		
Boschdijk	6.070	D	6,68%	88,57%	7,77%	50	74
		A	3,34%	94,09%	4,14%		
		N	0,80%	87,96%	7,95%		
Vredeoord	7.191	D	6,65%	96,00%	2,72%	50	01
		A	3,46%	98,01%	1,39%		
		N	0,79%	95,76%	2,80%		
2 ^e Lieven de Keylaan	15.680	D	6,66%	92,49%	5,10%	50	01
		A	3,40%	96,20%	2,66%		
		N	0,80%	92,07%	5,23%		

Hierbij is:

Periode: gemiddeld uuraandeel betreffende periode in procenten van de etmaalintensiteit.

Qlv: gemiddeld uuraandeel lichte motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Qmv: gemiddeld uuraandeel middelzware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Qzv: gemiddeld uuraandeel zware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Snelheid: ter plaatse toegestane maximum snelheid.

Wegdek: type 01: Glad asfalt.
type 74: SMA-NL5 (CROW316).

Voor nadere informatie inzake de in- en uitvoerparameters wordt verwezen naar de in bijlage IIa opgenomen rekenbladen.

2.2.2 Railverkeerslawaaï

De verkeersgegevens voor de spoorlijn Breda - Eindhoven zijn afkomstig van het geluidregister als bedoeld in artikel 11.25 van de Wet milieubeheer. De gegevens zijn binnengehaald op 18 januari 2023 en zijn laatst gewijzigd op 12 januari 2023.

De gegevens van de spoorlijn zijn een op een overgenomen van het geluidregister. Vanwege de grote hoeveelheid baanvakken zijn de in- en uitvoerparameters van het spoor niet in de rekenbladen opgenomen.

In 2018 heeft Prorail aan Schreuder Bouwen Langs Water en Wegen B.V. opdracht gegeven om een geluidscherm van ca. 350 meter te realiseren langs de spoorlijn Eindhoven – Boxtel ter hoogte van de nieuwe wijk Vredeoord.

Voornoemd scherm is niet opgenomen in het geluidregister. Volgens artikelen van de website van Aanbestedingsnieuws en Schreuder is het scherm in 2019 gerealiseerd. Volgens de toelichting bij het plan Vredeoord, paragraaf 4.2.3 railverkeerslawaaï, is het scherm geplaatst. Het scherm is tevens te zien op Google Streetview vanaf juli 2021.

Het geluidscherm is gerealiseerd en dient dus handmatig te worden opgenomen in het akoestisch rekenmodel. Conform het akoestisch onderzoek “wegverkeers- en spoorweglawaaï Uitwerkingsplan Vredeoord Eindhoven” van Tritium Advies BV, d.d. 30 april 2018 is het scherm 2 meter hoog t.o.v. het maaiveld en volledig absorberend (reflectiefactor 0). Deze uitgangspunten zijn dan ook gehanteerd voor dit onderzoek.

2.3 Toegepaste rekenmethode

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaard Rekenmethode 2”, zoals deze is beschreven in het “Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012”.

Bij de modellering van het akoestisch rekenmodel is gebruik gemaakt van het pakket WinHavik als ontwikkeld door dirActivity.

3 NORMSTELLING WET GELUIDHINDER

3.1 Wegverkeerslawaa

3.1.1 Algemeen

In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg in nieuwe situaties de geluidbelasting in L_{den} in dB te worden bepaald. Dit is een gemiddeld geluidniveau over de dag-, avond- en nachtperiode en wordt bepaald met de volgende formule:

$$L_{den} = 10 \lg \frac{1}{24} \left(12 * 10^{\frac{L_{day}}{10}} + 4 * 10^{\frac{L_{evening} + 5}{10}} + 8 * 10^{\frac{L_{night} + 10}{10}} \right)$$

3.1.2 Omvang geluidzones langs wegen

Krachtens de Wet geluidhinder worden aan weerszijden van een weg zones aangegeven (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van:

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied (art. 74 lid 2a. Wgh) of;
- wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/h geldt (art. 74 lid 2b. Wgh).

De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijde van de weg in meters.

Gebied		Breedte (m) geluidzones (art. 74)
Stedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

3.1.3 Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluid reducerende maatregelen aan de motorvoertuigen, is te verwachten, dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is.

Binnen de Wet geluidhinder is middels artikel 110g de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidsproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek mag alleen worden toegepast bij het toetsen van de geluidbelasting aan de normstelling en niet bij het bepalen van het binnenniveau (artikel 3.4 Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012). De

hoogte van de aftrek is afhankelijk van de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen. In tabel 3.2 is een overzicht opgenomen van de hoogte van de aftrek.

Tabel 3.2: Overzicht aftrek 110 g Wet geluidhinder (artikel 3.4 RMV2012).

Representatieve snelheid	Aftrek artikel 110g Wgh
< 70 km/h	5 dB
≥ 70 km/h	4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 57 dB bedraagt
≥ 70 km/h	3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 56 dB bedraagt
≥ 70 km/h	2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting

3.1.4 Aftrek stille banden

In artikel 3.5 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is een aftrek opgenomen voor stille banden. Deze aftrek geldt alleen bij wegen met rijsnelheden van 70 km/h en hoger. Standaard is de aftrek 2 dB. In de volgende situaties is de aftrek 1 dB:

- Zeer Open Asfalt Beton;
- 2-laags ZOAB, met uitzondering van 2-laags ZOAB-fijn;
- Uitgeborsteld beton;
- Geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
- Oppervlaktebewerking.

Een overzicht van de stille bandenaftrek is opgenomen in tabel 3.3.

Tabel 3.3: Overzicht stille banden aftrek.

Representatieve snelheid	Wegverharding	Correctie artikel 3.5 (stille banden aftrek)
< 70 km/h	Alle	0 dB
≥ 70 km/h	ZOAB, 2-laags ZOAB, uitgeborsteld beton, geoptimaliseerd uitgeborsteld beton, oppervlaktebewerking	1 dB
≥ 70 km/h	Alle andere verhardingen dan bovenstaand vermeld	2 dB

3.1.5 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt.

Als buitenstedelijke gebieden worden gebieden buiten de bebouwde kom, alsmede de bovengenoemde uitgezonderde gebieden binnen de bebouwde kom aangemerkt.

3.1.6 Nieuwe situaties

In al die gevallen waar in de aanleg van een geluidgevoelig object en/of een zoneplichtige weg door vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is er sprake van 'nieuwe situaties'.

3.1.7 Maximaal toelaatbare geluidbelasting

Normen met betrekking tot de geluidbelasting in 'nieuwbouw situaties' zijn in artikel 82 t/m 87 van de Wet geluidhinder vermeld.

In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat een zogenaamde voorkeursgrenswaarde niet mag worden overschreden. Indien de voorkeursgrenswaarde wel maar de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden, kan onder bepaalde voorwaarden bij Algemene Maatregel van Bestuur ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting. Wanneer de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden is onder zeer strikte regels nieuwbouw mogelijk. Het plan dient dan te voorzien in zogenaamde dove-gevels.

In de Wet geluidhinder worden voor nog niet geprojecteerde woningen in stedelijk gebied de volgende eisen gesteld:

- voorkeursgrenswaarde: 48 dB (art. 82 lid 1)
- maximale ontheffingswaarde stedelijk gebied 63 dB (art. 83 lid 2)

Niet geprojecteerd betekent dat het vigerende bestemmingsplan geen woonbebouwing toestaat of dat de huidige locatie geen woonbebouwing heeft zodat het bestemmingsplan moet worden herzien. In het kader van de Wet geluidhinder is sprake van een nieuwe situatie.

3.2 Railverkeerslawaaï

3.2.1 Algemeen

In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg in nieuwe situaties de geluidbelasting in L_{den} in dB te worden bepaald. Dit is een gemiddeld geluidniveau over de dag-, avond- en nachtperiode en wordt bepaald met de volgende formule:

$$L_{den} = 10 \lg \frac{1}{24} \left(12 * 10^{\frac{L_{day}}{10}} + 4 * 10^{\frac{L_{evening} + 5}{10}} + 8 * 10^{\frac{L_{night} + 10}{10}} \right)$$

3.2.2 Omvang geluidzones langs spoorwegen

Krachtens een bij het Besluit geluidhinder behorende kaart worden aan weerszijden van een spoorweg zones aangegeven (art. 1.4 BG). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een spoorweg is niet zoneplichtig

indien de spoorweg niet aangegeven is op eerder genoemde kaart behorende bij het Besluit geluidhinder.

De hoogte van het geluidproductieplafond bedraagt 72 dB. Op grond van artikel 1.4a van het Besluit geluidhinder bedraagt de breedte van de geluidzone 900m.

3.2.3 Nieuwe situaties

In al die gevallen waar in de aanleg van een geluidsgevoelig object en/of een zoneplichtige weg door vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is er sprake van 'nieuwe situaties'.

3.2.4 Maximaal toelaatbare geluidbelasting

Normen met betrekking tot de geluidbelasting in 'nieuwe situaties' zijn in afdeling 4.2 van het Besluit geluidhinder opgenomen.

In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat een zogenaamde voorkeursgrenswaarde niet mag worden overschreden. Indien maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend zijn dan wel stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard kunnen burgemeester en wethouders onder bepaalde door de gemeente vastgestelde beleidsregels een hogere toelaatbare waarde vaststellen. Aan deze ontheffing kunnen aanvullende voorwaarden worden verbonden.

Wanneer de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden en het bouwplan binnen meerdere geluidbronnen is gelegen dan dient de gecumuleerde belasting naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet tot onaanvaardbare geluidbelastingen te leiden.

In het Besluit geluidhinder worden voor nog niet geprojecteerde woningen de volgende eisen gesteld:

- voorkeursgrenswaarde: 55 dB (art. 4.9, lid 1);
- maximale ontheffingswaarde: 68 dB (art. 4.10).

Niet geprojecteerd betekent dat het vigerende bestemmingsplan geen woonbebouwing toestaat zodat het bestemmingsplan dient te worden herzien. In het kader van de Wet geluidhinder is sprake van een nieuwe situatie.

3.3 Bouwbesluit 2012

In het Bouwbesluit 2012 zijn in afdeling 3.1 voorschriften opgenomen voor bescherming tegen geluid van buiten. Als bij industrie-, weg- en spoorweglawaai de betreffende voorkeursgrenswaarde wordt overschreden stellen gemeenten op basis van de Wet geluidhinder

een zogenoemd hogere-waardenbesluit vast, waarin plaatselijk hogere geluidbelastingen worden toegestaan die in het bestemmingsplan worden opgenomen. In dergelijke zones mag alleen worden gebouwd wanneer de door de aanvrager van een omgevingsvergunning te realiseren karakteristieke geluidwering minimaal gelijk is aan het verschil in de geluidbelasting en 33 dB, met een conform artikel 3.2 minimum waarde van 20 dB.

Voor bestaande bouw dient te worden uitgegaan van het rechtens verkregen niveau. In dit onderzoek is voor de bestaande bebouwing aangesloten gezocht bij de in het Bouwbesluit opgenomen nieuwbouweisen.

3.4 Geluidbeleid gemeente Eindhoven

Volgens het geluidbeleid van de gemeente Eindhoven “Hogere Waarden Beleid Geluid”, d.d. maart 2010, worden aanvullende voorwaarden gesteld aan het verlenen van een hogere waarde.

Conform het geluidbeleid dienen woningen bij een geluidbelasting van meer dan 53 dB door wegverkeer, 55 dB door railverkeer of 50 dB(A) door industrielawaai te beschikken over ten minste één geluidluwe zijde. Een zijde is geluidluw als de gevelbelasting niet hoger is dan de voorkeursgrenswaarde voor elk van de te onderscheiden geluidbronnen. Aan deze geluidluwe gevel dient een verblijfsruimte te zijn gesitueerd. Bij bestaande bebouwing kan, om onnodige beperkingen te voorkomen, worden afgeweken van de eis van een geluidluwe gevel.

Conform de Beleidsregels Hogere Waardenbeleid Geluid van de gemeente Eindhoven kan aan de eis van een geluidluwe gevel tevens worden voldaan wanneer per woning ten minste één geluidgevoelige ruimte beschikt over een raam waar de geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde en dit raam over zodanige spui-ventilatie mogelijkheden beschikt dat voldaan wordt aan de desbetreffende eisen van het Bouwbesluit. Wanneer de geluidbelasting op de te openen delen hoger is dan de voorkeursgrenswaarde kunnen maatregelen aan de gevel worden getroffen, waardoor alsnog een stille zijde wordt gerealiseerd. Ter plaatse van de te openen delen dient in ieder geval aan de voorkeursgrenswaarde te worden voldaan. In voornoemde speelt ook mee in hoeverre de bewoner de mogelijkheid heeft om zelf in of nabij de woning een stille omgeving op te zoeken zoals bijvoorbeeld een collectieve geluidluwe binnen- of buitenruimte. Als men gebruik wilt maken van voornoemde beleidsregels, dan dient middels een rapportage te worden aangetoond dat de voorgestelde geluiddempende constructie voldoet aan de vereiste geluiddemping, spuicapaciteit, etc. zoals opgenomen in het Bouwbesluit. Dit rapport dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeente.

Naast de voorwaarde van een geluidluwe gevel geldt dat, wanneer een bestemming binnen de zone van verschillende bronnen ligt, de gecumuleerde geluidbelasting de maximale ontheffingswaarde niet mag overschrijden.

4 BEREKENINGSRESULTATEN

Uitgaande van voornoemde uitgangspunten zijn de te verwachten toekomstige optredende gevelbelastingen bepaald. Als waarneemhoogte is uitgegaan van ongeveer het midden van de gevel, een en ander afhankelijk van het aantal bouwlagen en de gebouwhoogte. De ligging van de waarneempunten is opgenomen in de in bijlage I opgenomen figuren.

Navolgend is per bron samengevat het waarneempunt, de waarneemhoogte, de berekende waarde, de gehanteerde aftrek artikel 110g, de toetsingswaarde, de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde weergegeven. De bijbehorende rekenbladen zijn opgenomen in bijlage IIa. In bijlage III zijn grafische weergaven opgenomen met de hoogste geluidbelasting (inclusief aftrek artikel 110g Wgh) per waarneempunt.

De toetsingswaarden zijn tegen een gekleurde achtergrond weergegeven. De betekenis hiervan is als volgt:

- Groen: de voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden in het kader van de Wet geluidhinder worden geen restricties opgelegd.
- Geel: de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, de maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Aan de hand van door de gemeente vastgestelde beleidsregels kan onder bepaalde voorwaarden ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting.
- Oranje: de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden. Voor de betreffende gevel kan geen hogere toelaatbare grenswaarde worden vastgesteld. Woningbouw is niet toegestaan of het plan moet ter plaatse voorzien in een “dove” gevel.

4.1 Wegverkeerslawaaï

4.1.1 Boschdijk

Tabel 4.1: Berekeningsresultaten Boschdijk (in dB).

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
1 t/m 3	alle	≤ 53	5	≤ 48	wonen	48	63
4	15.5 t/m 24.5	≤ 53	5	≤ 48	wonen	48	63
4	27.5 t/m 48.5	54	5	49	wonen	48	63
5	15.5 t/m 33.5	≤ 53	5	≤ 48	wonen	48	63
5	36.5 t/m 48.5	54	5	49	wonen	48	63
6	15.5 t/m 36.5	≤ 53	5	≤ 48	wonen	48	63
6	39.5 t/m 48.5	54	5	49	wonen	48	63
7 t/m 16	alle	≤ 53	5	≤ 48	wonen	48	63
17	1.5	57	5	52	wonen	48	63

Vervolg tabel 4.1: Berekeningsresultaten Boschdijk (in dB).

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsings-waarde Wgh	Bestemming	Voorkeurs-grenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
17	4.5 t/m 19.5	58	5	53	wonen	48	63
18	1.5	58	5	53	wonen	48	63
18	4.5	59	5	54	wonen	48	63
18	7.5 t/m 13.5	60	5	55	wonen	48	63
18	16.5 en 19.5	59	5	54	wonen	48	63
19	1.5 en 4.5	62	5	57	wonen	48	63
19	7.5 t/m 13.5	63	5	58	wonen	48	63
19	16.5 en 19.5	62	5	57	wonen	48	63
20 en 21	1.5	61	5	56	wonen	48	63
20 en 21	4.5 t/m 19.5	62	5	57	wonen	48	63
22	1.5	57	5	52	wonen	48	63
22	4.5 t/m 19.5	58	5	53	wonen	48	63
23	1.5	54	5	49	wonen	48	63
23	4.5	55	5	50	wonen	48	63
23	7.5 t/m 19.5	56	5	51	wonen	48	63
24	1.5	≤ 53	5	≤ 48	wonen	48	63
24	4.5	54	5	49	wonen	48	63
24	7.5 t/m 19.5	55	5	50	wonen	48	63
25	1.5 en 4.5	≤ 53	5	≤ 48	wonen	48	63
25	7.5 t/m 19.5	54	5	49	wonen	48	63
26 t/m 32	alle	≤ 53	5	≤ 48	wonen	48	63
33	1.5	54	5	49	wonen	48	63
33	4.5 en 7.5	55	5	50	wonen	48	63
33	10.5 t/m 16.5	56	5	51	wonen	48	63
33	19.5	55	5	50	wonen	48	63
34	1.5	55	5	50	wonen	48	63
34	4.5	56	5	51	wonen	48	63
34	7.5 t/m 16.5	57	5	52	wonen	48	63
34	19.5	56	5	51	wonen	48	63
35	1.5	60	5	55	wonen	48	63
35	4.5 t/m 19.5	61	5	56	wonen	48	63
36	1.5	56	5	51	wonen	48	63
36	4.5 t/m 19.5	57	5	52	wonen	48	63
37	1.5	55	5	50	wonen	48	63
37	4.5	56	5	51	wonen	48	63
37	7.5 t/m 19.5	57	5	52	wonen	48	63
38	alle	≤ 53	5	≤ 48	wonen	48	63
39	1.5	≤ 53	5	≤ 48	wonen	48	63
39	4.5	54	5	49	wonen	48	63
39	7.5 t/m 19.5	55	5	50	wonen	48	63
40	1.5	54	5	49	wonen	48	63
40	4.5	55	5	50	wonen	48	63
40	7.5 t/m 19.5	56	5	51	wonen	48	63

Vervolg tabel 4.1: Berekeningsresultaten Boschdijk (in dB).

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsings-waarde Wgh	Bestemming	Voorkeurs-grenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
41	1.5	56	5	51	wonen	48	63
41	4.5	57	5	52	wonen	48	63
41	7.5 t/m 19.5	58	5	53	wonen	48	63
42 t/m 48	alle	≤ 53	5	≤ 48	wonen	48	63
49	1.5	57	5	52	wonen	48	63
49	4.5	58	5	53	wonen	48	63
49	7.5 t/m 19.5	59	5	54	wonen	48	63
50	1.5	61	5	56	wonen	48	63
50	4.5 t/m 16.5	62	5	57	wonen	48	63
50	19.5	61	5	56	wonen	48	63
51	1.5	60	5	55	wonen	48	63
51	4.5	61	5	56	wonen	48	63
51	7.5 t/m 13.5	62	5	57	wonen	48	63
51	16.5 en 19.5	61	5	56	wonen	48	63
52	1.5 en 4.5	57	5	52	wonen	48	63
52	7.5 t/m 16.5	58	5	53	wonen	48	63
52	19.5	57	5	52	wonen	48	63
53	1.5	54	5	49	wonen	48	63
53	4.5	55	5	50	wonen	48	63
53	7.5 t/m 19.5	56	5	51	wonen	48	63
54 en 55	1.5 en 4.5	≤ 53	5	≤ 48	wonen	48	63
54 en 55	7.5 t/m 19.5	54	5	49	wonen	48	63
56 t/m 58	alle	≤ 53	5	≤ 48	wonen	48	63
59	1.5	≤ 53	5	≤ 48	wonen	48	63
59	4.5	54	5	49	wonen	48	63
59	7.5 t/m 19.5	55	5	50	wonen	48	63
60	1.5	55	5	50	wonen	48	63
60	4.5 en 7.5	56	5	51	wonen	48	63
60	10.5 t/m 19.5	57	5	52	wonen	48	63
61	1.5	59	5	54	wonen	48	63
61	4.5	60	5	55	wonen	48	63
61	7.5 t/m 16.5	61	5	56	wonen	48	63
61	19.5	60	5	55	wonen	48	63
62	1.5	55	5	50	wonen	48	63
62	4.5 en 7.5	56	5	51	wonen	48	63
62	10.5 t/m 16.5	57	5	52	wonen	48	63
62	19.5	56	5	51	wonen	48	63
63	1.5	≤ 53	5	≤ 48	wonen	48	63
63	4.5 en 7.5	55	5	50	wonen	48	63
63	10.5 t/m 19.5	56	5	51	wonen	48	63
64 t/m 77	alle	≤ 53	5	≤ 48	wonen	48	63

4.1.2 Vredeoord

Tabel 4.2: Berekeningsresultaten Vredeoord (in dB).

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsings-waarde Wgh	Bestemming	Voorkeurs-grenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
1 en 2	alle	≤ 53	5	≤ 48	wonen	48	63
3	15.5 t/m 21.5	55	5	50	wonen	48	63
3	24.5 t/m 48.5	54	5	49	wonen	48	63
4	alle	54	5	49	wonen	48	63
5 t/m 15	alle	≤ 53	5	≤ 48	wonen	48	63
16	1.5 t/m 7.5	≤ 53	5	≤ 48	wonen	48	63
16	10.5 t/m 19.5	54	5	49	wonen	48	63
17 t/m 28	alle	≤ 53	5	≤ 48	wonen	48	63
29	1.5 t/m 16.5	≤ 53	5	≤ 48	wonen	48	63
29	19.5	54	5	49	wonen	48	63
30 t/m 69	alle	≤ 53	5	≤ 48	wonen	48	63
70 en 71	1.5 en 4.5	≤ 53	5	≤ 48	wonen	48	63
70 en 71	7.5 en 10.5	54	5	49	wonen	48	63
72 t/m 77	alle	≤ 53	5	≤ 48	wonen	48	63

4.1.3 2^e Lieven de Keylaan

Tabel 4.3: Berekeningsresultaten 2^e Lieven de Keylaan (in dB).

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsings-waarde Wgh	Bestemming	Voorkeurs-grenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
alle	alle	≤ 53	5	≤ 48	wonen	48	63

4.2 Railverkeerslawaaï

Tabel 4.4: Berekeningsresultaten spoorweg Breda – Eindhoven (in dB).

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Berekende waarde	Bestemming	Voorkeurs-grenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
1 en 2	15.5 t/m 24.5	≤ 55	wonen	55	68
1 en 2	48.5	56	wonen	55	68
3 t/m 77	alle	≤ 55	wonen	55	68

4.3 Cumulatie en Bouwbesluit

Om te bezien of sprake is van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidbelastingen van alle bronnen gecumuleerd. De resultaten zijn opgenomen in bijlage IIb. Hierin is aangegeven waar een geluidluwe gevel wordt vereist. De genoemde waarden van de wegen zijn exclusief aftrek artikel 110g Wgh. Voor de spoorlijn is de berekende geluidbelasting en de voor de cumulatie omgerekende geluidbelasting R^*_{RL} opgenomen.

In de kolom eis Bouwbesluit is de benodigde karakteristieke gevelgeluidwering opgenomen gebaseerd op de hoogste geluidbelasting per gezoneerde weg. In de kolom comforteis is de karakteristieke gevelgeluidwering opgenomen wanneer men uitgaat van de gecumuleerde geluidbelasting.

5 EVALUATIE REKENRESULTATEN & CONCLUSIE

5.1 Algemeen

In opdracht van VB Gebouw Grond BV is, in het kader van de realisatie van appartementen nabij de Boschdijk en Vredeoord te Eindhoven, door K+ Adviesgroep een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende geluidbelastingen vanwege weg- en railverkeerslawaaï ter plaatse van de nieuwe appartementen in het kader van de Wet geluidhinder. Het project bestaat uit het transformeren van een bestaand gebouw naar appartementen en de nieuwbouw van appartementencomplexen. De bebouwing aan de zuidwestzijde van de bestaande toren wordt vervangen door een nieuw deel, de achterbouw.

Het akoestisch onderzoek is noodzakelijk omdat het plan is gelegen binnen de geluidzone van de spoorlijn Breda – Eindhoven en de wegen Boschdijk, Vredeoord en 2^e Lieven de Keylaan.

5.2 Wet geluidhinder

5.2.1 Algemeen

De Wet geluidhinder geeft uitsluitend grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen.

De definitie van een gevel luidt: *“de bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak, met uitzondering van een constructie zonder te openen delen en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die tenminste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33dB (bij verkeerslawaaï)”*.

5.2.2 Boschdijk

- De voorkeursgrenswaarde wordt wel, maar de maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. De geluidbelasting ten gevolge van de Boschdijk is maximaal 58 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh).
- Bij de gemeente Eindhoven kan een verzoek worden ingediend voor het verlenen van een hogere waarde.
- In de voorliggende situatie kan voor de bestaande bouw als ontheffingscriterium worden aangedragen dat de appartementen wordt gerealiseerd ter vervanging van een bestaand kantoor. Voor de nieuwbouw kan als ontheffingscriterium worden aangedragen dat een open plaats tussen de aanwezige bebouwing wordt opgevuld.
- De Boschdijk is al voorzien van SMA-NL5. Het aanbrengen van een ander stiller wegdek om de geluidbelasting ten gevolge van de Boschdijk terug te dringen is uit het oogpunt van praktische uitvoerbaarheid, beheer en onderhoud niet wenselijk.

- Indien een hogere waarde wordt vastgesteld, kan de gemeente aan deze ontheffing aanvullende voorwaarden stellen. Dit kan betekenen dat het bouwplan dient te beschikken over ten minste één geluidluwe zijde. Hieronder wordt veelal verstaan dat de gevelbelasting niet hoger mag zijn dan de voorkeursgrenswaarde voor elk van de te onderscheiden geluidbronnen.

Indien de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer hoger is dan 53 dB dient er sprake te zijn van een geluidluwe zijde. Afhankelijk van de indeling beschikken niet alle appartementen zondermeer over een geluidluwe zijde. Indien het niet mogelijk is om een verblijfsruimte aan een geluidluwe gevel te situeren, dient voor deze appartementen een geluidluwe gevel te worden gecreëerd. Hierbij kan worden gedacht aan de realisatie van serres, wintertuinen, loggia's of de toepassing van een geluidluwe box, SilentAir beglazing of geluidschermen. Een en ander met in achtneming van het geluidbeleid van de gemeente Eindhoven. In bijlage IV zijn de posities weergegeven waar de geluidbelasting hoger is dan 53 dB en dus een geluidluwe zijde is vereist. Voor de bestaande bebouwing kan in overleg met de gemeente Eindhoven van de eis van een geluidluwe gevel worden afgeweken, omdat de karakteristieke geluidwering van het bestaande gebouw voldoet aan de nieuwbouweis vanuit het Bouwbesluit, zie voor verder toelichting het rapport met kenmerk Rm220101aaA0.joha_01, d.d. 28-04-2022.

- Conform Bouwbesluit worden in deze situatie eisen gesteld aan de minimale gevelgeluidwering. Wanneer een hogere waarde wordt verleend, moet voor de nieuwe appartementen worden aangetoond welke geluidwerende maatregelen aan de gevel noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan het gestelde in Afdeling 3.1 van het Bouwbesluit. De minimaal vereiste geluidwering is het verschil in geluidbelasting (zonder aftrek artikel 110g Wgh) en 33 dB. In bijlage IIb is de benodigde karakteristieke geluidwering opgenomen.

5.2.3 Vredeoord

- De voorkeursgrenswaarde wordt wel, maar de maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. De geluidbelasting ten gevolge van de Vredeoord is maximaal 50 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh).
- Bij de gemeente Eindhoven kan een verzoek worden ingediend voor het verlenen van een hogere waarde.
- In de voorliggende situatie kan voor de bestaande bouw als ontheffingscriterium worden aangedragen dat de appartementen wordt gerealiseerd ter vervanging van een bestaand kantoor. Voor de nieuwbouw kan als ontheffingscriterium worden aangedragen dat een open plaats tussen de aanwezige bebouwing wordt opgevuld.
- Het treffen van maatregelen aan de bron in de vorm van een andere wegverharding zou kunnen worden overwogen. De geluidbelasting kan daarmee mogelijk worden gereduceerd tot de voorkeursgrenswaarde of lager. De kosten voor dergelijke maatregelen worden

geraamd op €150.000,- (300 m * 10m * €50,-). Het aanbrengen van een stiller wegdek om de geluidbelasting ten gevolge van de Vredeoord terug te dringen is uit het oogpunt van praktische uitvoerbaarheid, beheer en onderhoud niet wenselijk.

- Indien een hogere waarde wordt vastgesteld, kan de gemeente aan deze ontheffing aanvullende voorwaarden stellen. Dit kan betekenen dat het bouwplan dient te beschikken over ten minste één geluidluwe zijde. Hieronder wordt veelal verstaan dat de gevelbelasting niet hoger mag zijn dan de voorkeursgrenswaarde voor elk van de te onderscheiden geluidbronnen. Indien de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer hoger is dan 53 dB dient er sprake te zijn van een geluidluwe zijde. De geluidbelasting ten gevolge van de Vredeoord is maximaal 50 dB, waardoor geluidluwe zijden ten gevolge van deze weg niet worden vereist.
- Conform Bouwbesluit worden in deze situatie eisen gesteld aan de minimale gevelgeluidwering. Wanneer een hogere waarde wordt verleend, moet voor de nieuwe appartementen worden aangetoond welke geluidwerende maatregelen aan de gevel noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan het gestelde in Afdeling 3.1 van het Bouwbesluit. De minimaal vereiste geluidwering is het verschil in geluidbelasting (zonder aftrek artikel 110g Wgh) en 33 dB. In bijlage IIb is de benodigde karakteristieke geluidwering opgenomen.

5.2.4 2^e Lieven de Keylaan

- De geluidbelasting ten gevolge van deze weg is maximaal 48 dB, incl. aftrek artikel 110g. De waarde ligt onder de voorkeursgrenswaarde, waardoor geen hogere waarde ten aanzien van deze weg hoeft te worden aangevraagd. De Wet geluidhinder legt ten gevolge van deze weg geen restricties op aan het plan.

5.3 Railverkeerlawaaï

- De voorkeursgrenswaarde van 55 dB wordt plaatselijk overschreden.
- De geluidbelasting bedraagt ten hoogste 56 dB, waarmee de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden.
- Bij de gemeente Eindhoven kan een verzoek worden ingediend tot het vaststellen van een hogere waarde. Dit geldt enkel voor de appartementen op de bovenste verdieping van het bestaande gebouw.
- In de voorliggende situatie kan als ontheffingscriterium worden aangedragen dat de appartementen wordt gerealiseerd ter vervanging van een bestaand kantoor.
- Het spoor is al voorzien van een 2 meter hoog scherm. Voor het in dit onderzoek beschouwde project is het niet reëel om aanvullende maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied te treffen, met als doel om de geluidbelasting te reduceren. De geluidbelasting is maximaal 1 dB hoger dan de ontheffingswaarde, het aantal appartementen waar sprake is van een hogere waarde is zeer beperkt. De hinder die het

treinverkeer ondervindt ten gevolge van het realiseren van maatregelen weegt niet op tegen de geluidreductie die behaalt kan worden. De kosten van dergelijke maatregelen zullen na verwachting meer dan 1 miljoen euro bedragen. Het toepassen van maatregelen aan het spoor of in het overdrachtsgebied stuit daarmee tevens op overwegende bezwaren van financiële aard.

- Indien een hogere waarde wordt vastgesteld, kan de gemeente aan deze ontheffing aanvullende voorwaarden stellen. Dit kan betekenen dat het bouwplan dient te beschikken over ten minste één geluidluwe zijde. Hieronder wordt veelal verstaan dat de gevelbelasting niet hoger mag zijn dan de voorkeursgrenswaarde voor elk van de te onderscheiden geluidbronnen. Indien de geluidbelasting ten gevolge van railverkeer hoger is dan 55 dB dient er sprake te zijn van een geluidluwe zijde. Deze waarde wordt enkel overschreden ter plaatse van het bestaande gebouw. Voor de bestaande bebouwing kan in overleg met de gemeente Eindhoven van de eis van een geluidluwe gevel worden afgeweken, omdat de karakteristieke geluidwering van het bestaande gebouw voldoet aan de nieuwbouweis vanuit het Bouwbesluit, zie voor verder toelichting het rapport met kenmerk Rm220101aaA0.joha_01, d.d. 28-04-2022.
- Conform Bouwbesluit worden in deze situatie eisen gesteld aan de minimale gevelgeluidwering. Wanneer een hogere waarde wordt verleend, moet voor de nieuwe appartementen in het bestaande gebouw worden aangetoond welke geluidwerende maatregelen aan de gevel noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan het gestelde in Afdeling 3.1 van het Bouwbesluit. Voor het bestaande gebouw is een akoestisch onderzoek verricht naar de geluidwering van de bestaande gevel en hiermee wordt voldaan aan de vereiste geluidwering conform nieuwbouweisen.

BIJLAGE I

Figuren akoestisch rekenmodel

K+ Adviesgroep b.v.

project M220101 Herontwikkeling VB-terrein Eindhoven
opdrachtgever VB Gebouw Grond BV



- objecten**
- bodemabsorptie
 - bebouwing
 - baanvak
 - rijlijn
 - scherp scherm
 - extrastomp scherm
 - hoogtelijn
 - optrektoeslag
 - spoorbrug
 - waarneempunt gevel

omschrijving

Figuur 1:
Totaal overzicht akoestisch rekenmodel

K+ Adviesgroep b.v.

project M220101 Herontwikkeling VB-terrein Eindhoven
opdrachtgever VB Gebouw Grond BV




K+ Adviesgroep b.v.

project M220101 Herontwikkeling VB-terrein Eindhoven
opdrachtgever VB Gebouw Grond BV




K+ Adviesgroep b.v.

project M220101 Herontwikkeling VB-terrein Eindhoven
opdrachtgever VB Gebouw Grond BV




K+ Adviesgroep b.v.

project M220101 Herontwikkeling VB-terrein Eindhoven
opdrachtgever VB Gebouw Grond BV




K+ Adviesgroep b.v.

project M220101 Herontwikkeling VB-terrein Eindhoven
opdrachtgever VB Gebouw Grond BV




K+ Adviesgroep b.v.

project M220101 Herontwikkeling VB-terrein Eindhoven
opdrachtgever VB Gebouw Grond BV




K+ Adviesgroep b.v.

project M220101 Herontwikkeling VB-terrein Eindhoven
opdrachtgever VB Gebouw Grond BV



project M220101 Herontwikkeling VB-terrein Eindhoven
opdrachtgever VB Gebouw Grond BV

opdrachtgever VB Gebouw Grond BV



omschrijving

Figuur 7:
Nummering optrektoeslag

BIJLAGE IIa

Berekeningsgegevens en –resultaten optredende geluidbelastingen

Projectgegevens

projectnaam: M220101 Herontwikkeling VB-terrein Eindhoven
opdrachtgever: VB Gebouw Grond BV
adviseur: davh
databaseversie: 920
situatie: Rekenmodel 31-03-2023 incl. scherm
uitsnede: basismodel

omschrijving

verkeerslawai

railverkeerslawai

rekenhart:	17.3.1 (build0) kenhart17;rmg2019	17.3.1 (build0) kenhart17;rmg2019
aut. berekening gemiddeld maaiveld:	☒	☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):	☒	☒
standaard bodemabsorptie:	0 %	0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum):	31-03-2023	31-03-2023
rekenresultaat binnengelezen (tijd):	13:50	13:53
maximum aantal reflecties:	1 graden	1 graden
minimum zichthoek reflecties:	2 graden	2 graden
maximum sectorhoek:	5 graden	5 graden
vaste sectorhoek:	2	2
methode aftrek110g:	per wnp per weg RMG2012/2014	

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	24.4	18.4	93		80	
2	24.4	18.4	67		80	
3	24.4	18.4	93		80	
4	24.4	18.4	67		80	
5	24.4	18.4	93		80	
6	24.4	18.4	93		80	
7	24.4	18.4	93		80	
8	24.4	18.4	92		80	
9	24.4	18.4	67		80	
10	38.0	18.0	60		80	
11	38.0	18.0	59		80	
12	26.8	18.8	88		80	
13	26.8	18.8	24		80	
14	26.8	18.8	78		80	
15	26.8	18.8	87		80	
16	26.8	18.8	86		80	
17	26.8	18.8	75		80	
18	26.8	18.8	77		80	
19	26.8	18.8	88		80	
20	26.8	18.8	87		80	
21	26.8	18.8	73		80	
22	26.8	18.8	65		80	
23	26.8	18.8	70		80	
24	26.8	18.8	65		80	
25	26.8	18.8	74		80	
26	26.8	18.8	75		80	
27	26.8	18.8	107		80	
28	26.8	18.8	88		80	
29	26.8	18.8	73		80	
30	26.8	18.8	66		80	
31	26.8	18.8	73		80	
32	26.8	18.8	87		80	
33	26.8	18.8	86		80	
34	26.8	18.8	97		80	
35	26.8	18.8	76		80	
36	26.8	18.8	99		80	
37	26.8	18.8	51		80	
38	26.8	18.8	72		80	
39	36.8	18.8	221		80	
40	26.4	18.4	58		80	
41	26.4	18.4	101		80	
42	26.4	18.4	59		80	
43	26.4	18.4	41		80	
44	26.4	18.4	36		80	
45	26.4	18.4	41		80	
46	26.4	18.4	50		80	
47	26.4	18.4	52		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
48	26.4	18.4	59		80	
49	26.4	18.4	100		80	
50	26.4	18.4	65		80	
51	26.4	18.4	78		80	
52	26.4	18.4	23		80	
53	26.4	18.4	75		80	
54	26.4	18.4	65		80	
55	26.4	18.4	65		80	
56	26.4	18.4	74		80	
57	26.4	18.4	174		80	
58	26.4	18.4	65		80	
59	26.4	18.4	96		80	
60	26.4	18.4	160		80	
61	26.4	18.4	159		80	
62	25.8	18.8	361		80	
63	26.8	18.8	98		80	
64	26.8	18.8	66		80	
65	26.8	18.8	73		80	
66	26.8	18.8	98		80	
67	87.0	19.0	187		80	
68	26.0	19.0	399		80	
69	40.8	19.8	46		80	
70	40.8	19.8	65		80	
71	40.8	19.8	51		80	
72	40.8	19.8	54		80	
73	40.8	19.8	62		80	
74	40.8	19.8	62		80	
75	40.8	19.8	73		80	
76	40.8	19.8	51		80	
77	40.8	19.8	54		80	
78	40.8	19.8	62		80	
79	26.4	18.4	58		80	
80	26.4	18.4	95		80	
81	26.4	18.4	45		80	
82	26.4	18.4	95		80	
83	26.4	18.4	107		80	
84	26.4	18.4	58		80	
85	23.0	18.0	195		80	
86	27.8	18.8	32		80	
87	27.8	18.8	40		80	
88	27.8	18.8	35		80	
89	27.8	18.8	36		80	
90	27.8	18.8	38		80	
91	27.8	18.8	30		80	
92	27.8	18.8	32		80	
93	27.8	18.8	26		80	
94	27.8	18.8	28		80	
95	27.8	18.8	28		80	
96	27.8	18.8	32		80	
97	27.8	18.8	78		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
98	27.8	18.8	34		80	
99	27.8	18.8	29		80	
100	27.8	18.8	31		80	
101	27.8	18.8	34		80	
102	27.8	18.8	30		80	
103	27.8	18.8	31		80	
104	27.8	18.8	25		80	
105	27.8	18.8	26		80	
106	27.8	18.8	26		80	
107	27.8	18.8	26		80	
108	27.8	18.8	26		80	
109	27.8	18.8	25		80	
110	27.8	18.8	25		80	
111	27.8	18.8	26		80	
112	27.8	18.8	31		80	
113	27.8	18.8	31		80	
114	23.5	18.0	107		80	
115	23.0	18.0	42		80	
116	28.8	18.8	92		80	
117	28.8	18.8	84		80	
118	28.8	18.8	95		80	
119	28.8	18.8	77		80	
120	28.8	18.8	88		80	
121	31.5	19.0	162		80	
122	22.0	19.0	58		80	
123	33.5	19.0	70		80	

Schermen

nr	z,gem	m,gem	lengte	type	reflectie [%]		schermverhogingen		zwevend vl/rl	gekoppeld il	kenmerk
					links	rechts					
8225	25.7	23.9	496	scherp	0	0			☐	☐	scherm
8738	24.6	23.4	589	scherp	0	0			☐	☐	scherm
11061	24.9	23.9	272	st.(-5dB)	0	0			☐	☐	perron
11062	25.0	24.0	23	st.(-5dB)	0	0			☐	☐	perron
11063	24.9	23.9	270	st.(-5dB)	0	0			☐	☐	perron
11064	24.9	23.9	270	st.(-5dB)	0	0			☐	☐	perron
11065	24.9	23.9	271	st.(-5dB)	0	0			☐	☐	perron
11066	26.1	24.1	376	scherp	0	0			☐	☐	nieuw scherm

Bodemlijnen

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
1	0.0	40464	hoogtelijn	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
1	0.0	19.0	gevel			RL totaal (0)	1	15.5	48.96	48.40	44.68	52.40	52.40	54.68	54.68	--	--	--		
						RL totaal (0)	1	18.5	49.24	48.68	44.97	52.68	52.68	54.97	54.97	--	--	--		
						RL totaal (0)	1	21.5	49.44	48.89	45.19	52.90	52.90	55.19	55.19	--	--	--		
						RL totaal (0)	1	24.5	49.70	49.16	45.48	53.18	53.18	55.48	55.48	--	--	--		
						RL totaal (0)	1	27.5	50.03	49.50	45.82	53.51	53.51	55.82	55.82	--	--	--		
						RL totaal (0)	1	30.5	50.34	49.82	46.14	53.83	53.83	56.14	56.14	--	--	--		
						RL totaal (0)	1	33.5	50.71	50.20	46.53	54.22	54.22	56.53	56.53	--	--	--		
						RL totaal (0)	1	36.5	51.08	50.58	46.91	54.59	54.59	56.91	56.91	--	--	--		
						RL totaal (0)	1	42.5	51.75	51.24	47.55	55.24	55.24	57.55	57.55	--	--	--		
						RL totaal (0)	1	48.5	52.32	51.82	48.11	55.81	55.81	58.11	58.11	--	--	--		
						VL totaal (0)	1	15.5	42.33	38.99	33.15	42.93		43	43.15	43	42.33	38.99	33.15	
						VL totaal (0)	1	18.5	43.04	39.83	33.85	43.66		44	43.85	44	43.04	39.83	33.85	
						VL totaal (0)	1	21.5	45.51	42.37	36.30	46.14		46	46.30	46	45.51	42.37	36.30	
						VL totaal (0)	1	24.5	47.07	43.94	37.86	47.70		48	47.86	48	47.07	43.94	37.86	
						VL totaal (0)	1	27.5	47.79	44.65	38.58	48.42		48	48.58	49	47.79	44.65	38.58	
						VL totaal (0)	1	30.5	48.06	44.93	38.85	48.69		49	48.85	49	48.06	44.93	38.85	
						VL totaal (0)	1	33.5	48.26	45.13	39.05	48.89		49	49.05	49	48.26	45.13	39.05	
						VL totaal (0)	1	36.5	48.34	45.20	39.13	48.97		49	49.13	49	48.34	45.20	39.13	
						VL totaal (0)	1	42.5	48.41	45.28	39.21	49.04		49	49.21	49	48.41	45.28	39.21	
						VL totaal (0)	1	48.5	48.44	45.30	39.23	49.07		49	49.23	49	48.44	45.30	39.23	
						VL Boschdijk (1)	1	15.5	35.52	31.64	26.41	36.03	5	31	36.41	5	31	35.52	31.64	26.41
						VL Boschdijk (1)	1	18.5	33.42	29.55	24.31	33.93	5	29	34.31	5	29	33.42	29.55	24.31
						VL Boschdijk (1)	1	21.5	29.31	25.39	20.21	29.82	5	25	30.21	5	25	29.31	25.39	20.21
						VL Boschdijk (1)	1	24.5	29.24	25.33	20.15	29.75	5	25	30.15	5	25	29.24	25.33	20.15
						VL Boschdijk (1)	1	27.5	29.17	25.25	20.07	29.68	5	25	30.07	5	25	29.17	25.25	20.07
						VL Boschdijk (1)	1	30.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Boschdijk (1)	1	33.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Boschdijk (1)	1	36.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Boschdijk (1)	1	42.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Boschdijk (1)	1	48.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Vredeoord (2)	1	15.5	40.72	37.55	31.52	41.34	5	36	41.52	5	37	40.72	37.55	31.52
						VL Vredeoord (2)	1	18.5	42.54	39.41	33.33	43.17	5	38	43.33	5	38	42.54	39.41	33.33
						VL Vredeoord (2)	1	21.5	45.40	42.29	36.19	46.03	5	41	46.19	5	41	45.40	42.29	36.19
						VL Vredeoord (2)	1	24.5	47.00	43.88	37.79	47.63	5	43	47.79	5	43	47.00	43.88	37.79
						VL Vredeoord (2)	1	27.5	47.73	44.60	38.51	48.36	5	43	48.51	5	44	47.73	44.60	38.51
						VL Vredeoord (2)	1	30.5	48.06	44.93	38.85	48.69	5	44	48.85	5	44	48.06	44.93	38.85
						VL Vredeoord (2)	1	33.5	48.26	45.13	39.05	48.89	5	44	49.05	5	44	48.26	45.13	39.05
						VL Vredeoord (2)	1	36.5	48.34	45.20	39.13	48.97	5	44	49.13	5	44	48.34	45.20	39.13
						VL Vredeoord (2)	1	42.5	48.41	45.28	39.21	49.04	5	44	49.21	5	44	48.41	45.28	39.21
						VL Vredeoord (2)	1	48.5	48.44	45.30	39.23	49.07	5	44	49.23	5	44	48.44	45.30	39.23
						VL 2e Lieven de Key	1	15.5	32.33	28.92	23.20	32.93	5	28	33.20	5	28	32.33	28.92	23.20
						VL 2e Lieven de Key	1	18.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL 2e Lieven de Key	1	21.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL 2e Lieven de Key	1	24.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL 2e Lieven de Key	1	27.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL 2e Lieven de Key	1	30.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL 2e Lieven de Key	1	33.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL 2e Lieven de Key	1	36.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL 2e Lieven de Key	1	42.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
2	0.0	19.0		gevel					VL	2e Lieven de Key	1	48.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	15.5	49.36	48.82	45.13	52.83	52.83	55.13	55.13	--	--	--		
									RL	totaal (0)	1	18.5	49.49	48.94	45.26	52.96	52.96	55.26	55.26	--	--	--		
									RL	totaal (0)	1	21.5	49.66	49.11	45.44	53.13	53.13	55.44	55.44	--	--	--		
									RL	totaal (0)	1	24.5	49.92	49.39	45.72	53.41	53.41	55.72	55.72	--	--	--		
									RL	totaal (0)	1	27.5	50.24	49.72	46.05	53.74	53.74	56.05	56.05	--	--	--		
									RL	totaal (0)	1	30.5	50.54	50.02	46.36	54.04	54.04	56.36	56.36	--	--	--		
									RL	totaal (0)	1	33.5	50.88	50.37	46.72	54.40	54.40	56.72	56.72	--	--	--		
									RL	totaal (0)	1	36.5	51.24	50.74	47.08	54.76	54.76	57.08	57.08	--	--	--		
									RL	totaal (0)	1	42.5	51.88	51.37	47.69	55.38	55.38	57.69	57.69	--	--	--		
									RL	totaal (0)	1	48.5	52.38	51.87	48.18	55.87	55.87	58.18	58.18	--	--	--		
									VL	totaal (0)	1	15.5	49.73	46.60	40.52	50.36	50	50.52	51	49.73	46.60	40.52		
									VL	totaal (0)	1	18.5	50.62	47.50	41.41	51.25	51	51.41	51	50.62	47.50	41.41		
									VL	totaal (0)	1	21.5	51.01	47.89	41.80	51.64	52	51.80	52	51.01	47.89	41.80		
									VL	totaal (0)	1	24.5	51.19	48.07	41.99	51.83	52	51.99	52	51.19	48.07	41.99		
									VL	totaal (0)	1	27.5	51.27	48.14	42.06	51.90	52	52.06	52	51.27	48.14	42.06		
									VL	totaal (0)	1	30.5	51.29	48.16	42.08	51.92	52	52.08	52	51.29	48.16	42.08		
									VL	totaal (0)	1	33.5	51.28	48.15	42.07	51.91	52	52.07	52	51.28	48.15	42.07		
									VL	totaal (0)	1	36.5	51.27	48.14	42.06	51.90	52	52.06	52	51.27	48.14	42.06		
									VL	totaal (0)	1	42.5	51.22	48.09	42.01	51.85	52	52.01	52	51.22	48.09	42.01		
									VL	totaal (0)	1	48.5	51.09	47.96	41.88	51.72	52	51.88	52	51.09	47.96	41.88		
									VL	Boschdijk (1)	1	15.5	28.39	24.48	19.29	28.90	5	24	29.29	5	24	28.39	24.48	19.29
									VL	Boschdijk (1)	1	18.5	27.75	23.83	18.65	28.26	5	23	28.65	5	24	27.75	23.83	18.65
									VL	Boschdijk (1)	1	21.5	27.66	23.73	18.56	28.17	5	23	28.56	5	24	27.66	23.73	18.56
									VL	Boschdijk (1)	1	24.5	27.49	23.56	18.39	28.00	5	23	28.39	5	23	27.49	23.56	18.39
									VL	Boschdijk (1)	1	27.5	27.31	23.38	18.22	27.82	5	23	28.22	5	23	27.31	23.38	18.22
									VL	Boschdijk (1)	1	30.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Boschdijk (1)	1	33.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Boschdijk (1)	1	36.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Boschdijk (1)	1	42.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Boschdijk (1)	1	48.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Vredeoord (2)	1	15.5	49.70	46.58	40.49	50.33	5	45	50.49	5	45	49.70	46.58	40.49
									VL	Vredeoord (2)	1	18.5	50.60	47.48	41.39	51.23	5	46	51.39	5	46	50.60	47.48	41.39
									VL	Vredeoord (2)	1	21.5	50.99	47.87	41.78	51.62	5	47	51.78	5	47	50.99	47.87	41.78
									VL	Vredeoord (2)	1	24.5	51.18	48.05	41.97	51.81	5	47	51.97	5	47	51.18	48.05	41.97
									VL	Vredeoord (2)	1	27.5	51.25	48.13	42.04	51.88	5	47	52.04	5	47	51.25	48.13	42.04
									VL	Vredeoord (2)	1	30.5	51.29	48.16	42.08	51.92	5	47	52.08	5	47	51.29	48.16	42.08
									VL	Vredeoord (2)	1	33.5	51.28	48.15	42.07	51.91	5	47	52.07	5	47	51.28	48.15	42.07
									VL	Vredeoord (2)	1	36.5	51.27	48.14	42.06	51.90	5	47	52.06	5	47	51.27	48.14	42.06
									VL	Vredeoord (2)	1	42.5	51.22	48.09	42.01	51.85	5	47	52.01	5	47	51.22	48.09	42.01
									VL	Vredeoord (2)	1	48.5	51.09	47.96	41.88	51.72	5	47	51.88	5	47	51.09	47.96	41.88
									VL	2e Lieven de Key	1	15.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	2e Lieven de Key	1	18.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	2e Lieven de Key	1	21.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	2e Lieven de Key	1	24.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	2e Lieven de Key	1	27.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	2e Lieven de Key	1	30.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	2e Lieven de Key	1	33.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	2e Lieven de Key	1	36.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	2e Lieven de Key	1	42.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	2e Lieven de Key	1	48.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
3	0.0	19.0		gevel					RL	totaal (0)	1	15.5	48.83	48.22	44.41	52.18	52.18	54.41	54.41	--	--	--		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								RL	totaal (0)	1	18.5	48.98	48.36	44.56	52.33	52.33	54.56	54.56	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	21.5	49.44	48.82	45.03	52.79	52.79	55.03	55.03	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	24.5	48.88	48.25	44.41	52.20	52.20	54.41	54.41	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	27.5	48.42	47.79	43.97	51.75	51.75	53.97	53.97	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	30.5	48.59	47.96	44.14	51.92	51.92	54.14	54.14	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	33.5	48.76	48.13	44.31	52.09	52.09	54.31	54.31	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	36.5	48.92	48.29	44.47	52.25	52.25	54.47	54.47	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	42.5	49.26	48.63	44.81	52.59	52.59	54.81	54.81	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	48.5	49.59	48.97	45.14	52.92	52.92	55.14	55.14	--	--	--		
								VL	totaal (0)	1	15.5	55.72	52.42	46.71	56.38	56	56.71	57	55.72	52.42	46.71		
								VL	totaal (0)	1	18.5	55.87	52.56	46.87	56.54	57	56.87	57	55.87	52.56	46.87		
								VL	totaal (0)	1	21.5	55.96	52.65	46.98	56.63	57	56.98	57	55.96	52.65	46.98		
								VL	totaal (0)	1	24.5	56.03	52.71	47.05	56.70	57	57.05	57	56.03	52.71	47.05		
								VL	totaal (0)	1	27.5	56.14	52.82	47.16	56.81	57	57.16	57	56.14	52.82	47.16		
								VL	totaal (0)	1	30.5	56.14	52.81	47.17	56.81	57	57.17	57	56.14	52.81	47.17		
								VL	totaal (0)	1	33.5	56.11	52.78	47.15	56.79	57	57.15	57	56.11	52.78	47.15		
								VL	totaal (0)	1	36.5	56.08	52.74	47.12	56.75	57	57.12	57	56.08	52.74	47.12		
								VL	totaal (0)	1	42.5	55.98	52.64	47.03	56.66	57	57.03	57	55.98	52.64	47.03		
								VL	totaal (0)	1	48.5	55.93	52.59	46.98	56.61	57	56.98	57	55.93	52.59	46.98		
								VL	Boschdijk (1)	1	15.5	50.12	46.42	41.59	50.88	5	46	51.59	5	47	50.12	46.42	41.59
								VL	Boschdijk (1)	1	18.5	50.44	46.74	41.91	51.20	5	46	51.91	5	47	50.44	46.74	41.91
								VL	Boschdijk (1)	1	21.5	50.69	46.99	42.16	51.45	5	46	52.16	5	47	50.69	46.99	42.16
								VL	Boschdijk (1)	1	24.5	50.83	47.14	42.32	51.60	5	47	52.32	5	47	50.83	47.14	42.32
								VL	Boschdijk (1)	1	27.5	50.93	47.24	42.42	51.70	5	47	52.42	5	47	50.93	47.24	42.42
								VL	Boschdijk (1)	1	30.5	51.00	47.31	42.50	51.78	5	47	52.50	5	47	51.00	47.31	42.50
								VL	Boschdijk (1)	1	33.5	51.06	47.37	42.56	51.84	5	47	52.56	5	48	51.06	47.37	42.56
								VL	Boschdijk (1)	1	36.5	51.09	47.41	42.59	51.87	5	47	52.59	5	48	51.09	47.41	42.59
								VL	Boschdijk (1)	1	42.5	51.09	47.40	42.60	51.87	5	47	52.60	5	48	51.09	47.40	42.60
								VL	Boschdijk (1)	1	48.5	51.09	47.41	42.61	51.88	5	47	52.61	5	48	51.09	47.41	42.61
								VL	Vredeoord (2)	1	15.5	53.90	50.77	44.69	54.53	5	50	54.69	5	50	53.90	50.77	44.69
								VL	Vredeoord (2)	1	18.5	53.91	50.78	44.70	54.54	5	50	54.70	5	50	53.91	50.78	44.70
								VL	Vredeoord (2)	1	21.5	53.88	50.75	44.67	54.51	5	50	54.67	5	50	53.88	50.75	44.67
								VL	Vredeoord (2)	1	24.5	53.84	50.72	44.63	54.47	5	49	54.63	5	50	53.84	50.72	44.63
								VL	Vredeoord (2)	1	27.5	53.83	50.70	44.62	54.46	5	49	54.62	5	50	53.83	50.70	44.62
								VL	Vredeoord (2)	1	30.5	53.74	50.61	44.53	54.37	5	49	54.53	5	50	53.74	50.61	44.53
								VL	Vredeoord (2)	1	33.5	53.63	50.50	44.42	54.26	5	49	54.42	5	49	53.63	50.50	44.42
								VL	Vredeoord (2)	1	36.5	53.53	50.40	44.32	54.16	5	49	54.32	5	49	53.53	50.40	44.32
								VL	Vredeoord (2)	1	42.5	53.31	50.18	44.10	53.94	5	49	54.10	5	49	53.31	50.18	44.10
								VL	Vredeoord (2)	1	48.5	53.19	50.07	43.98	53.82	5	49	53.98	5	49	53.19	50.07	43.98
								VL	2e Lieven de Key	1	15.5	43.93	40.53	34.80	44.53	5	40	44.80	5	40	43.93	40.53	34.80
								VL	2e Lieven de Key	1	18.5	44.69	41.29	35.56	45.29	5	40	45.56	5	41	44.69	41.29	35.56
								VL	2e Lieven de Key	1	21.5	45.20	41.80	36.06	45.80	5	41	46.06	5	41	45.20	41.80	36.06
								VL	2e Lieven de Key	1	24.5	45.72	42.31	36.58	46.31	5	41	46.58	5	42	45.72	42.31	36.58
								VL	2e Lieven de Key	1	27.5	46.62	43.21	37.48	47.21	5	42	47.48	5	42	46.62	43.21	37.48
								VL	2e Lieven de Key	1	30.5	46.86	43.45	37.72	47.45	5	42	47.72	5	43	46.86	43.45	37.72
								VL	2e Lieven de Key	1	33.5	47.00	43.59	37.87	47.60	5	43	47.87	5	43	47.00	43.59	37.87
								VL	2e Lieven de Key	1	36.5	47.11	43.69	37.98	47.71	5	43	47.98	5	43	47.11	43.69	37.98
								VL	2e Lieven de Key	1	42.5	47.31	43.88	38.17	47.90	5	43	48.17	5	43	47.31	43.88	38.17
								VL	2e Lieven de Key	1	48.5	47.37	43.94	38.24	47.96	5	43	48.24	5	43	47.37	43.94	38.24
4	0.0	19.0		gevel				RL	totaal (0)	1	15.5	49.42	48.82	45.00	52.77	52.77	55.00	55.00	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	18.5	49.55	48.95	45.13	52.90	52.90	55.13	55.13	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	21.5	49.95	49.34	45.53	53.30	53.30	55.53	55.53	--	--	--		

															(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag					(^\) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
								RL	totaal (0)	1	24.5	49.18	48.60	44.80	52.56	52.56	54.80	54.80	--	--	--			
								RL	totaal (0)	1	27.5	49.36	48.77	44.97	52.73	52.73	54.97	54.97	--	--	--			
								RL	totaal (0)	1	30.5	49.53	48.95	45.14	52.90	52.90	55.14	55.14	--	--	--			
								RL	totaal (0)	1	33.5	49.71	49.12	45.32	53.08	53.08	55.32	55.32	--	--	--			
								RL	totaal (0)	1	36.5	49.89	49.31	45.51	53.27	53.27	55.51	55.51	--	--	--			
								RL	totaal (0)	1	42.5	50.24	49.66	45.86	53.62	53.62	55.86	55.86	--	--	--			
								RL	totaal (0)	1	48.5	50.59	50.01	46.20	53.96	53.96	56.20	56.20	--	--	--			
								VL	totaal (0)	1	15.5	56.25	52.91	47.33	56.94	57	57.33	57	56.25	52.91	47.33			
								VL	totaal (0)	1	18.5	56.45	53.10	47.55	57.14	57	57.55	58	56.45	53.10	47.55			
								VL	totaal (0)	1	21.5	56.54	53.18	47.65	57.23	57	57.65	58	56.54	53.18	47.65			
								VL	totaal (0)	1	24.5	56.60	53.24	47.71	57.29	57	57.71	58	56.60	53.24	47.71			
								VL	totaal (0)	1	27.5	56.71	53.34	47.82	57.40	57	57.82	58	56.71	53.34	47.82			
								VL	totaal (0)	1	30.5	56.73	53.36	47.84	57.42	57	57.84	58	56.73	53.36	47.84			
								VL	totaal (0)	1	33.5	56.70	53.33	47.82	57.40	57	57.82	58	56.70	53.33	47.82			
								VL	totaal (0)	1	36.5	56.65	53.27	47.77	57.34	57	57.77	58	56.65	53.27	47.77			
								VL	totaal (0)	1	42.5	56.61	53.22	47.74	57.31	57	57.74	58	56.61	53.22	47.74			
								VL	totaal (0)	1	48.5	56.57	53.18	47.70	57.27	57	57.70	58	56.57	53.18	47.70			
								VL	Boschdijk (1)	1	15.5	52.07	48.40	43.57	52.85	5	48	53.57	5	49	52.07	48.40	43.57	
								VL	Boschdijk (1)	1	18.5	52.44	48.76	43.94	53.22	5	48	53.94	5	49	52.44	48.76	43.94	
								VL	Boschdijk (1)	1	21.5	52.62	48.95	44.13	53.41	5	48	54.13	5	49	52.62	48.95	44.13	
								VL	Boschdijk (1)	1	24.5	52.70	49.03	44.22	53.49	5	48	54.22	5	49	52.70	49.03	44.22	
								VL	Boschdijk (1)	1	27.5	52.76	49.09	44.29	53.55	5	49	54.29	5	49	52.76	49.09	44.29	
								VL	Boschdijk (1)	1	30.5	52.81	49.14	44.33	53.60	5	49	54.33	5	49	52.81	49.14	44.33	
								VL	Boschdijk (1)	1	33.5	52.82	49.15	44.35	53.61	5	49	54.35	5	49	52.82	49.15	44.35	
								VL	Boschdijk (1)	1	36.5	52.79	49.12	44.33	53.59	5	49	54.33	5	49	52.79	49.12	44.33	
								VL	Boschdijk (1)	1	42.5	52.83	49.17	44.37	53.63	5	49	54.37	5	49	52.83	49.17	44.37	
								VL	Boschdijk (1)	1	48.5	52.84	49.18	44.38	53.64	5	49	54.38	5	49	52.84	49.18	44.38	
								VL	Vredeoord (2)	1	15.5	53.72	50.59	44.51	54.35	5	49	54.51	5	50	53.72	50.59	44.51	
								VL	Vredeoord (2)	1	18.5	53.73	50.60	44.52	54.36	5	49	54.52	5	50	53.73	50.60	44.52	
								VL	Vredeoord (2)	1	21.5	53.70	50.57	44.49	54.33	5	49	54.49	5	49	53.70	50.57	44.49	
								VL	Vredeoord (2)	1	24.5	53.66	50.53	44.45	54.29	5	49	54.45	5	49	53.66	50.53	44.45	
								VL	Vredeoord (2)	1	27.5	53.63	50.50	44.42	54.26	5	49	54.42	5	49	53.63	50.50	44.42	
								VL	Vredeoord (2)	1	30.5	53.57	50.45	44.37	54.21	5	49	54.37	5	49	53.57	50.45	44.37	
								VL	Vredeoord (2)	1	33.5	53.47	50.34	44.26	54.10	5	49	54.26	5	49	53.47	50.34	44.26	
								VL	Vredeoord (2)	1	36.5	53.35	50.23	44.15	53.99	5	49	54.15	5	49	53.35	50.23	44.15	
								VL	Vredeoord (2)	1	42.5	53.17	50.05	43.96	53.80	5	49	53.96	5	49	53.17	50.05	43.96	
								VL	Vredeoord (2)	1	48.5	53.07	49.94	43.86	53.70	5	49	53.86	5	49	53.07	49.94	43.86	
								VL	2e Lieven de Key	1	15.5	44.04	40.65	34.90	44.64	5	40	44.90	5	40	44.04	40.65	34.90	
								VL	2e Lieven de Key	1	18.5	44.81	41.42	35.68	45.41	5	40	45.68	5	41	44.81	41.42	35.68	
								VL	2e Lieven de Key	1	21.5	45.31	41.91	36.17	45.91	5	41	46.17	5	41	45.31	41.91	36.17	
								VL	2e Lieven de Key	1	24.5	45.87	42.47	36.73	46.47	5	41	46.73	5	42	45.87	42.47	36.73	
								VL	2e Lieven de Key	1	27.5	46.93	43.53	37.80	47.53	5	43	47.80	5	43	46.93	43.53	37.80	
								VL	2e Lieven de Key	1	30.5	47.18	43.78	38.04	47.78	5	43	48.04	5	43	47.18	43.78	38.04	
								VL	2e Lieven de Key	1	33.5	47.34	43.92	38.20	47.93	5	43	48.20	5	43	47.34	43.92	38.20	
								VL	2e Lieven de Key	1	36.5	47.45	44.03	38.32	48.05	5	43	48.32	5	43	47.45	44.03	38.32	
								VL	2e Lieven de Key	1	42.5	47.65	44.22	38.51	48.24	5	43	48.51	5	44	47.65	44.22	38.51	
								VL	2e Lieven de Key	1	48.5	47.68	44.25	38.54	48.27	5	43	48.54	5	44	47.68	44.25	38.54	
5	0.0	19.0		gevel				RL	totaal (0)	1	15.5	42.63	41.99	38.37	46.06	46.06	48.37	48.37	--	--	--			
								RL	totaal (0)	1	18.5	42.91	42.27	38.66	46.35	46.35	48.66	48.66	--	--	--			
								RL	totaal (0)	1	21.5	45.10	44.46	40.83	48.53	48.53	50.83	50.83	--	--	--			
								RL	totaal (0)	1	24.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--			
								RL	totaal (0)	1	27.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--			

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																(^) VL: ex. optrektoeslag																					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)																
																						RL	totaal (0)	1	30.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
																						RL	totaal (0)	1	33.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
																						RL	totaal (0)	1	36.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
																						RL	totaal (0)	1	42.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
																						RL	totaal (0)	1	48.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
																						VL	totaal (0)	1	15.5	53.54	49.99	44.64	54.19	54	54.64	55	53.54	49.99	44.64		
																						VL	totaal (0)	1	18.5	53.75	50.20	44.86	54.41	54	54.86	55	53.75	50.20	44.86		
																						VL	totaal (0)	1	21.5	53.92	50.36	45.04	54.58	55	55.04	55	53.92	50.36	45.04		
																						VL	totaal (0)	1	24.5	54.11	50.56	45.24	54.77	55	55.24	55	54.11	50.56	45.24		
																						VL	totaal (0)	1	27.5	54.27	50.71	45.39	54.93	55	55.39	55	54.27	50.71	45.39		
																						VL	totaal (0)	1	30.5	54.21	50.63	45.35	54.87	55	55.35	55	54.21	50.63	45.35		
																						VL	totaal (0)	1	33.5	54.56	50.98	45.68	55.21	55	55.68	56	54.56	50.98	45.68		
																						VL	totaal (0)	1	36.5	54.86	51.26	45.98	55.51	56	55.98	56	54.86	51.26	45.98		
																						VL	totaal (0)	1	42.5	54.88	51.27	46.00	55.53	56	56.00	56	54.88	51.27	46.00		
																						VL	totaal (0)	1	48.5	55.00	51.38	46.12	55.65	56	56.12	56	55.00	51.38	46.12		
																						VL	Boschdijk (1)	1	15.5	51.59	47.82	42.86	52.26	5	47	52.86	5	48	51.59	47.82	42.86
																						VL	Boschdijk (1)	1	18.5	51.80	48.03	43.07	52.47	5	47	53.07	5	48	51.80	48.03	43.07
																						VL	Boschdijk (1)	1	21.5	51.97	48.20	43.26	52.65	5	48	53.26	5	48	51.97	48.20	43.26
																						VL	Boschdijk (1)	1	24.5	52.10	48.34	43.40	52.79	5	48	53.40	5	48	52.10	48.34	43.40
																						VL	Boschdijk (1)	1	27.5	52.21	48.44	43.51	52.90	5	48	53.51	5	49	52.21	48.44	43.51
																						VL	Boschdijk (1)	1	30.5	52.41	48.64	43.70	53.09	5	48	53.70	5	49	52.41	48.64	43.70
																						VL	Boschdijk (1)	1	33.5	52.67	48.90	43.95	53.35	5	48	53.95	5	49	52.67	48.90	43.95
																						VL	Boschdijk (1)	1	36.5	53.12	49.34	44.37	53.78	5	49	54.37	5	49	53.12	49.34	44.37
																						VL	Boschdijk (1)	1	42.5	53.15	49.38	44.41	53.82	5	49	54.41	5	49	53.15	49.38	44.41
																						VL	Boschdijk (1)	1	48.5	53.35	49.57	44.60	54.01	5	49	54.60	5	50	53.35	49.57	44.60
																						VL	Vredeoord (2)	1	15.5	48.15	45.02	38.94	48.78	5	44	48.94	5	44	48.15	45.02	38.94
																						VL	Vredeoord (2)	1	18.5	48.30	45.17	39.09	48.93	5	44	49.09	5	44	48.30	45.17	39.09
																						VL	Vredeoord (2)	1	21.5	48.31	45.19	39.10	48.94	5	44	49.10	5	44	48.31	45.19	39.10
																						VL	Vredeoord (2)	1	24.5	48.31	45.19	39.11	48.95	5	44	49.11	5	44	48.31	45.19	39.11
																						VL	Vredeoord (2)	1	27.5	48.23	45.10	39.02	48.86	5	44	49.02	5	44	48.23	45.10	39.02
																						VL	Vredeoord (2)	1	30.5	47.47	44.34	38.26	48.10	5	43	48.26	5	43	47.47	44.34	38.26
																						VL	Vredeoord (2)	1	33.5	47.09	43.97	37.88	47.72	5	43	47.88	5	43	47.09	43.97	37.88
																						VL	Vredeoord (2)	1	36.5	46.90	43.78	37.69	47.53	5	43	47.69	5	43	46.90	43.78	37.69
																						VL	Vredeoord (2)	1	42.5	46.54	43.42	37.33	47.17	5	42	47.33	5	42	46.54	43.42	37.33
																						VL	Vredeoord (2)	1	48.5	46.38	43.26	37.17	47.01	5	42	47.17	5	42	46.38	43.26	37.17
																						VL	2e Lieven de Keyle	1	15.5	42.13	38.71	32.99	42.72	5	38	42.99	5	38	42.13	38.71	32.99
																						VL	2e Lieven de Keyle	1	18.5	42.66	39.23	33.53	43.25	5	38	43.53	5	39	42.66	39.23	33.53
																						VL	2e Lieven de Keyle	1	21.5	43.25	39.81	34.11	43.84	5	39	44.11	5	39	43.25	39.81	34.11
																						VL	2e Lieven de Keyle	1	24.5	44.40	40.96	35.27	44.99	5	40	45.27	5	40	44.40	40.96	35.27
VL	2e Lieven de Keyle	1	27.5	45.35	41.94	36.22	45.95	5	41	46.22	5	41	45.35	41.94	36.22																						
VL	2e Lieven de Keyle	1	30.5	45.29	41.88	36.15	45.88	5	41	46.15	5	41	45.29	41.88	36.15																						
VL	2e Lieven de Keyle	1	33.5	46.95	43.56	37.81	47.55	5	43	47.81	5	43	46.95	43.56	37.81																						
VL	2e Lieven de Keyle	1	36.5	47.20	43.79	38.06	47.79	5	43	48.06	5	43	47.20	43.79	38.06																						
VL	2e Lieven de Keyle	1	42.5	47.45	44.03	38.32	48.05	5	43	48.32	5	43	47.45	44.03	38.32																						
VL	2e Lieven de Keyle	1	48.5	47.51	44.08	38.38	48.10	5	43	48.38	5	43	47.51	44.08	38.38																						
6	0.0	19.0	gevel	RL	totaal (0)	1	15.5	39.10	38.56	35.15	42.73	42.73	45.15	45.15	--	--	--																				
				RL	totaal (0)	1	18.5	39.72	39.18	35.74	43.33	43.33	45.74	45.74	--	--	--																				
				RL	totaal (0)	1	21.5	43.01	42.44	38.90	46.54	46.54	48.90	48.90	--	--	--																				
				RL	totaal (0)	1	24.5	16.62	16.32	13.93	21.07	21.07	23.93	23.93	--	--	--																				
				RL	totaal (0)	1	27.5	16.60	16.30	13.92	21.06	21.06	23.92	23.92	--	--	--																				
				RL	totaal (0)	1	30.5	16.58	16.28	13.90	21.04	21.04	23.90	23.90	--	--	--																				
				RL	totaal (0)	1	33.5	16.54	16.25	13.87	21.00	21.00	23.87	23.87	--	--	--																				

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								RL	totaal (0)	1	36.5	16.51	16.21	13.83	20.97	20.97	23.83	23.83	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	42.5	16.42	16.12	13.75	20.88	20.88	23.75	23.75	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	48.5	16.32	16.03	13.67	20.80	20.80	23.67	23.67	--	--	--		
								VL	totaal (0)	1	15.5	52.34	48.64	43.47	52.97	53	53.47	53	52.34	48.64	43.47		
								VL	totaal (0)	1	18.5	52.55	48.86	43.69	53.19	53	53.69	54	52.55	48.86	43.69		
								VL	totaal (0)	1	21.5	52.72	49.04	43.87	53.37	53	53.87	54	52.72	49.04	43.87		
								VL	totaal (0)	1	24.5	53.03	49.35	44.17	53.67	54	54.17	54	53.03	49.35	44.17		
								VL	totaal (0)	1	27.5	53.15	49.48	44.31	53.80	54	54.31	54	53.15	49.48	44.31		
								VL	totaal (0)	1	30.5	53.35	49.68	44.50	54.00	54	54.50	54	53.35	49.68	44.50		
								VL	totaal (0)	1	33.5	53.62	49.93	44.76	54.26	54	54.76	55	53.62	49.93	44.76		
								VL	totaal (0)	1	36.5	53.87	50.19	45.00	54.51	55	55.00	55	53.87	50.19	45.00		
								VL	totaal (0)	1	42.5	54.06	50.38	45.19	54.70	55	55.19	55	54.06	50.38	45.19		
								VL	totaal (0)	1	48.5	54.29	50.60	45.41	54.92	55	55.41	55	54.29	50.60	45.41		
								VL	Boschdijk (1)	1	15.5	51.66	47.87	42.84	52.30	5	47	52.84	5	48	51.66	47.87	42.84
								VL	Boschdijk (1)	1	18.5	51.82	48.03	43.02	52.46	5	47	53.02	5	48	51.82	48.03	43.02
								VL	Boschdijk (1)	1	21.5	51.98	48.20	43.19	52.63	5	48	53.19	5	48	51.98	48.20	43.19
								VL	Boschdijk (1)	1	24.5	52.14	48.36	43.36	52.79	5	48	53.36	5	48	52.14	48.36	43.36
								VL	Boschdijk (1)	1	27.5	52.26	48.48	43.49	52.92	5	48	53.49	5	48	52.26	48.48	43.49
								VL	Boschdijk (1)	1	30.5	52.43	48.65	43.65	53.08	5	48	53.65	5	49	52.43	48.65	43.65
								VL	Boschdijk (1)	1	33.5	52.69	48.91	43.91	53.34	5	48	53.91	5	49	52.69	48.91	43.91
								VL	Boschdijk (1)	1	36.5	52.82	49.03	44.02	53.46	5	48	54.02	5	49	52.82	49.03	44.02
								VL	Boschdijk (1)	1	42.5	52.91	49.13	44.12	53.56	5	49	54.12	5	49	52.91	49.13	44.12
								VL	Boschdijk (1)	1	48.5	53.25	49.46	44.44	53.89	5	49	54.44	5	49	53.25	49.46	44.44
								VL	Vredeoord (2)	1	15.5	43.38	40.26	34.17	44.01	5	39	44.17	5	39	43.38	40.26	34.17
								VL	Vredeoord (2)	1	18.5	43.83	40.71	34.62	44.46	5	39	44.62	5	40	43.83	40.71	34.62
								VL	Vredeoord (2)	1	21.5	43.92	40.80	34.71	44.55	5	40	44.71	5	40	43.92	40.80	34.71
								VL	Vredeoord (2)	1	24.5	43.94	40.82	34.73	44.57	5	40	44.73	5	40	43.94	40.82	34.73
								VL	Vredeoord (2)	1	27.5	43.96	40.84	34.75	44.59	5	40	44.75	5	40	43.96	40.84	34.75
								VL	Vredeoord (2)	1	30.5	43.77	40.64	34.56	44.40	5	39	44.56	5	40	43.77	40.64	34.56
								VL	Vredeoord (2)	1	33.5	42.83	39.72	33.62	43.46	5	38	43.62	5	39	42.83	39.72	33.62
								VL	Vredeoord (2)	1	36.5	42.60	39.50	33.39	43.24	5	38	43.39	5	38	42.60	39.50	33.39
								VL	Vredeoord (2)	1	42.5	41.60	38.49	32.39	42.23	5	37	42.39	5	37	41.60	38.49	32.39
								VL	Vredeoord (2)	1	48.5	41.12	38.01	31.91	41.75	5	37	41.91	5	37	41.12	38.01	31.91
								VL	2e Lieven de Key	1	15.5	34.94	31.43	25.82	35.52	5	31	35.82	5	31	34.94	31.43	25.82
								VL	2e Lieven de Key	1	18.5	35.63	32.09	26.51	36.20	5	31	36.51	5	32	35.63	32.09	26.51
								VL	2e Lieven de Key	1	21.5	36.86	33.31	27.74	37.43	5	32	37.74	5	33	36.86	33.31	27.74
								VL	2e Lieven de Key	1	24.5	40.90	37.43	31.77	41.49	5	36	41.77	5	37	40.90	37.43	31.77
								VL	2e Lieven de Key	1	27.5	41.31	37.87	32.18	41.90	5	37	42.18	5	37	41.31	37.87	32.18
								VL	2e Lieven de Key	1	30.5	42.47	39.05	33.34	43.07	5	38	43.34	5	38	42.47	39.05	33.34
								VL	2e Lieven de Key	1	33.5	43.96	40.54	34.82	44.55	5	40	44.82	5	40	43.96	40.54	34.82
								VL	2e Lieven de Key	1	36.5	45.34	41.93	36.20	45.93	5	41	46.20	5	41	45.34	41.93	36.20
								VL	2e Lieven de Key	1	42.5	46.51	43.10	37.38	47.11	5	42	47.38	5	42	46.51	43.10	37.38
								VL	2e Lieven de Key	1	48.5	46.46	43.03	37.32	47.05	5	42	47.32	5	42	46.46	43.03	37.32
7	0.0	19.0		gevel				RL	totaal (0)	1	15.5	43.95	43.50	40.02	47.61	47.61	50.02	50.02	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	18.5	43.88	43.43	39.96	47.55	47.55	49.96	49.96	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	21.5	44.23	43.77	40.28	47.88	47.88	50.28	50.28	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	24.5	43.43	43.00	39.53	47.11	47.11	49.53	49.53	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	27.5	43.95	43.53	40.05	47.64	47.64	50.05	50.05	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	30.5	44.52	44.10	40.60	48.19	48.19	50.60	50.60	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	33.5	45.07	44.65	41.13	48.73	48.73	51.13	51.13	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	36.5	45.67	45.25	41.72	49.33	49.33	51.72	51.72	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	42.5	46.66	46.22	42.62	50.26	50.26	52.62	52.62	--	--	--		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								RL	totaal (0)	1	48.5	47.59	47.13	43.44	51.12	51.12	53.44	53.44	--	--	--		
								VL	totaal (0)	1	15.5	41.10	37.27	31.99	41.62	42	41.99	42	41.10	37.27	31.99		
								VL	totaal (0)	1	18.5	41.43	37.58	32.33	41.95	42	42.33	42	41.43	37.58	32.33		
								VL	totaal (0)	1	21.5	42.14	38.29	33.04	42.66	43	43.04	43	42.14	38.29	33.04		
								VL	totaal (0)	1	24.5	43.21	39.42	34.10	43.74	44	44.10	44	43.21	39.42	34.10		
								VL	totaal (0)	1	27.5	42.50	38.61	33.40	43.01	43	43.40	43	42.50	38.61	33.40		
								VL	totaal (0)	1	30.5	42.65	38.72	33.55	43.16	43	43.55	44	42.65	38.72	33.55		
								VL	totaal (0)	1	33.5	43.69	39.77	34.59	44.20	44	44.59	45	43.69	39.77	34.59		
								VL	totaal (0)	1	36.5	44.61	40.70	35.50	45.12	45	45.50	46	44.61	40.70	35.50		
								VL	totaal (0)	1	42.5	45.95	42.05	36.84	46.46	46	46.84	47	45.95	42.05	36.84		
								VL	totaal (0)	1	48.5	46.94	43.05	37.84	47.45	47	47.84	48	46.94	43.05	37.84		
								VL	Boschdijk (1)	1	15.5	40.44	36.54	31.34	40.95	5	36	41.34	5	36	40.44	36.54	31.34
								VL	Boschdijk (1)	1	18.5	40.90	37.00	31.80	41.41	5	36	41.80	5	37	40.90	37.00	31.80
								VL	Boschdijk (1)	1	21.5	41.51	37.60	32.41	42.02	5	37	42.41	5	37	41.51	37.60	32.41
								VL	Boschdijk (1)	1	24.5	41.89	37.97	32.79	42.40	5	37	42.79	5	38	41.89	37.97	32.79
								VL	Boschdijk (1)	1	27.5	42.18	38.26	33.08	42.69	5	38	43.08	5	38	42.18	38.26	33.08
								VL	Boschdijk (1)	1	30.5	42.64	38.71	33.54	43.15	5	38	43.54	5	39	42.64	38.71	33.54
								VL	Boschdijk (1)	1	33.5	43.68	39.76	34.58	44.19	5	39	44.58	5	40	43.68	39.76	34.58
								VL	Boschdijk (1)	1	36.5	44.60	40.69	35.50	45.11	5	40	45.50	5	41	44.60	40.69	35.50
								VL	Boschdijk (1)	1	42.5	45.94	42.04	36.84	46.45	5	41	46.84	5	42	45.94	42.04	36.84
								VL	Boschdijk (1)	1	48.5	46.94	43.04	37.83	47.45	5	42	47.83	5	43	46.94	43.04	37.83
								VL	Vredeoord (2)	1	15.5	25.52	22.25	16.33	26.13	5	21	26.33	5	21	25.52	22.25	16.33
								VL	Vredeoord (2)	1	18.5	15.49	12.31	6.28	16.11	5	11	16.28	5	11	15.49	12.31	6.28
								VL	Vredeoord (2)	1	21.5	15.86	12.69	6.66	16.48	5	11	16.66	5	12	15.86	12.69	6.66
								VL	Vredeoord (2)	1	24.5	16.20	13.03	7.00	16.82	5	12	17.00	5	12	16.20	13.03	7.00
								VL	Vredeoord (2)	1	27.5	16.40	13.22	7.20	17.02	5	12	17.20	5	12	16.40	13.22	7.20
								VL	Vredeoord (2)	1	30.5	16.51	13.33	7.30	17.13	5	12	17.30	5	12	16.51	13.33	7.30
								VL	Vredeoord (2)	1	33.5	16.55	13.38	7.35	17.17	5	12	17.35	5	12	16.55	13.38	7.35
								VL	Vredeoord (2)	1	36.5	16.19	13.02	6.99	16.81	5	12	16.99	5	12	16.19	13.02	6.99
								VL	Vredeoord (2)	1	42.5	16.19	13.01	6.99	16.81	5	12	16.99	5	12	16.19	13.01	6.99
								VL	Vredeoord (2)	1	48.5	16.22	13.03	7.01	16.84	5	12	17.01	5	12	16.22	13.03	7.01
								VL	2e Lieven de Key	1	15.5	31.67	28.17	22.54	32.25	5	27	32.54	5	28	31.67	28.17	22.54
								VL	2e Lieven de Key	1	18.5	31.96	28.46	22.83	32.54	5	28	32.83	5	28	31.96	28.46	22.83
								VL	2e Lieven de Key	1	21.5	33.36	29.86	24.23	33.94	5	29	34.23	5	29	33.36	29.86	24.23
								VL	2e Lieven de Key	1	24.5	37.35	33.91	28.21	37.94	5	33	38.21	5	33	37.35	33.91	28.21
								VL	2e Lieven de Key	1	27.5	30.81	27.34	21.68	31.40	5	26	31.68	5	27	30.81	27.34	21.68
								VL	2e Lieven de Key	1	30.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	2e Lieven de Key	1	33.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	2e Lieven de Key	1	36.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	2e Lieven de Key	1	42.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	2e Lieven de Key	1	48.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
8	0.0	19.0		gevel				RL	totaal (0)	1	15.5	43.51	43.04	39.57	47.16	47.16	49.57	49.57	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	18.5	43.53	43.07	39.60	47.19	47.19	49.60	49.60	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	21.5	43.94	43.47	39.96	47.57	47.57	49.96	49.96	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	24.5	42.26	41.79	38.27	45.88	45.88	48.27	48.27	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	27.5	42.46	42.00	38.48	46.09	46.09	48.48	48.48	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	30.5	43.00	42.54	38.99	46.61	46.61	48.99	48.99	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	33.5	43.44	42.97	39.41	47.04	47.04	49.41	49.41	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	36.5	43.99	43.52	39.93	47.57	47.57	49.93	49.93	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	42.5	44.92	44.43	40.74	48.43	48.43	50.74	50.74	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	48.5	45.65	45.13	41.38	49.10	49.10	51.38	51.38	--	--	--		
								VL	totaal (0)	1	15.5	41.44	37.61	32.34	41.96	42	42.34	42	41.44	37.61	32.34		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag															(^\) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
						VL totaal (0)	1	18.5	41.76	37.90	32.65	42.27	42	42.65	43	41.76	37.90	32.65		
						VL totaal (0)	1	21.5	42.22	38.36	33.12	42.74	43	43.12	43	42.22	38.36	33.12		
						VL totaal (0)	1	24.5	42.93	39.09	33.82	43.45	43	43.82	44	42.93	39.09	33.82		
						VL totaal (0)	1	27.5	42.77	38.89	33.67	43.28	43	43.67	44	42.77	38.89	33.67		
						VL totaal (0)	1	30.5	42.63	38.72	33.53	43.14	43	43.53	44	42.63	38.72	33.53		
						VL totaal (0)	1	33.5	43.27	39.36	34.17	43.78	44	44.17	44	43.27	39.36	34.17		
						VL totaal (0)	1	36.5	44.42	40.51	35.31	44.93	45	45.31	45	44.42	40.51	35.31		
						VL totaal (0)	1	42.5	45.23	41.33	36.12	45.74	46	46.12	46	45.23	41.33	36.12		
						VL totaal (0)	1	48.5	46.35	42.47	37.25	46.86	47	47.25	47	46.35	42.47	37.25		
						VL Boschdijk (1)	1	15.5	40.91	37.02	31.81	41.42	5	36	41.81	5	37	40.91	37.02	31.81
						VL Boschdijk (1)	1	18.5	41.36	37.46	32.25	41.87	5	37	42.25	5	37	41.36	37.46	32.25
						VL Boschdijk (1)	1	21.5	41.82	37.93	32.72	42.33	5	37	42.72	5	38	41.82	37.93	32.72
						VL Boschdijk (1)	1	24.5	42.30	38.40	33.19	42.81	5	38	43.19	5	38	42.30	38.40	33.19
						VL Boschdijk (1)	1	27.5	42.59	38.69	33.49	43.10	5	38	43.49	5	38	42.59	38.69	33.49
						VL Boschdijk (1)	1	30.5	42.63	38.72	33.53	43.14	5	38	43.53	5	39	42.63	38.72	33.53
						VL Boschdijk (1)	1	33.5	43.27	39.36	34.17	43.78	5	39	44.17	5	39	43.27	39.36	34.17
						VL Boschdijk (1)	1	36.5	44.42	40.51	35.31	44.93	5	40	45.31	5	40	44.42	40.51	35.31
						VL Boschdijk (1)	1	42.5	45.23	41.33	36.12	45.74	5	41	46.12	5	41	45.23	41.33	36.12
						VL Boschdijk (1)	1	48.5	46.35	42.47	37.25	46.86	5	42	47.25	5	42	46.35	42.47	37.25
						VL Vredeoord (2)	1	15.5	24.28	21.00	15.09	24.88	5	20	25.09	5	20	24.28	21.00	15.09
						VL Vredeoord (2)	1	18.5	1.94	-1.26	-7.27	2.55	5	-2	2.73	5	-2	1.94	-1.26	-7.27
						VL Vredeoord (2)	1	21.5	2.16	-1.03	-7.04	2.78	5	-2	2.96	5	-2	2.16	-1.03	-7.04
						VL Vredeoord (2)	1	24.5	2.39	-0.81	-6.81	3.01	5	-2	3.19	5	-2	2.39	-0.81	-6.81
						VL Vredeoord (2)	1	27.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Vredeoord (2)	1	30.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Vredeoord (2)	1	33.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Vredeoord (2)	1	36.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Vredeoord (2)	1	42.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Vredeoord (2)	1	48.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL 2e Lieven de Key	1	15.5	31.28	27.79	22.15	31.86	5	27	32.15	5	27	31.28	27.79	22.15
						VL 2e Lieven de Key	1	18.5	31.22	27.72	22.09	31.80	5	27	32.09	5	27	31.22	27.72	22.09
						VL 2e Lieven de Key	1	21.5	31.66	28.16	22.53	32.24	5	27	32.53	5	28	31.66	28.16	22.53
						VL 2e Lieven de Key	1	24.5	34.25	30.80	25.12	34.84	5	30	35.12	5	30	34.25	30.80	25.12
						VL 2e Lieven de Key	1	27.5	28.95	25.44	19.82	29.53	5	25	29.82	5	25	28.95	25.44	19.82
						VL 2e Lieven de Key	1	30.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL 2e Lieven de Key	1	33.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL 2e Lieven de Key	1	36.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL 2e Lieven de Key	1	42.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL 2e Lieven de Key	1	48.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
9	0.0	19.0	gevel			RL totaal (0)	1	3.5	49.07	48.44	44.67	52.43	52.43	54.67	54.67	--	--	--		
						VL totaal (0)	1	3.5	52.41	49.24	43.31	53.07	53	53.31	53	52.41	49.24	43.31		
						VL Boschdijk (1)	1	3.5	42.60	38.96	34.34	43.48	5	38	44.34	5	39	42.60	38.96	34.34
						VL Vredeoord (2)	1	3.5	51.93	48.81	42.72	52.56	5	48	52.72	5	48	51.93	48.81	42.72
10	0.0	19.0	gevel			VL 2e Lieven de Key	1	3.5	20.67	17.24	11.54	21.26	5	16	21.54	5	17	20.67	17.24	11.54
						RL totaal (0)	1	3.5	44.43	43.78	40.07	47.81	47.81	50.07	50.07	--	--	--		
						VL totaal (0)	1	3.5	53.67	50.23	44.87	54.38	54	54.87	55	53.67	50.23	44.87		
						VL Boschdijk (1)	1	3.5	51.10	47.42	42.59	51.88	5	47	52.59	5	48	51.10	47.42	42.59
11	0.0	19.0	gevel			VL Vredeoord (2)	1	3.5	49.46	46.34	40.25	50.09	5	45	50.25	5	45	49.46	46.34	40.25
						VL 2e Lieven de Key	1	3.5	41.92	38.53	32.78	42.52	5	38	42.78	5	38	41.92	38.53	32.78
						RL totaal (0)	1	3.5	35.72	35.22	31.99	39.49	39.49	41.99	41.99	--	--	--		
						VL totaal (0)	1	3.5	51.92	48.23	43.02	52.54	53	53.02	53	51.92	48.23	43.02		
						VL Boschdijk (1)	1	3.5	51.08	47.27	42.24	51.70	5	47	52.24	5	47	51.08	47.27	42.24

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
12	0.0	19.0		gevel						VL	Vredeoord (2)	1	3.5	43.74	40.62	34.54	44.38	5	39	44.54	5	40	43.74	40.62	34.54
										VL	2e Lieven de Key	1	3.5	35.90	32.45	26.76	36.49	5	31	36.76	5	32	35.90	32.45	26.76
										RL	totaal (0)	1	3.5	36.85	36.42	33.01	40.57		40.57	43.01		43.01	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	3.5	49.91	46.15	40.93	50.49		50	50.93		51	49.91	46.15	40.93
										VL	Boschdijk (1)	1	3.5	49.33	45.48	40.38	49.91	5	45	50.38	5	45	49.33	45.48	40.38
13	0.0	19.0		gevel						VL	Vredeoord (2)	1	3.5	40.23	37.10	31.02	40.86	5	36	41.02	5	36	40.23	37.10	31.02
										VL	2e Lieven de Key	1	3.5	32.19	28.72	23.06	32.78	5	28	33.06	5	28	32.19	28.72	23.06
										RL	totaal (0)	1	3.5	44.06	43.64	40.24	47.79		47.79	50.24		50.24	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	3.5	42.56	38.79	33.59	43.14		43	43.59		44	42.56	38.79	33.59
										VL	Boschdijk (1)	1	3.5	41.48	37.61	32.56	42.06	5	37	42.56	5	38	41.48	37.61	32.56
14	0.0	19.0		gevel						VL	Vredeoord (2)	1	3.5	29.18	25.84	19.99	29.97	5	25	29.99	5	25	29.18	25.84	19.99
										VL	2e Lieven de Key	1	3.5	34.96	31.50	25.83	35.55	5	31	35.83	5	31	34.96	31.50	25.83
										RL	totaal (0)	1	3.5	44.61	44.18	40.71	48.29		48.29	50.71		50.71	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	3.5	40.70	37.41	31.62	41.34		41	41.62		42	40.70	37.41	31.62
										VL	Boschdijk (1)	1	3.5	33.49	29.61	24.88	34.19	5	29	34.88	5	30	33.49	29.61	24.88
15	0.0	19.8		gevel						VL	Vredeoord (2)	1	3.5	39.72	36.55	30.51	40.34	5	35	40.51	5	36	39.72	36.55	30.51
										VL	2e Lieven de Key	1	3.5	22.04	18.31	12.94	22.58	5	18	22.94	5	18	22.04	18.31	12.94
										RL	totaal (0)	1	1.5	43.31	42.80	39.26	46.89		46.89	49.26		49.26	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	4.5	43.49	42.99	39.45	47.08		47.08	49.45		49.45	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	7.5	43.63	43.13	39.60	47.22		47.22	49.60		49.60	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	10.5	43.62	43.12	39.58	47.21		47.21	49.58		49.58	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	13.5	43.72	43.22	39.69	47.31		47.31	49.69		49.69	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	16.5	43.25	42.77	39.34	46.92		46.92	49.34		49.34	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	19.5	43.52	43.05	39.63	47.20		47.20	49.63		49.63	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	1.5	46.78	43.61	37.59	47.41		47	47.59		48	46.78	43.61	37.59
										VL	totaal (0)	1	4.5	46.28	43.10	37.09	46.91		47	47.09		47	46.28	43.10	37.09
										VL	totaal (0)	1	7.5	46.75	43.57	37.56	47.38		47	47.56		48	46.75	43.57	37.56
										VL	totaal (0)	1	10.5	47.36	44.19	38.18	47.99		48	48.18		48	47.36	44.19	38.18
										VL	totaal (0)	1	13.5	47.94	44.75	38.76	48.57		49	48.76		49	47.94	44.75	38.76
										VL	totaal (0)	1	16.5	48.29	45.08	39.14	48.92		49	49.14		49	48.29	45.08	39.14
										VL	totaal (0)	1	19.5	48.94	45.67	39.85	49.58		50	49.85		50	48.94	45.67	39.85
										VL	Boschdijk (1)	1	1.5	33.29	29.43	24.46	33.91	5	29	34.46	5	29	33.29	29.43	24.46
										VL	Boschdijk (1)	1	4.5	33.68	29.79	24.82	34.28	5	29	34.82	5	30	33.68	29.79	24.82
										VL	Boschdijk (1)	1	7.5	34.07	30.14	25.21	34.66	5	30	35.21	5	30	34.07	30.14	25.21
										VL	Boschdijk (1)	1	10.5	34.62	30.65	25.80	35.22	5	30	35.80	5	31	34.62	30.65	25.80
										VL	Boschdijk (1)	1	13.5	35.83	31.82	27.06	36.44	5	31	37.06	5	32	35.83	31.82	27.06
										VL	Boschdijk (1)	1	16.5	37.99	33.97	29.31	38.64	5	34	39.31	5	34	37.99	33.97	29.31
										VL	Boschdijk (1)	1	19.5	41.26	37.32	32.70	41.97	5	37	42.70	5	38	41.26	37.32	32.70
										VL	Vredeoord (2)	1	1.5	46.57	43.43	37.37	47.20	5	42	47.37	5	42	46.57	43.43	37.37
										VL	Vredeoord (2)	1	4.5	46.02	42.89	36.82	46.65	5	42	46.82	5	42	46.02	42.89	36.82
										VL	Vredeoord (2)	1	7.5	46.51	43.37	37.30	47.14	5	42	47.30	5	42	46.51	43.37	37.30
										VL	Vredeoord (2)	1	10.5	47.12	43.99	37.92	47.75	5	43	47.92	5	43	47.12	43.99	37.92
										VL	Vredeoord (2)	1	13.5	47.65	44.52	38.45	48.28	5	43	48.45	5	43	47.65	44.52	38.45
										VL	Vredeoord (2)	1	16.5	47.86	44.72	38.65	48.49	5	43	48.65	5	44	47.86	44.72	38.65
										VL	Vredeoord (2)	1	19.5	48.11	44.97	38.90	48.74	5	44	48.90	5	44	48.11	44.97	38.90
										VL	2e Lieven de Key	1	1.5	16.94	13.47	7.82	17.53	5	13	17.82	5	13	16.94	13.47	7.82
										VL	2e Lieven de Key	1	4.5	16.94	13.43	7.81	17.52	5	13	17.81	5	13	16.94	13.43	7.81
										VL	2e Lieven de Key	1	7.5	16.81	13.25	7.69	17.38	5	12	17.69	5	13	16.81	13.25	7.69
										VL	2e Lieven de Key	1	10.5	17.41	13.79	8.30	17.97	5	13	18.30	5	13	17.41	13.79	8.30
										VL	2e Lieven de Key	1	13.5	19.19	15.51	10.09	19.74	5	15	20.09	5	15	19.19	15.51	10.09
VL	2e Lieven de Key	1	16.5	21.85	18.15	12.75	22.40	5	17	22.75	5	18	21.85	18.15	12.75										
VL	2e Lieven de Key	1	19.5	23.90	20.21	14.80	24.45	5	19	24.80	5	20	23.90	20.21	14.80										

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
16	0.0	19.8		gevel						RL	totaal (0)	1	1.5	48.59	48.00	44.27	52.00	52.00	54.27	54.27	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	4.5	48.71	48.12	44.39	52.12	52.12	54.39	54.39	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	7.5	48.76	48.17	44.44	52.17	52.17	54.44	54.44	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	10.5	48.66	48.06	44.30	52.05	52.05	54.30	54.30	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	13.5	48.65	48.05	44.29	52.04	52.04	54.29	54.29	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	16.5	48.58	47.98	44.24	51.98	51.98	54.24	54.24	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	19.5	48.69	48.09	44.35	52.09	52.09	54.35	54.35	--	--	--		
										VL	totaal (0)	1	1.5	51.70	48.57	42.49	52.33	52	52.49	52	51.70	48.57	42.49		
										VL	totaal (0)	1	4.5	51.56	48.43	42.35	52.19	52	52.35	52	51.56	48.43	42.35		
										VL	totaal (0)	1	7.5	52.42	49.29	43.22	53.05	53	53.22	53	52.42	49.29	43.22		
										VL	totaal (0)	1	10.5	52.95	49.82	43.75	53.58	54	53.75	54	52.95	49.82	43.75		
										VL	totaal (0)	1	13.5	53.20	50.06	43.99	53.83	54	53.99	54	53.20	50.06	43.99		
										VL	totaal (0)	1	16.5	53.30	50.16	44.10	53.93	54	54.10	54	53.30	50.16	44.10		
										VL	totaal (0)	1	19.5	53.36	50.21	44.15	53.99	54	54.15	54	53.36	50.21	44.15		
										VL	Boschdijk (1)	1	1.5	27.72	23.74	18.69	28.24	5	23	28.69	5	24	27.72	23.74	18.69
										VL	Boschdijk (1)	1	4.5	28.89	24.94	19.95	29.45	5	24	29.95	5	25	28.89	24.94	19.95
										VL	Boschdijk (1)	1	7.5	29.62	25.65	20.52	30.12	5	25	30.52	5	26	29.62	25.65	20.52
										VL	Boschdijk (1)	1	10.5	35.23	31.36	26.12	35.74	5	31	36.12	5	31	35.23	31.36	26.12
										VL	Boschdijk (1)	1	13.5	36.31	32.45	27.20	36.82	5	32	37.20	5	32	36.31	32.45	27.20
										VL	Boschdijk (1)	1	16.5	37.28	33.42	28.17	37.79	5	33	38.17	5	33	37.28	33.42	28.17
										VL	Boschdijk (1)	1	19.5	38.04	34.16	28.93	38.55	5	34	38.93	5	34	38.04	34.16	28.93
										VL	Vredeoord (2)	1	1.5	51.68	48.56	42.48	52.32	5	47	52.48	5	47	51.68	48.56	42.48
										VL	Vredeoord (2)	1	4.5	51.53	48.41	42.32	52.16	5	47	52.32	5	47	51.53	48.41	42.32
										VL	Vredeoord (2)	1	7.5	52.40	49.27	43.19	53.03	5	48	53.19	5	48	52.40	49.27	43.19
										VL	Vredeoord (2)	1	10.5	52.88	49.75	43.67	53.51	5	49	53.67	5	49	52.88	49.75	43.67
										VL	Vredeoord (2)	1	13.5	53.11	49.98	43.90	53.74	5	49	53.90	5	49	53.11	49.98	43.90
										VL	Vredeoord (2)	1	16.5	53.19	50.07	43.99	53.83	5	49	53.99	5	49	53.19	50.07	43.99
										VL	Vredeoord (2)	1	19.5	53.23	50.10	44.02	53.86	5	49	54.02	5	49	53.23	50.10	44.02
										VL	2e Lieven de Key	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	2e Lieven de Key	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	2e Lieven de Key	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	2e Lieven de Key	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	2e Lieven de Key	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	2e Lieven de Key	1	16.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	2e Lieven de Key	1	19.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
17	0.0	19.8		gevel						RL	totaal (0)	1	1.5	48.21	47.61	43.90	51.62	51.62	53.90	53.90	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	4.5	48.38	47.78	44.07	51.79	51.79	54.07	54.07	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	7.5	47.09	46.47	42.73	50.47	50.47	52.73	52.73	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	10.5	47.17	46.55	42.81	50.55	50.55	52.81	52.81	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	13.5	47.25	46.64	42.90	50.64	50.64	52.90	52.90	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	16.5	47.34	46.72	42.98	50.72	50.72	52.98	52.98	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	19.5	47.42	46.80	43.06	50.80	50.80	53.06	53.06	--	--	--		
										VL	totaal (0)	1	1.5	57.78	54.10	48.87	58.40	58	58.87	59	57.50	53.94	48.57		
										VL	totaal (0)	1	4.5	58.38	54.65	49.46	58.99	59	59.46	59	58.09	54.48	49.14		
										VL	totaal (0)	1	7.5	58.98	55.26	50.03	59.58	60	60.03	60	58.69	55.09	49.72		
										VL	totaal (0)	1	10.5	59.35	55.64	50.40	59.95	60	60.40	60	59.07	55.47	50.10		
										VL	totaal (0)	1	13.5	59.52	55.82	50.59	60.13	60	60.59	61	59.25	55.66	50.29		
										VL	totaal (0)	1	16.5	59.62	55.92	50.69	60.23	60	60.69	61	59.34	55.75	50.39		
										VL	totaal (0)	1	19.5	59.50	55.81	50.58	60.12	60	60.58	61	59.23	55.65	50.29		
										VL	Boschdijk (1)	1	1.5	56.12	52.22	47.34	56.75	5	52	57.34	5	52	55.77	52.00	46.96
										VL	Boschdijk (1)	1	4.5	56.90	52.96	48.07	57.50	5	53	58.07	5	53	56.54	52.74	47.69
										VL	Boschdijk (1)	1	7.5	57.35	53.41	48.51	57.95	5	53	58.51	5	54	56.99	53.18	48.12

WinHavik 9.2.1(build 0) (c) dirActivity-software 31-03-2023 15:57

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
19	0.0	19.8		gevel						VL	2e Lieven de Key	1	19.5	51.96	48.49	42.83	52.55	5	48	52.83	5	48	51.83	48.42	42.69
										RL	totaal (0)	1	1.5	42.07	41.43	37.66	45.42	45.42	47.66	47.66	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	4.5	42.55	41.91	38.17	45.92	45.92	48.17	48.17	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	10.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	13.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	16.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	19.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
										VL	totaal (0)	1	1.5	61.28	57.34	52.30	61.83	62	62.30	62	60.89	57.10	51.89		
										VL	totaal (0)	1	4.5	62.10	58.13	53.10	62.63	63	63.10	63	61.70	57.88	52.68		
										VL	totaal (0)	1	7.5	62.38	58.41	53.38	62.91	63	63.38	63	61.98	58.16	52.96		
										VL	totaal (0)	1	10.5	62.50	58.54	53.51	63.04	63	63.51	64	62.11	58.29	53.09		
										VL	totaal (0)	1	13.5	62.56	58.61	53.57	63.10	63	63.57	64	62.17	58.36	53.16		
										VL	totaal (0)	1	16.5	62.17	58.23	53.19	62.72	63	63.19	63	61.78	57.99	52.78		
										VL	totaal (0)	1	19.5	62.04	58.11	53.07	62.59	63	63.07	63	61.66	57.87	52.67		
										VL	Boschdijk (1)	1	1.5	61.01	57.03	52.04	61.55	5	57	62.04	5	57	60.60	56.77	51.61
										VL	Boschdijk (1)	1	4.5	61.85	57.84	52.86	62.38	5	57	62.86	5	58	61.43	57.58	52.42
										VL	Boschdijk (1)	1	7.5	62.09	58.08	53.11	62.62	5	58	63.11	5	58	61.67	57.82	52.66
										VL	Boschdijk (1)	1	10.5	62.15	58.14	53.17	62.68	5	58	63.17	5	58	61.73	57.88	52.73
										VL	Boschdijk (1)	1	13.5	62.17	58.16	53.20	62.71	5	58	63.20	5	58	61.75	57.90	52.76
										VL	Boschdijk (1)	1	16.5	61.71	57.71	52.75	62.25	5	57	62.75	5	58	61.29	57.44	52.31
										VL	Boschdijk (1)	1	19.5	61.55	57.55	52.59	62.09	5	57	62.59	5	58	61.13	57.29	52.16
										VL	Vredeoord (2)	1	1.5	44.73	41.63	35.52	45.37	5	40	45.52	5	41	44.73	41.63	35.52
										VL	Vredeoord (2)	1	4.5	44.36	41.25	35.15	44.99	5	40	45.15	5	40	44.36	41.25	35.15
										VL	Vredeoord (2)	1	7.5	43.87	40.76	34.66	44.50	5	40	44.66	5	40	43.87	40.76	34.66
										VL	Vredeoord (2)	1	10.5	43.66	40.55	34.45	44.29	5	39	44.45	5	39	43.66	40.55	34.45
										VL	Vredeoord (2)	1	13.5	42.79	39.68	33.58	43.42	5	38	43.58	5	39	42.79	39.68	33.58
										VL	Vredeoord (2)	1	16.5	41.77	38.67	32.56	42.41	5	37	42.56	5	38	41.77	38.67	32.56
										VL	Vredeoord (2)	1	19.5	41.75	38.65	32.54	42.39	5	37	42.54	5	38	41.75	38.65	32.54
										VL	2e Lieven de Key	1	1.5	47.12	43.67	37.99	47.71	5	43	47.99	5	43	47.01	43.61	37.87
										VL	2e Lieven de Key	1	4.5	48.05	44.59	38.93	48.64	5	44	48.93	5	44	47.93	44.52	38.80
										VL	2e Lieven de Key	1	7.5	49.34	45.89	40.21	49.93	5	45	50.21	5	45	49.22	45.82	40.08
										VL	2e Lieven de Key	1	10.5	50.54	47.08	41.41	51.13	5	46	51.41	5	46	50.42	47.02	41.28
										VL	2e Lieven de Key	1	13.5	51.32	47.86	42.19	51.91	5	47	52.19	5	47	51.20	47.79	42.07
										VL	2e Lieven de Key	1	16.5	51.77	48.31	42.64	52.36	5	47	52.64	5	48	51.65	48.24	42.52
										VL	2e Lieven de Key	1	19.5	52.00	48.53	42.87	52.59	5	48	52.87	5	48	51.88	48.46	42.74
20	0.0	19.8	gevel							RL	totaal (0)	1	1.5	41.09	40.44	36.80	44.50	44.50	46.80	46.80	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	4.5	41.49	40.85	37.24	44.93	44.93	47.24	47.24	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	10.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	13.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	16.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	19.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
										VL	totaal (0)	1	1.5	61.01	57.10	52.02	61.56	62	62.02	62	60.72	56.92	51.71		
										VL	totaal (0)	1	4.5	61.84	57.90	52.83	62.38	62	62.83	63	61.54	57.71	52.52		
										VL	totaal (0)	1	7.5	62.11	58.17	53.09	62.64	63	63.09	63	61.81	57.98	52.78		
										VL	totaal (0)	1	10.5	62.19	58.26	53.18	62.73	63	63.18	63	61.90	58.07	52.87		
										VL	totaal (0)	1	13.5	62.25	58.32	53.25	62.79	63	63.25	63	61.96	58.14	52.94		
										VL	totaal (0)	1	16.5	61.83	57.92	52.83	62.38	62	62.83	63	61.55	57.74	52.53		
										VL	totaal (0)	1	19.5	61.70	57.79	52.70	62.25	62	62.70	63	61.42	57.61	52.40		
										VL	Boschdijk (1)	1	1.5	60.77	56.82	51.78	61.31	5	56	61.78	5	57	60.46	56.63	51.46
										VL	Boschdijk (1)	1	4.5	61.62	57.65	52.62	62.15	5	57	62.62	5	58	61.31	57.45	52.29

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)					
21	0.0	19.8	gevel			VL Boschdijk (1)	1	7.5	61.86	57.89	52.86	62.39	5	57	62.86	5	58	61.55	57.69	52.53			
						VL Boschdijk (1)	1	10.5	61.91	57.93	52.91	62.44	5	57	62.91	5	58	61.60	57.74	52.58			
						VL Boschdijk (1)	1	13.5	61.91	57.93	52.91	62.44	5	57	62.91	5	58	61.59	57.74	52.58			
						VL Boschdijk (1)	1	16.5	61.42	57.45	52.43	61.96	5	57	62.43	5	57	61.11	57.25	52.10			
						VL Boschdijk (1)	1	19.5	61.25	57.28	52.27	61.79	5	57	62.27	5	57	60.94	57.08	51.94			
						VL Vredeoord (2)	1	1.5	43.51	40.41	34.30	44.15	5	39	44.30	5	39	43.51	40.41	34.30			
						VL Vredeoord (2)	1	4.5	43.01	39.90	33.80	43.64	5	39	43.80	5	39	43.01	39.90	33.80			
						VL Vredeoord (2)	1	7.5	42.10	39.00	32.89	42.74	5	38	42.89	5	38	42.10	39.00	32.89			
						VL Vredeoord (2)	1	10.5	40.83	37.72	31.62	41.46	5	36	41.62	5	37	40.83	37.72	31.62			
						VL Vredeoord (2)	1	13.5	41.15	38.04	31.94	41.78	5	37	41.94	5	37	41.15	38.04	31.94			
						VL Vredeoord (2)	1	16.5	40.53	37.43	31.32	41.17	5	36	41.32	5	36	40.53	37.43	31.32			
						VL Vredeoord (2)	1	19.5	40.51	37.41	31.30	41.15	5	36	41.30	5	36	40.51	37.41	31.30			
						VL 2e Lieven de Key	1	1.5	46.67	43.26	37.54	47.27	5	42	47.54	5	43	46.62	43.23	37.48			
						VL 2e Lieven de Key	1	4.5	47.36	43.92	38.23	47.95	5	43	48.23	5	43	47.31	43.89	38.17			
						VL 2e Lieven de Key	1	7.5	48.62	45.20	39.49	49.22	5	44	49.49	5	44	48.57	45.17	39.43			
						VL 2e Lieven de Key	1	10.5	49.67	46.24	40.53	50.26	5	45	50.53	5	46	49.61	46.21	40.48			
						VL 2e Lieven de Key	1	13.5	50.58	47.14	41.45	51.17	5	46	51.45	5	46	50.52	47.11	41.39			
						VL 2e Lieven de Key	1	16.5	51.05	47.61	41.92	51.64	5	47	51.92	5	47	51.00	47.58	41.86			
						VL 2e Lieven de Key	1	19.5	51.28	47.84	42.15	51.87	5	47	52.15	5	47	51.23	47.81	42.09			
						RL totaal (0)	1	1.5	39.70	39.05	35.48	43.15				43.15	45.48		45.48	--	--	--	
						RL totaal (0)	1	4.5	40.11	39.48	35.94	43.60				43.60	45.94		45.94	--	--	--	
						RL totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00				-99.00	-89.90		-89.90	--	--	--	
						RL totaal (0)	1	10.5	--	--	--	-99.00				-99.00	-89.90		-89.90	--	--	--	
						RL totaal (0)	1	13.5	--	--	--	-99.00				-99.00	-89.90		-89.90	--	--	--	
						RL totaal (0)	1	16.5	--	--	--	-99.00				-99.00	-89.90		-89.90	--	--	--	
						RL totaal (0)	1	19.5	--	--	--	-99.00				-99.00	-89.90		-89.90	--	--	--	
						VL totaal (0)	1	1.5	60.90	57.02	51.89	61.45				61	61.89		62	60.70	56.90	51.68	
						VL totaal (0)	1	4.5	61.73	57.82	52.70	62.26				62	62.70		63	61.52	57.70	52.49	
						VL totaal (0)	1	7.5	62.00	58.09	52.97	62.53				63	62.97		63	61.79	57.96	52.75	
						VL totaal (0)	1	10.5	62.09	58.19	53.06	62.63				63	63.06		63	61.90	58.07	52.85	
						VL totaal (0)	1	13.5	62.16	58.26	53.13	62.70				63	63.13		63	61.96	58.14	52.92	
						VL totaal (0)	1	16.5	61.76	57.87	52.73	62.30				62	62.73		63	61.57	57.75	52.53	
						VL totaal (0)	1	19.5	61.63	57.75	52.61	62.17				62	62.61		63	61.44	57.63	52.41	
						VL Boschdijk (1)	1	1.5	60.72	56.81	51.71	61.26			5	56	61.71		5	57	60.51	56.68	51.49
						VL Boschdijk (1)	1	4.5	61.54	57.61	52.52	62.07			5	57	62.52		5	58	61.33	57.48	52.30
						VL Boschdijk (1)	1	7.5	61.80	57.86	52.77	62.33			5	57	62.77		5	58	61.58	57.72	52.55
						VL Boschdijk (1)	1	10.5	61.86	57.92	52.83	62.39			5	57	62.83		5	58	61.64	57.79	52.61
						VL Boschdijk (1)	1	13.5	61.87	57.94	52.85	62.40			5	57	62.85		5	58	61.66	57.81	52.63
						VL Boschdijk (1)	1	16.5	61.41	57.48	52.40	61.95			5	57	62.40		5	57	61.20	57.35	52.17
						VL Boschdijk (1)	1	19.5	61.25	57.32	52.25	61.79			5	57	62.25		5	57	61.04	57.19	52.02
						VL Vredeoord (2)	1	1.5	42.76	39.67	33.55	43.40			5	38	43.55		5	39	42.76	39.67	33.55
						VL Vredeoord (2)	1	4.5	42.21	39.10	33.00	42.84			5	38	43.00		5	38	42.21	39.10	33.00
						VL Vredeoord (2)	1	7.5	41.04	37.93	31.83	41.67			5	37	41.83		5	37	41.04	37.93	31.83
						VL Vredeoord (2)	1	10.5	40.35	37.24	31.14	40.98			5	36	41.14		5	36	40.35	37.24	31.14
						VL Vredeoord (2)	1	13.5	40.48	37.37	31.27	41.11			5	36	41.27		5	36	40.48	37.37	31.27
						VL Vredeoord (2)	1	16.5	39.88	36.78	30.67	40.52			5	36	40.67		5	36	39.88	36.78	30.67
						VL Vredeoord (2)	1	19.5	39.87	36.77	30.66	40.51			5	36	40.66		5	36	39.87	36.77	30.66
						VL 2e Lieven de Key	1	1.5	44.96	41.57	35.83	45.56			5	41	45.83		5	41	44.96	41.57	35.83
						VL 2e Lieven de Key	1	4.5	46.55	43.14	37.42	47.15			5	42	47.42		5	42	46.55	43.14	37.42
						VL 2e Lieven de Key	1	7.5	47.70	44.30	38.57	48.30			5	43	48.57		5	44	47.70	44.30	38.57
		VL 2e Lieven de Key	1	10.5	48.82	45.42	39.68	49.42			5	44	49.68		5	45	48.82	45.42	39.68				
		VL 2e Lieven de Key	1	13.5	49.70	46.29	40.56	50.29			5	45	50.56		5	46	49.70	46.29	40.56				

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
22	0.0	19.8		gevel						VL	2e Lieven de Key	1	16.5	50.26	46.84	41.12	50.85	5	46	51.12	5	46	50.26	46.84	41.12
										VL	2e Lieven de Key	1	19.5	50.44	47.02	41.30	51.03	5	46	51.30	5	46	50.44	47.02	41.30
										RL	totaal (0)	1	1.5	30.66	30.22	26.75	34.34		34.34	36.75		36.75	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	4.5	30.83	30.39	26.96	34.53		34.53	36.96		36.96	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	7.5	28.84	28.39	24.85	32.47		32.47	34.85		34.85	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	10.5	27.00	26.54	23.01	30.63		30.63	33.01		33.01	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	13.5	27.16	26.71	23.27	30.85		30.85	33.27		33.27	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	16.5	28.81	28.34	25.00	32.54		32.54	35.00		35.00	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	19.5	34.01	33.50	30.16	37.71		37.71	40.16		40.16	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	1.5	56.44	52.58	47.33	56.95		57	57.33		57	56.44	52.58	47.33
										VL	totaal (0)	1	4.5	57.46	53.58	48.36	57.97		58	58.36		58	57.46	53.58	48.36
										VL	totaal (0)	1	7.5	57.78	53.90	48.68	58.29		58	58.68		59	57.78	53.90	48.68
										VL	totaal (0)	1	10.5	57.89	54.00	48.78	58.40		58	58.78		59	57.89	54.00	48.78
										VL	totaal (0)	1	13.5	57.86	53.98	48.76	58.37		58	58.76		59	57.86	53.98	48.76
										VL	totaal (0)	1	16.5	57.66	53.77	48.56	58.17		58	58.56		59	57.66	53.77	48.56
										VL	totaal (0)	1	19.5	57.29	53.41	48.19	57.80		58	58.19		58	57.29	53.41	48.19
										VL	Boschdijk (1)	1	1.5	56.40	52.53	47.30	56.92	5	52	57.30	5	52	56.40	52.53	47.30
										VL	Boschdijk (1)	1	4.5	57.43	53.55	48.32	57.94	5	53	58.32	5	53	57.43	53.55	48.32
										VL	Boschdijk (1)	1	7.5	57.77	53.88	48.66	58.28	5	53	58.66	5	54	57.77	53.88	48.66
										VL	Boschdijk (1)	1	10.5	57.88	53.99	48.78	58.39	5	53	58.78	5	54	57.88	53.99	48.78
										VL	Boschdijk (1)	1	13.5	57.86	53.97	48.76	58.37	5	53	58.76	5	54	57.86	53.97	48.76
										VL	Boschdijk (1)	1	16.5	57.66	53.77	48.55	58.17	5	53	58.55	5	54	57.66	53.77	48.55
										VL	Boschdijk (1)	1	19.5	57.29	53.40	48.18	57.80	5	53	58.18	5	53	57.29	53.40	48.18
										VL	Vredeoord (2)	1	1.5	24.41	21.22	15.21	25.03	5	20	25.21	5	20	24.41	21.22	15.21
										VL	Vredeoord (2)	1	4.5	23.96	20.75	14.76	24.58	5	20	24.76	5	20	23.96	20.75	14.76
										VL	Vredeoord (2)	1	7.5	23.89	20.64	14.69	24.50	5	19	24.69	5	20	23.89	20.64	14.69
										VL	Vredeoord (2)	1	10.5	24.52	21.22	15.33	25.12	5	20	25.33	5	20	24.52	21.22	15.33
										VL	Vredeoord (2)	1	13.5	25.71	22.39	16.53	26.31	5	21	26.53	5	22	25.71	22.39	16.53
										VL	Vredeoord (2)	1	16.5	26.88	23.56	17.70	27.48	5	22	27.70	5	23	26.88	23.56	17.70
										VL	Vredeoord (2)	1	19.5	28.39	25.08	19.21	28.99	5	24	29.21	5	24	28.39	25.08	19.21
										VL	2e Lieven de Key	1	1.5	35.27	31.87	26.13	35.87	5	31	36.13	5	31	35.27	31.87	26.13
										VL	2e Lieven de Key	1	4.5	35.80	32.37	26.67	36.39	5	31	36.67	5	32	35.80	32.37	26.67
										VL	2e Lieven de Key	1	7.5	31.84	28.39	22.71	32.43	5	27	32.71	5	28	31.84	28.39	22.71
										VL	2e Lieven de Key	1	10.5	24.75	21.25	15.63	25.33	5	20	25.63	5	21	24.75	21.25	15.63
										VL	2e Lieven de Key	1	13.5	-1.45	-5.10	-10.56	-99.00	5	-104	-56	5	-6	-1.45	-5.10	-10.56
										VL	2e Lieven de Key	1	16.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	2e Lieven de Key	1	19.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
23	0.0	19.8		gevel						RL	totaal (0)	1	1.5	37.06	36.56	33.08	40.68		40.68	43.08		43.08	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	4.5	43.34	42.75	39.06	46.77		46.77	49.06		49.06	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	7.5	43.94	43.35	39.68	47.38		47.38	49.68		49.68	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	10.5	37.41	36.92	33.44	41.04		41.04	43.44		43.44	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	13.5	36.41	35.94	32.56	40.11		40.11	42.56		42.56	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	16.5	36.30	35.84	32.46	40.01		40.01	42.46		42.46	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	19.5	36.23	35.77	32.41	39.95		39.95	42.41		42.41	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	1.5	53.45	49.59	44.35	53.97		54	54.35		54	53.45	49.59	44.35
										VL	totaal (0)	1	4.5	54.73	50.85	45.63	55.24		55	55.63		56	54.73	50.85	45.63
										VL	totaal (0)	1	7.5	55.32	51.44	46.21	55.83		56	56.21		56	55.32	51.44	46.21
										VL	totaal (0)	1	10.5	55.51	51.63	46.41	56.02		56	56.41		56	55.51	51.63	46.41
										VL	totaal (0)	1	13.5	55.50	51.63	46.40	56.02		56	56.40		56	55.50	51.63	46.40
										VL	totaal (0)	1	16.5	55.47	51.60	46.37	55.99		56	56.37		56	55.47	51.60	46.37
										VL	totaal (0)	1	19.5	55.49	51.62	46.40	56.01		56	56.40		56	55.49	51.62	46.40
										VL	Boschdijk (1)	1	1.5	53.39	49.52	44.29	53.91	5	49	54.29	5	49	53.39	49.52	44.29

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)					
24	0.0	19.8		gevel						VL	Boschdijk (1)	1	4.5	54.68	50.80	45.58	55.19	5	50	55.58	5	51	54.68	50.80	45.58	
										VL	Boschdijk (1)	1	7.5	55.25	51.37	46.15	55.76	5	51	56.15	5	51	55.25	51.37	46.15	
										VL	Boschdijk (1)	1	10.5	55.41	51.52	46.31	55.92	5	51	56.31	5	51	55.41	51.52	46.31	
										VL	Boschdijk (1)	1	13.5	55.38	51.49	46.28	55.89	5	51	56.28	5	51	55.38	51.49	46.28	
										VL	Boschdijk (1)	1	16.5	55.33	51.44	46.23	55.84	5	51	56.23	5	51	55.33	51.44	46.23	
										VL	Boschdijk (1)	1	19.5	55.32	51.43	46.23	55.84	5	51	56.23	5	51	55.32	51.43	46.23	
										VL	Vredeoord (2)	1	1.5	26.05	22.77	16.86	26.65	5	22	26.86	5	22	26.05	22.77	16.86	
										VL	Vredeoord (2)	1	4.5	25.89	22.60	16.70	26.49	5	21	26.70	5	22	25.89	22.60	16.70	
										VL	Vredeoord (2)	1	7.5	25.89	22.59	16.70	26.49	5	21	26.70	5	22	25.89	22.59	16.70	
										VL	Vredeoord (2)	1	10.5	26.21	22.90	17.03	26.81	5	22	27.03	5	22	26.21	22.90	17.03	
										VL	Vredeoord (2)	1	13.5	26.69	23.37	17.50	27.29	5	22	27.50	5	23	26.69	23.37	17.50	
										VL	Vredeoord (2)	1	16.5	26.73	23.41	17.54	27.33	5	22	27.54	5	23	26.73	23.41	17.54	
										VL	Vredeoord (2)	1	19.5	27.70	24.40	18.51	28.30	5	23	28.51	5	24	27.70	24.40	18.51	
										VL	2e Lieven de Key	1	1.5	34.22	30.79	25.08	34.81	5	30	35.08	5	30	34.22	30.79	25.08	
										VL	2e Lieven de Key	1	4.5	34.43	30.98	25.30	35.02	5	30	35.30	5	30	34.43	30.98	25.30	
										VL	2e Lieven de Key	1	7.5	36.47	33.05	27.33	37.06	5	32	37.33	5	32	36.47	33.05	27.33	
										VL	2e Lieven de Key	1	10.5	38.86	35.47	29.72	39.46	5	34	39.72	5	35	38.86	35.47	29.72	
										VL	2e Lieven de Key	1	13.5	39.74	36.35	30.60	40.34	5	35	40.60	5	36	39.74	36.35	30.60	
										VL	2e Lieven de Key	1	16.5	40.47	37.07	31.34	41.07	5	36	41.34	5	36	40.47	37.07	31.34	
										VL	2e Lieven de Key	1	19.5	41.21	37.80	32.08	41.81	5	37	42.08	5	37	41.21	37.80	32.08	
										RL	totaal (0)	1	1.5	33.30	32.88	29.69	37.16			37.16	39.69	39.69	--	--	--	
										RL	totaal (0)	1	4.5	35.96	35.53	32.39	39.84			39.84	42.39	42.39	--	--	--	
										RL	totaal (0)	1	7.5	36.02	35.57	32.45	39.89			39.89	42.45	42.45	--	--	--	
										RL	totaal (0)	1	10.5	34.19	33.80	30.78	38.17			38.17	40.78	40.78	--	--	--	
										RL	totaal (0)	1	13.5	34.14	33.76	30.74	38.13			38.13	40.74	40.74	--	--	--	
										RL	totaal (0)	1	16.5	34.06	33.68	30.66	38.05			38.05	40.66	40.66	--	--	--	
										RL	totaal (0)	1	19.5	34.39	33.99	30.94	38.35			38.35	40.94	40.94	--	--	--	
										VL	totaal (0)	1	1.5	52.31	48.44	43.21	52.83			53	53.21	53	52.31	48.44	43.21	
										VL	totaal (0)	1	4.5	53.52	49.66	44.42	54.04			54	54.42	54	53.52	49.66	44.42	
										VL	totaal (0)	1	7.5	54.36	50.49	45.25	54.87			55	55.25	55	54.36	50.49	45.25	
										VL	totaal (0)	1	10.5	54.51	50.64	45.40	55.02			55	55.40	55	54.51	50.64	45.40	
										VL	totaal (0)	1	13.5	54.52	50.66	45.42	55.04			55	55.42	55	54.52	50.66	45.42	
										VL	totaal (0)	1	16.5	54.54	50.68	45.44	55.06			55	55.44	55	54.54	50.68	45.44	
										VL	totaal (0)	1	19.5	54.63	50.77	45.54	55.15			55	55.54	56	54.63	50.77	45.54	
										VL	Boschdijk (1)	1	1.5	52.25	48.37	43.14	52.76		5	48	53.14	5	48	52.25	48.37	43.14
										VL	Boschdijk (1)	1	4.5	53.40	49.51	44.30	53.91		5	49	54.30	5	49	53.40	49.51	44.30
										VL	Boschdijk (1)	1	7.5	54.19	50.30	45.09	54.70		5	50	55.09	5	50	54.19	50.30	45.09
										VL	Boschdijk (1)	1	10.5	54.32	50.43	45.22	54.83		5	50	55.22	5	50	54.32	50.43	45.22
										VL	Boschdijk (1)	1	13.5	54.30	50.42	45.20	54.81		5	50	55.20	5	50	54.30	50.42	45.20
										VL	Boschdijk (1)	1	16.5	54.30	50.41	45.20	54.81		5	50	55.20	5	50	54.30	50.41	45.20
										VL	Boschdijk (1)	1	19.5	54.35	50.46	45.27	54.87		5	50	55.27	5	50	54.35	50.46	45.27
										VL	Vredeoord (2)	1	1.5	30.02	26.85	20.81	30.64		5	26	30.81	5	26	30.02	26.85	20.81
										VL	Vredeoord (2)	1	4.5	29.50	26.32	20.30	30.12		5	25	30.30	5	25	29.50	26.32	20.30
										VL	Vredeoord (2)	1	7.5	29.00	25.82	19.80	29.62		5	25	29.80	5	25	29.00	25.82	19.80
										VL	Vredeoord (2)	1	10.5	29.33	26.14	20.13	29.95		5	25	30.13	5	25	29.33	26.14	20.13
										VL	Vredeoord (2)	1	13.5	29.46	26.27	20.26	30.08		5	25	30.26	5	25	29.46	26.27	20.26
										VL	Vredeoord (2)	1	16.5	29.78	26.60	20.58	30.40		5	25	30.58	5	26	29.78	26.60	20.58
										VL	Vredeoord (2)	1	19.5	30.32	27.14	21.12	30.94		5	26	31.12	5	26	30.32	27.14	21.12
										VL	2e Lieven de Key	1	1.5	31.57	28.04	22.45	32.15		5	27	32.45	5	27	31.57	28.04	22.45
										VL	2e Lieven de Key	1	4.5	37.46	34.05	28.33	38.06		5	33	38.33	5	33	37.46	34.05	28.33
										VL	2e Lieven de Key	1	7.5	39.88	36.50	30.74	40.48		5	35	40.74	5	36	39.88	36.50	30.74
										VL	2e Lieven de Key	1	10.5	40.43	37.05	31.29	41.03		5	36	41.29	5	36	40.43	37.05	31.29

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
25	0.0	19.8		gevel						VL	2e Lieven de Key	1	13.5	41.08	37.68	31.95	41.68	5	37	41.95	5	37	41.08	37.68	31.95
										VL	2e Lieven de Key	1	16.5	41.65	38.22	32.51	42.24	5	37	42.51	5	38	41.65	38.22	32.51
										VL	2e Lieven de Key	1	19.5	42.20	38.75	33.06	42.79	5	38	43.06	5	38	42.20	38.75	33.06
										RL	totaal (0)	1	1.5	33.06	32.60	29.30	36.82		36.82	39.30		39.30	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	4.5	35.35	34.89	31.56	39.09		39.09	41.56		41.56	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	7.5	35.15	34.68	31.35	38.88		38.88	41.35		41.35	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	10.5	35.22	34.76	31.41	38.95		38.95	41.41		41.41	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	13.5	35.32	34.86	31.50	39.04		39.04	41.50		41.50	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	16.5	35.63	35.16	31.79	39.34		39.34	41.79		41.79	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	19.5	36.97	36.48	33.10	40.66		40.66	43.10		43.10	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	1.5	51.54	47.69	42.43	52.06		52	52.43		52	51.54	47.69	42.43
										VL	totaal (0)	1	4.5	52.51	48.65	43.40	53.02		53	53.40		53	52.51	48.65	43.40
										VL	totaal (0)	1	7.5	53.45	49.60	44.35	53.97		54	54.35		54	53.45	49.60	44.35
										VL	totaal (0)	1	10.5	53.58	49.72	44.48	54.10		54	54.48		54	53.58	49.72	44.48
										VL	totaal (0)	1	13.5	53.64	49.78	44.54	54.16		54	54.54		55	53.64	49.78	44.54
										VL	totaal (0)	1	16.5	53.70	49.84	44.60	54.22		54	54.60		55	53.70	49.84	44.60
										VL	totaal (0)	1	19.5	53.84	49.99	44.77	54.37		54	54.77		55	53.84	49.99	44.77
										VL	Boschdijk (1)	1	1.5	51.35	47.47	42.25	51.86	5	47	52.25	5	47	51.35	47.47	42.25
										VL	Boschdijk (1)	1	4.5	52.31	48.42	43.21	52.82	5	48	53.21	5	48	52.31	48.42	43.21
										VL	Boschdijk (1)	1	7.5	53.28	49.39	44.18	53.79	5	49	54.18	5	49	53.28	49.39	44.18
										VL	Boschdijk (1)	1	10.5	53.39	49.50	44.29	53.90	5	49	54.29	5	49	53.39	49.50	44.29
										VL	Boschdijk (1)	1	13.5	53.41	49.52	44.32	53.93	5	49	54.32	5	49	53.41	49.52	44.32
										VL	Boschdijk (1)	1	16.5	53.44	49.55	44.36	53.96	5	49	54.36	5	49	53.44	49.55	44.36
										VL	Boschdijk (1)	1	19.5	53.55	49.66	44.48	54.07	5	49	54.48	5	49	53.55	49.66	44.48
										VL	Vredeoord (2)	1	1.5	37.12	34.01	27.91	37.75	5	33	37.91	5	33	37.12	34.01	27.91
										VL	Vredeoord (2)	1	4.5	36.42	33.31	27.21	37.05	5	32	37.21	5	32	36.42	33.31	27.21
										VL	Vredeoord (2)	1	7.5	37.16	34.05	27.95	37.79	5	33	37.95	5	33	37.16	34.05	27.95
										VL	Vredeoord (2)	1	10.5	37.93	34.82	28.72	38.56	5	34	38.72	5	34	37.93	34.82	28.72
										VL	Vredeoord (2)	1	13.5	38.50	35.38	29.29	39.13	5	34	39.29	5	34	38.50	35.38	29.29
										VL	Vredeoord (2)	1	16.5	38.60	35.49	29.39	39.23	5	34	39.39	5	34	38.60	35.49	29.39
										VL	Vredeoord (2)	1	19.5	38.82	35.69	29.61	39.45	5	34	39.61	5	35	38.82	35.69	29.61
										VL	2e Lieven de Key	1	1.5	29.99	26.46	20.86	30.56	5	26	30.86	5	26	29.99	26.46	20.86
										VL	2e Lieven de Key	1	4.5	35.51	32.09	26.37	36.10	5	31	36.37	5	31	35.51	32.09	26.37
										VL	2e Lieven de Key	1	7.5	35.67	32.24	26.53	36.26	5	31	36.53	5	32	35.67	32.24	26.53
										VL	2e Lieven de Key	1	10.5	35.67	32.22	26.54	36.26	5	31	36.54	5	32	35.67	32.22	26.54
										VL	2e Lieven de Key	1	13.5	36.49	33.02	27.36	37.08	5	32	37.36	5	32	36.49	33.02	27.36
										VL	2e Lieven de Key	1	16.5	37.69	34.20	28.56	38.27	5	33	38.56	5	34	37.69	34.20	28.56
										VL	2e Lieven de Key	1	19.5	39.10	35.59	29.97	39.68	5	35	39.97	5	35	39.10	35.59	29.97
26	0.0	19.8		gevel						RL	totaal (0)	1	1.5	36.26	35.79	32.39	39.95		39.95	42.39		42.39	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	4.5	40.04	39.54	36.13	43.70		43.70	46.13		46.13	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	7.5	43.25	42.68	39.07	46.74		46.74	49.07		49.07	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	10.5	38.39	37.93	34.56	42.11		42.11	44.56		44.56	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	13.5	38.43	37.97	34.59	42.14		42.14	44.59		44.59	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	16.5	38.44	37.98	34.59	42.15		42.15	44.59		44.59	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	19.5	38.43	37.97	34.59	42.14		42.14	44.59		44.59	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	1.5	48.38	44.52	39.28	48.90		49	49.28		49	48.38	44.52	39.28
										VL	totaal (0)	1	4.5	47.97	44.12	38.88	48.49		48	48.88		49	47.97	44.12	38.88
										VL	totaal (0)	1	7.5	48.78	44.93	39.69	49.30		49	49.69		50	48.78	44.93	39.69
										VL	totaal (0)	1	10.5	48.39	44.55	39.30	48.92		49	49.30		49	48.39	44.55	39.30
										VL	totaal (0)	1	13.5	48.84	44.99	39.75	49.36		49	49.75		50	48.84	44.99	39.75
										VL	totaal (0)	1	16.5	49.10	45.25	40.02	49.63		50	50.02		50	49.10	45.25	40.02
										VL	totaal (0)	1	19.5	49.31	45.46	40.24	49.84		50	50.24		50	49.31	45.46	40.24

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)					
27	0.0	19.8		gevel						VL	Boschdijk (1)	1	1.5	48.18	44.29	39.08	48.69	5	44	49.08	5	44	48.18	44.29	39.08	
										VL	Boschdijk (1)	1	4.5	47.65	43.75	38.55	48.16	5	43	48.55	5	44	47.65	43.75	38.55	
										VL	Boschdijk (1)	1	7.5	48.52	44.63	39.42	49.03	5	44	49.42	5	44	48.52	44.63	39.42	
										VL	Boschdijk (1)	1	10.5	48.08	44.19	38.99	48.60	5	44	48.99	5	44	48.08	44.19	38.99	
										VL	Boschdijk (1)	1	13.5	48.54	44.66	39.46	49.06	5	44	49.46	5	44	48.54	44.66	39.46	
										VL	Boschdijk (1)	1	16.5	48.80	44.91	39.72	49.32	5	44	49.72	5	45	48.80	44.91	39.72	
										VL	Boschdijk (1)	1	19.5	49.00	45.10	39.93	49.52	5	45	49.93	5	45	49.00	45.10	39.93	
										VL	Vredeoord (2)	1	1.5	32.01	28.82	22.81	32.63	5	28	32.81	5	28	32.01	28.82	22.81	
										VL	Vredeoord (2)	1	4.5	31.62	28.43	22.42	32.24	5	27	32.42	5	27	31.62	28.43	22.42	
										VL	Vredeoord (2)	1	7.5	31.29	28.09	22.09	31.91	5	27	32.09	5	27	31.29	28.09	22.09	
										VL	Vredeoord (2)	1	10.5	31.22	28.02	22.02	31.84	5	27	32.02	5	27	31.22	28.02	22.02	
										VL	Vredeoord (2)	1	13.5	30.70	27.53	21.50	31.32	5	26	31.50	5	27	30.70	27.53	21.50	
										VL	Vredeoord (2)	1	16.5	30.78	27.62	21.58	31.41	5	26	31.58	5	27	30.78	27.62	21.58	
										VL	Vredeoord (2)	1	19.5	30.86	27.70	21.65	31.48	5	26	31.65	5	27	30.86	27.70	21.65	
										VL	2e Lieven de Key	1	1.5	31.93	28.45	22.80	32.51	5	28	32.80	5	28	31.93	28.45	22.80	
										VL	2e Lieven de Key	1	4.5	34.91	31.48	25.78	35.50	5	31	35.78	5	31	34.91	31.48	25.78	
										VL	2e Lieven de Key	1	7.5	34.99	31.59	25.85	35.59	5	31	35.85	5	31	34.99	31.59	25.85	
										VL	2e Lieven de Key	1	10.5	35.43	32.03	26.29	36.03	5	31	36.29	5	31	35.43	32.03	26.29	
										VL	2e Lieven de Key	1	13.5	35.85	32.45	26.72	36.45	5	31	36.72	5	32	35.85	32.45	26.72	
										VL	2e Lieven de Key	1	16.5	36.30	32.89	27.17	36.90	5	32	37.17	5	32	36.30	32.89	27.17	
										VL	2e Lieven de Key	1	19.5	36.79	33.36	27.66	37.38	5	32	37.66	5	33	36.79	33.36	27.66	
										RL	totaal (0)	1	1.5	43.19	42.54	38.91	46.61	46.61	48.91	48.91	--	--	--	--	--	
										RL	totaal (0)	1	4.5	43.73	43.10	39.52	47.19	47.19	49.52	49.52	--	--	--	--	--	
										RL	totaal (0)	1	7.5	44.53	43.91	40.36	48.02	48.02	50.36	50.36	--	--	--	--	--	
										RL	totaal (0)	1	10.5	43.91	43.28	39.74	47.40	47.40	49.74	49.74	--	--	--	--	--	
										RL	totaal (0)	1	13.5	43.96	43.34	39.79	47.45	47.45	49.79	49.79	--	--	--	--	--	
										RL	totaal (0)	1	16.5	44.02	43.40	39.85	47.51	47.51	49.85	49.85	--	--	--	--	--	
										RL	totaal (0)	1	19.5	44.08	43.46	39.91	47.57	47.57	49.91	49.91	--	--	--	--	--	
										VL	totaal (0)	1	1.5	49.53	46.21	40.35	50.13	50	50.35	50	49.53	46.21	40.35	49.53	46.21	40.35
										VL	totaal (0)	1	4.5	48.97	45.65	39.79	49.57	50	49.79	50	48.97	45.65	39.79	48.97	45.65	39.79
										VL	totaal (0)	1	7.5	49.41	46.13	40.22	50.01	50	50.22	50	49.41	46.13	40.22	49.41	46.13	40.22
										VL	totaal (0)	1	10.5	49.94	46.70	40.75	50.55	51	50.75	51	49.94	46.70	40.75	49.94	46.70	40.75
										VL	totaal (0)	1	13.5	50.47	47.22	41.29	51.08	51	51.29	51	50.47	47.22	41.29	50.47	47.22	41.29
										VL	totaal (0)	1	16.5	50.66	47.38	41.47	51.26	51	51.47	51	50.66	47.38	41.47	50.66	47.38	41.47
										VL	totaal (0)	1	19.5	50.73	47.44	41.55	51.34	51	51.55	52	50.73	47.44	41.55	50.73	47.44	41.55
										VL	Boschdijk (1)	1	1.5	43.84	39.95	34.74	44.35	5	39	44.74	5	40	43.84	39.95	34.74	
										VL	Boschdijk (1)	1	4.5	43.26	39.36	34.15	43.77	5	39	44.15	5	39	43.26	39.36	34.15	
										VL	Boschdijk (1)	1	7.5	42.53	38.64	33.43	43.04	5	38	43.43	5	38	42.53	38.64	33.43	
										VL	Boschdijk (1)	1	10.5	41.68	37.81	32.58	42.20	5	37	42.58	5	38	41.68	37.81	32.58	
										VL	Boschdijk (1)	1	13.5	42.83	38.96	33.72	43.34	5	38	43.72	5	39	42.83	38.96	33.72	
										VL	Boschdijk (1)	1	16.5	43.54	39.66	34.44	44.05	5	39	44.44	5	39	43.54	39.66	34.44	
										VL	Boschdijk (1)	1	19.5	43.82	39.93	34.71	44.33	5	39	44.71	5	40	43.82	39.93	34.71	
										VL	Vredeoord (2)	1	1.5	48.14	45.01	38.93	48.77	5	44	48.93	5	44	48.14	45.01	38.93	
										VL	Vredeoord (2)	1	4.5	47.58	44.45	38.37	48.21	5	43	48.37	5	43	47.58	44.45	38.37	
										VL	Vredeoord (2)	1	7.5	48.37	45.24	39.16	49.00	5	44	49.16	5	44	48.37	45.24	39.16	
										VL	Vredeoord (2)	1	10.5	49.16	46.03	39.96	49.79	5	45	49.96	5	45	49.16	46.03	39.96	
										VL	Vredeoord (2)	1	13.5	49.54	46.41	40.33	50.17	5	45	50.33	5	45	49.54	46.41	40.33	
										VL	Vredeoord (2)	1	16.5	49.55	46.42	40.35	50.18	5	45	50.35	5	45	49.55	46.42	40.35	
										VL	Vredeoord (2)	1	19.5	49.54	46.41	40.33	50.17	5	45	50.33	5	45	49.54	46.41	40.33	
										VL	2e Lieven de Key	1	1.5	25.64	22.09	16.52	26.21	5	21	26.52	5	22	25.64	22.09	16.52	
										VL	2e Lieven de Key	1	4.5	26.97	23.39	17.86	27.54	5	23	27.86	5	23	26.97	23.39	17.86	
										VL	2e Lieven de Key	1	7.5	28.16	24.60	19.04	28.73	5	24	29.04	5	24	28.16	24.60	19.04	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag									
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)						
28	0.0	19.8		gevel						VL	2e Lieven de Key	1	10.5	31.59	28.13	22.46	32.18	5	27	32.46	5	27	31.59	28.13	22.46		
										VL	2e Lieven de Key	1	13.5	33.94	30.51	24.80	34.53	5	30	34.80	5	30	33.94	30.51	24.80		
										VL	2e Lieven de Key	1	16.5	35.42	32.01	26.29	36.02	5	31	36.29	5	31	35.42	32.01	26.29		
										VL	2e Lieven de Key	1	19.5	36.35	32.94	27.22	36.95	5	32	37.22	5	32	36.35	32.94	27.22		
										RL	totaal (0)	1	1.5	46.16	45.51	41.70	49.48		49.48	51.70		51.70	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	4.5	46.51	45.87	42.10	49.86		49.86	52.10		52.10	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	7.5	46.75	46.12	42.37	50.12		50.12	52.37		52.37	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	10.5	46.73	46.09	42.34	50.09		50.09	52.34		52.34	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	13.5	46.81	46.17	42.41	50.16		50.16	52.41		52.41	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	16.5	46.89	46.25	42.49	50.24		50.24	52.49		52.49	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	19.5	46.96	46.31	42.55	50.31		50.31	52.55		52.55	--	--	--		
										VL	totaal (0)	1	1.5	50.12	46.86	40.93	50.73		51	50.93		51	50.12	46.86	40.93		
										VL	totaal (0)	1	4.5	49.65	46.40	40.46	50.26		50	50.46		50	49.65	46.40	40.46		
										VL	totaal (0)	1	7.5	50.19	46.99	41.00	50.81		51	51.00		51	50.19	46.99	41.00		
										VL	totaal (0)	1	10.5	50.84	47.67	41.64	51.46		51	51.64		52	50.84	47.67	41.64		
										VL	totaal (0)	1	13.5	51.11	47.92	41.91	51.73		52	51.91		52	51.11	47.92	41.91		
										VL	totaal (0)	1	16.5	51.23	48.03	42.03	51.85		52	52.03		52	51.23	48.03	42.03		
										VL	totaal (0)	1	19.5	51.24	48.03	42.05	51.86		52	52.05		52	51.24	48.03	42.05		
										VL	Boschdijk (1)	1	1.5	42.47	38.56	33.37	42.98		5	38	43.37		5	38	42.47	38.56	33.37
										VL	Boschdijk (1)	1	4.5	41.75	37.84	32.65	42.26		5	37	42.65		5	38	41.75	37.84	32.65
										VL	Boschdijk (1)	1	7.5	40.47	36.57	31.37	40.98		5	36	41.37		5	36	40.47	36.57	31.37
										VL	Boschdijk (1)	1	10.5	39.17	35.31	30.06	39.68		5	35	40.06		5	35	39.17	35.31	30.06
										VL	Boschdijk (1)	1	13.5	40.55	36.71	31.45	41.07		5	36	41.45		5	36	40.55	36.71	31.45
										VL	Boschdijk (1)	1	16.5	41.41	37.53	32.30	41.92		5	37	42.30		5	37	41.41	37.53	32.30
										VL	Boschdijk (1)	1	19.5	41.57	37.68	32.47	42.08		5	37	42.47		5	37	41.57	37.68	32.47
										VL	Vredeoord (2)	1	1.5	49.29	46.17	40.09	49.93		5	45	50.09		5	45	49.29	46.17	40.09
										VL	Vredeoord (2)	1	4.5	48.88	45.75	39.67	49.51		5	45	49.67		5	45	48.88	45.75	39.67
										VL	Vredeoord (2)	1	7.5	49.70	46.57	40.50	50.33		5	45	50.50		5	45	49.70	46.57	40.50
										VL	Vredeoord (2)	1	10.5	50.54	47.41	41.33	51.17		5	46	51.33		5	46	50.54	47.41	41.33
										VL	Vredeoord (2)	1	13.5	50.71	47.58	41.50	51.34		5	46	51.50		5	47	50.71	47.58	41.50
										VL	Vredeoord (2)	1	16.5	50.75	47.62	41.54	51.38		5	46	51.54		5	47	50.75	47.62	41.54
										VL	Vredeoord (2)	1	19.5	50.74	47.61	41.53	51.37		5	46	51.53		5	47	50.74	47.61	41.53
										VL	2e Lieven de Key	1	1.5	13.88	10.15	4.77	14.42		5	9	14.77		5	10	13.88	10.15	4.77
										VL	2e Lieven de Key	1	4.5	14.67	10.90	5.56	15.20		5	10	15.56		5	11	14.67	10.90	5.56
										VL	2e Lieven de Key	1	7.5	15.41	11.62	6.31	15.94		5	11	16.31		5	11	15.41	11.62	6.31
										VL	2e Lieven de Key	1	10.5	16.34	12.55	7.23	16.87		5	12	17.23		5	12	16.34	12.55	7.23
										VL	2e Lieven de Key	1	13.5	17.35	13.56	8.24	17.88		5	13	18.24		5	13	17.35	13.56	8.24
										VL	2e Lieven de Key	1	16.5	19.09	15.34	9.98	19.63		5	15	19.98		5	15	19.09	15.34	9.98
										VL	2e Lieven de Key	1	19.5	21.33	17.63	12.22	21.88		5	17	22.22		5	17	21.33	17.63	12.22
29	0.0	19.8		gevel						RL	totaal (0)	1	1.5	48.56	47.96	44.18	51.93		51.93	54.18		54.18	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	4.5	48.66	48.05	44.28	52.03		52.03	54.28		54.28	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	7.5	48.73	48.13	44.35	52.10		52.10	54.35		54.35	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	10.5	48.81	48.21	44.43	52.18		52.18	54.43		54.43	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	13.5	48.89	48.29	44.52	52.27		52.27	54.52		54.52	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	16.5	48.98	48.38	44.61	52.36		52.36	54.61		54.61	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	19.5	49.12	48.52	44.75	52.50		52.50	54.75		54.75	--	--	--		
										VL	totaal (0)	1	1.5	53.80	50.44	44.98	54.52		55	54.98		55	53.75	50.42	44.92		
										VL	totaal (0)	1	4.5	53.51	50.15	44.71	54.24		54	54.71		55	53.46	50.12	44.65		
										VL	totaal (0)	1	7.5	54.01	50.67	45.17	54.73		55	55.17		55	53.96	50.64	45.12		
										VL	totaal (0)	1	10.5	54.60	51.28	45.74	55.31		55	55.74		56	54.55	51.25	45.68		
										VL	totaal (0)	1	13.5	54.89	51.56	46.03	55.60		56	56.03		56	54.84	51.53	45.98		
										VL	totaal (0)	1	16.5	55.09	51.75	46.25	55.81		56	56.25		56	55.04	51.72	46.19		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
30	0.0	19.8		gevel						VL	totaal (0)	1	19.5	55.24	51.89	46.41	55.96	56	56.41	56	55.19	51.86	46.35		
										VL	Boschdijk (1)	1	1.5	50.01	46.35	41.68	50.86	5	46	51.68	5	47	49.94	46.31	41.60
										VL	Boschdijk (1)	1	4.5	49.87	46.21	41.55	50.73	5	46	51.55	5	47	49.80	46.17	41.47
										VL	Boschdijk (1)	1	7.5	49.98	46.32	41.65	50.83	5	46	51.65	5	47	49.92	46.28	41.57
										VL	Boschdijk (1)	1	10.5	50.30	46.65	41.97	51.15	5	46	51.97	5	47	50.24	46.61	41.88
										VL	Boschdijk (1)	1	13.5	50.70	47.04	42.36	51.55	5	47	52.36	5	47	50.63	47.00	42.27
										VL	Boschdijk (1)	1	16.5	51.08	47.43	42.74	51.93	5	47	52.74	5	48	51.02	47.38	42.66
										VL	Boschdijk (1)	1	19.5	51.37	47.71	43.03	52.22	5	47	53.03	5	48	51.31	47.67	42.95
										VL	Vredeoord (2)	1	1.5	51.44	48.29	42.23	52.07	5	47	52.23	5	47	51.40	48.27	42.19
										VL	Vredeoord (2)	1	4.5	51.04	47.90	41.83	51.67	5	47	51.83	5	47	51.00	47.88	41.79
										VL	Vredeoord (2)	1	7.5	51.82	48.68	42.62	52.45	5	47	52.62	5	48	51.78	48.66	42.57
										VL	Vredeoord (2)	1	10.5	52.58	49.43	43.37	53.21	5	48	53.37	5	48	52.54	49.41	43.33
										VL	Vredeoord (2)	1	13.5	52.79	49.65	43.59	53.42	5	48	53.59	5	49	52.76	49.63	43.55
										VL	Vredeoord (2)	1	16.5	52.86	49.72	43.65	53.49	5	48	53.65	5	49	52.82	49.70	43.61
										VL	Vredeoord (2)	1	19.5	52.89	49.74	43.68	53.52	5	49	53.68	5	49	52.85	49.72	43.64
										VL	2e Lieven de Key	1	1.5	24.44	20.93	15.31	25.02	5	20	25.31	5	20	24.44	20.93	15.31
										VL	2e Lieven de Key	1	4.5	24.19	20.64	15.07	24.76	5	20	25.07	5	20	24.19	20.64	15.07
										VL	2e Lieven de Key	1	7.5	24.63	21.01	15.52	25.19	5	20	25.52	5	21	24.63	21.01	15.52
										VL	2e Lieven de Key	1	10.5	25.83	22.15	16.73	26.38	5	21	26.73	5	22	25.83	22.15	16.73
										VL	2e Lieven de Key	1	13.5	27.97	24.25	18.87	28.52	5	24	28.87	5	24	27.97	24.25	18.87
										VL	2e Lieven de Key	1	16.5	30.96	27.24	21.86	31.51	5	27	31.86	5	27	30.96	27.24	21.86
										VL	2e Lieven de Key	1	19.5	34.29	30.62	25.18	34.84	5	30	35.18	5	30	34.29	30.62	25.18
										RL	totaal (0)	1	1.5	48.85	48.24	44.43	52.20	52.20	54.43	54.43	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	4.5	48.93	48.31	44.51	52.28	52.28	54.51	54.51	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	7.5	48.99	48.38	44.57	52.34	52.34	54.57	54.57	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	10.5	49.06	48.45	44.65	52.42	52.42	54.65	54.65	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	13.5	49.13	48.52	44.72	52.49	52.49	54.72	54.72	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	16.5	49.21	48.60	44.80	52.57	52.57	54.80	54.80	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	19.5	49.33	48.71	44.92	52.68	52.68	54.92	54.92	--	--	--		
										VL	totaal (0)	1	1.5	50.54	47.37	41.37	51.18	51	51.37	51	50.49	47.34	41.31		
										VL	totaal (0)	1	4.5	50.05	46.87	40.88	50.68	51	50.88	51	49.99	46.84	40.82		
										VL	totaal (0)	1	7.5	50.70	47.53	41.53	51.34	51	51.53	52	50.65	47.50	41.47		
										VL	totaal (0)	1	10.5	51.47	48.29	42.29	52.10	52	52.29	52	51.41	48.26	42.23		
										VL	totaal (0)	1	13.5	51.75	48.57	42.57	52.38	52	52.57	53	51.69	48.54	42.51		
										VL	totaal (0)	1	16.5	51.95	48.75	42.78	52.58	53	52.78	53	51.89	48.72	42.72		
										VL	totaal (0)	1	19.5	52.20	48.98	43.06	52.83	53	53.06	53	52.14	48.95	42.99		
										VL	Boschdijk (1)	1	1.5	35.97	32.16	27.54	36.75	5	32	37.54	5	33	35.83	32.08	27.39
										VL	Boschdijk (1)	1	4.5	36.11	32.30	27.67	36.89	5	32	37.67	5	33	35.98	32.21	27.51
										VL	Boschdijk (1)	1	7.5	36.48	32.63	27.99	37.23	5	32	37.99	5	33	36.34	32.54	27.83
										VL	Boschdijk (1)	1	10.5	36.87	32.98	28.35	37.60	5	33	38.35	5	33	36.72	32.89	28.19
										VL	Boschdijk (1)	1	13.5	37.49	33.56	28.96	38.21	5	33	38.96	5	34	37.34	33.46	28.79
										VL	Boschdijk (1)	1	16.5	38.73	34.77	30.20	39.45	5	34	40.20	5	35	38.57	34.67	30.03
										VL	Boschdijk (1)	1	19.5	41.09	37.15	32.63	41.84	5	37	42.63	5	38	40.94	37.05	32.46
										VL	Vredeoord (2)	1	1.5	50.37	47.22	41.17	51.00	5	46	51.17	5	46	50.32	47.20	41.11
										VL	Vredeoord (2)	1	4.5	49.86	46.71	40.65	50.49	5	45	50.65	5	46	49.81	46.68	40.60
										VL	Vredeoord (2)	1	7.5	50.53	47.37	41.32	51.15	5	46	51.32	5	46	50.47	47.35	41.27
										VL	Vredeoord (2)	1	10.5	51.30	48.15	42.10	51.93	5	47	52.10	5	47	51.25	48.12	42.04
										VL	Vredeoord (2)	1	13.5	51.56	48.41	42.36	52.19	5	47	52.36	5	47	51.51	48.39	42.31
										VL	Vredeoord (2)	1	16.5	51.70	48.55	42.49	52.33	5	47	52.49	5	47	51.65	48.52	42.44
										VL	Vredeoord (2)	1	19.5	51.76	48.61	42.56	52.39	5	47	52.56	5	48	51.71	48.58	42.50
										VL	2e Lieven de Key	1	1.5	24.55	21.07	15.42	25.13	5	20	25.42	5	20	24.55	21.07	15.42
										VL	2e Lieven de Key	1	4.5	24.16	20.65	15.04	24.74	5	20	25.04	5	20	24.16	20.65	15.04

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
31	0.0	19.8		gevel						VL	2e Lieven de Key	1	7.5	24.51	20.94	15.39	25.08	5	20	25.39	5	20	24.51	20.94	15.39
										VL	2e Lieven de Key	1	10.5	25.58	21.92	16.47	26.13	5	21	26.47	5	21	25.58	21.92	16.47
										VL	2e Lieven de Key	1	13.5	27.63	23.92	18.53	28.18	5	23	28.53	5	24	27.63	23.92	18.53
										VL	2e Lieven de Key	1	16.5	30.79	27.07	21.68	31.33	5	26	31.68	5	27	30.79	27.07	21.68
										VL	2e Lieven de Key	1	19.5	34.68	31.01	25.57	35.23	5	30	35.57	5	31	34.68	31.01	25.57
										RL	totaal (0)	1	1.5	48.98	48.37	44.57	52.34		52.34	54.57		54.57	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	4.5	49.06	48.44	44.64	52.41		52.41	54.64		54.64	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	7.5	49.12	48.50	44.71	52.47		52.47	54.71		54.71	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	10.5	49.19	48.57	44.78	52.54		52.54	54.78		54.78	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	13.5	49.26	48.64	44.85	52.61		52.61	54.85		54.85	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	16.5	49.33	48.72	44.93	52.69		52.69	54.93		54.93	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	19.5	49.43	48.82	45.03	52.79		52.79	55.03		55.03	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	1.5	49.59	46.42	40.39	50.21		50	50.39		50	49.53	46.38	40.33
										VL	totaal (0)	1	4.5	48.96	45.78	39.76	49.58		50	49.76		50	48.90	45.75	39.70
										VL	totaal (0)	1	7.5	49.52	46.34	40.32	50.14		50	50.32		50	49.46	46.31	40.26
										VL	totaal (0)	1	10.5	50.25	47.07	41.06	50.88		51	51.06		51	50.19	47.04	40.99
										VL	totaal (0)	1	13.5	50.68	47.49	41.48	51.30		51	51.48		51	50.61	47.46	41.42
										VL	totaal (0)	1	16.5	50.95	47.76	41.77	51.58		52	51.77		52	50.89	47.72	41.71
										VL	totaal (0)	1	19.5	51.27	48.04	42.12	51.90		52	52.12		52	51.20	48.01	42.05
										VL	Boschdijk (1)	1	1.5	31.75	27.83	22.90	32.35	5	27	32.90	5	28	31.57	27.72	22.71
										VL	Boschdijk (1)	1	4.5	32.40	28.46	23.52	32.98	5	28	33.52	5	29	32.22	28.35	23.33
										VL	Boschdijk (1)	1	7.5	33.00	29.02	24.11	33.57	5	29	34.11	5	29	32.81	28.90	23.91
										VL	Boschdijk (1)	1	10.5	33.73	29.71	24.87	34.31	5	29	34.87	5	30	33.53	29.58	24.66
										VL	Boschdijk (1)	1	13.5	34.84	30.76	26.03	35.43	5	30	36.03	5	31	34.63	30.62	25.81
										VL	Boschdijk (1)	1	16.5	36.86	32.77	28.17	37.49	5	32	38.17	5	33	36.65	32.64	27.94
										VL	Boschdijk (1)	1	19.5	39.84	35.85	31.34	40.56	5	36	41.34	5	36	39.65	35.72	31.13
										VL	Vredeoord (2)	1	1.5	49.50	46.34	40.30	50.13	5	45	50.30	5	45	49.44	46.31	40.24
										VL	Vredeoord (2)	1	4.5	48.84	45.68	39.64	49.47	5	44	49.64	5	45	48.79	45.65	39.58
										VL	Vredeoord (2)	1	7.5	49.41	46.25	40.20	50.03	5	45	50.20	5	45	49.35	46.22	40.14
										VL	Vredeoord (2)	1	10.5	50.14	46.98	40.94	50.77	5	46	50.94	5	46	50.08	46.95	40.87
										VL	Vredeoord (2)	1	13.5	50.54	47.38	41.34	51.17	5	46	51.34	5	46	50.48	47.35	41.28
										VL	Vredeoord (2)	1	16.5	50.74	47.58	41.54	51.37	5	46	51.54	5	47	50.68	47.55	41.48
										VL	Vredeoord (2)	1	19.5	50.83	47.67	41.63	51.46	5	46	51.63	5	47	50.78	47.64	41.57
										VL	2e Lieven de Key	1	1.5	24.77	21.32	15.64	25.36	5	20	25.64	5	21	24.77	21.32	15.64
										VL	2e Lieven de Key	1	4.5	24.31	20.83	15.18	24.89	5	20	25.18	5	20	24.31	20.83	15.18
										VL	2e Lieven de Key	1	7.5	24.61	21.09	15.49	25.19	5	20	25.49	5	20	24.61	21.09	15.49
VL	2e Lieven de Key	1	10.5	25.60	22.01	16.49	26.17	5	21	26.49	5	21	25.60	22.01	16.49										
VL	2e Lieven de Key	1	13.5	27.29	23.59	18.19	27.84	5	23	28.19	5	23	27.29	23.59	18.19										
VL	2e Lieven de Key	1	16.5	30.48	26.76	21.37	31.02	5	26	31.37	5	26	30.48	26.76	21.37										
VL	2e Lieven de Key	1	19.5	35.01	31.35	25.91	35.57	5	31	35.91	5	31	35.01	31.35	25.91										
32	0.0	19.8		gevel						RL	totaal (0)	1	1.5	47.93	47.31	43.55	51.30		51.30	53.55		53.55	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	4.5	48.00	47.38	43.63	51.38		51.38	53.63		53.63	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	7.5	48.07	47.45	43.70	51.45		51.45	53.70		53.70	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	10.5	48.12	47.51	43.75	51.50		51.50	53.75		53.75	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	13.5	48.20	47.58	43.83	51.58		51.58	53.83		53.83	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	16.5	48.28	47.67	43.91	51.66		51.66	53.91		53.91	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	19.5	48.46	47.85	44.11	51.85		51.85	54.11		54.11	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	1.5	49.54	46.28	40.59	50.23		50	50.59		51	49.54	46.28	40.59
										VL	totaal (0)	1	4.5	48.95	45.68	40.04	49.66		50	50.04		50	48.95	45.68	40.04
										VL	totaal (0)	1	7.5	49.23	45.97	40.28	49.92		50	50.28		50	49.23	45.97	40.28
										VL	totaal (0)	1	10.5	49.69	46.45	40.71	50.38		50	50.71		51	49.69	46.45	40.71
										VL	totaal (0)	1	13.5	50.12	46.89	41.12	50.80		51	51.12		51	50.12	46.89	41.12

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag																		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)																
33	0.0	19.8		gevel																																	
																						VL	totaal (0)	1	16.5	50.38	47.15	41.37	51.06	51	51.37	51	50.38	47.15	41.37		
																						VL	totaal (0)	1	19.5	50.56	47.32	41.56	51.24	51	51.56	52	50.56	47.32	41.56		
																						VL	Boschdijk (1)	1	1.5	43.61	39.97	35.33	44.49	5	39	45.33	5	40	43.61	39.97	35.33
																						VL	Boschdijk (1)	1	4.5	43.49	39.84	35.22	44.37	5	39	45.22	5	40	43.49	39.84	35.22
																						VL	Boschdijk (1)	1	7.5	43.29	39.64	35.02	44.17	5	39	45.02	5	40	43.29	39.64	35.02
																						VL	Boschdijk (1)	1	10.5	43.11	39.46	34.84	43.99	5	39	44.84	5	40	43.11	39.46	34.84
																						VL	Boschdijk (1)	1	13.5	43.12	39.47	34.85	44.00	5	39	44.85	5	40	43.12	39.47	34.85
																						VL	Boschdijk (1)	1	16.5	43.33	39.67	35.05	44.20	5	39	45.05	5	40	43.33	39.67	35.05
																						VL	Boschdijk (1)	1	19.5	43.69	40.02	35.38	44.55	5	40	45.38	5	40	43.69	40.02	35.38
																						VL	Vredeoord (2)	1	1.5	48.26	45.13	39.05	48.89	5	44	49.05	5	44	48.26	45.13	39.05
																						VL	Vredeoord (2)	1	4.5	47.50	44.37	38.30	48.13	5	43	48.30	5	43	47.50	44.37	38.30
																						VL	Vredeoord (2)	1	7.5	47.95	44.82	38.75	48.58	5	44	48.75	5	44	47.95	44.82	38.75
																						VL	Vredeoord (2)	1	10.5	48.61	45.48	39.40	49.24	5	44	49.40	5	44	48.61	45.48	39.40
																						VL	Vredeoord (2)	1	13.5	49.15	46.02	39.95	49.78	5	45	49.95	5	45	49.15	46.02	39.95
																						VL	Vredeoord (2)	1	16.5	49.43	46.29	40.22	50.06	5	45	50.22	5	45	49.43	46.29	40.22
																						VL	Vredeoord (2)	1	19.5	49.56	46.43	40.36	50.19	5	45	50.36	5	45	49.56	46.43	40.36
																						VL	2e Lieven de Key	1	1.5	2.36	-1.19	-6.76	2.93	5	-2	3.24	5	-2	2.36	-1.19	-6.76
																						VL	2e Lieven de Key	1	4.5	2.23	-1.32	-6.89	2.80	5	-2	3.11	5	-2	2.23	-1.32	-6.89
																						VL	2e Lieven de Key	1	7.5	2.11	-1.44	-7.02	2.68	5	-2	2.98	5	-2	2.11	-1.44	-7.02
																						VL	2e Lieven de Key	1	10.5	1.99	-1.57	-7.14	2.56	5	-2	2.86	5	-2	1.99	-1.57	-7.14
																						VL	2e Lieven de Key	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
																						VL	2e Lieven de Key	1	16.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
																						VL	2e Lieven de Key	1	19.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
																						RL	totaal (0)	1	1.5	36.75	36.14	32.66	40.29	40.29	42.66	42.66	--	--	--		
																						RL	totaal (0)	1	4.5	37.42	36.84	33.43	41.02	41.02	43.43	43.43	--	--	--		
																						RL	totaal (0)	1	7.5	30.50	30.12	27.18	34.54	34.54	37.18	37.18	--	--	--		
																						RL	totaal (0)	1	10.5	30.54	30.16	27.22	34.58	34.58	37.22	37.22	--	--	--		
																						RL	totaal (0)	1	13.5	30.77	30.39	27.43	34.80	34.80	37.43	37.43	--	--	--		
																						RL	totaal (0)	1	16.5	31.73	31.31	28.30	35.69	35.69	38.30	38.30	--	--	--		
																						RL	totaal (0)	1	19.5	35.63	35.11	31.86	39.37	39.37	41.86	41.86	--	--	--		
																						VL	totaal (0)	1	1.5	53.16	49.30	44.05	53.67	54	54.05	54	53.16	49.30	44.05		
																						VL	totaal (0)	1	4.5	54.52	50.67	45.42	55.04	55	55.42	55	54.52	50.67	45.42		
																						VL	totaal (0)	1	7.5	55.07	51.21	45.96	55.58	56	55.96	56	55.07	51.21	45.96		
																						VL	totaal (0)	1	10.5	55.21	51.34	46.10	55.72	56	56.10	56	55.21	51.34	46.10		
																						VL	totaal (0)	1	13.5	55.21	51.34	46.11	55.73	56	56.11	56	55.21	51.34	46.11		
																						VL	totaal (0)	1	16.5	55.22	51.35	46.12	55.74	56	56.12	56	55.22	51.35	46.12		
																						VL	totaal (0)	1	19.5	55.05	51.19	45.96	55.57	56	55.96	56	55.05	51.19	45.96		
																						VL	Boschdijk (1)	1	1.5	53.03	49.16	43.93	53.55	5	49	53.93	5	49	53.03	49.16	43.93
																						VL	Boschdijk (1)	1	4.5	54.29	50.41	45.19	54.80	5	50	55.19	5	50	54.29	50.41	45.19
																						VL	Boschdijk (1)	1	7.5	54.88	50.99	45.77	55.39	5	50	55.77	5	51	54.88	50.99	45.77
																						VL	Boschdijk (1)	1	10.5	55.03	51.14	45.93	55.54	5	51	55.93	5	51	55.03	51.14	45.93
																						VL	Boschdijk (1)	1	13.5	55.01	51.12	45.91	55.52	5	51	55.91	5	51	55.01	51.12	45.91
																						VL	Boschdijk (1)	1	16.5	54.99	51.10	45.89	55.50	5	51	55.89	5	51	54.99	51.10	45.89
																						VL	Boschdijk (1)	1	19.5	54.76	50.87	45.67	55.28	5	50	55.67	5	51	54.76	50.87	45.67
																						VL	Vredeoord (2)	1	1.5	35.92	32.82	26.71	36.56	5	32	36.71	5	32	35.92	32.82	26.71
																						VL	Vredeoord (2)	1	4.5	35.58	32.46	26.37	36.21	5	31	36.37	5	31	35.58	32.46	26.37
																						VL	Vredeoord (2)	1	7.5	31.80	28.68	22.59	32.43	5	27	32.59	5	28	31.80	28.68	22.59
																						VL	Vredeoord (2)	1	10.5	25.62	22.39	16.43	26.24	5	21	26.43	5	21	25.62	22.39	16.43
																						VL	Vredeoord (2)	1	13.5	27.04	23.75	17.86	27.65	5	23	27.86	5	23	27.04	23.75	17.86
																						VL	Vredeoord (2)	1	16.5	29.23	25.92	20.05	29.83	5	25	30.05	5	25	29.23	25.92	20.05
																						VL	Vredeoord (2)	1	19.5	31.70	28.39	22.51	32.30	5	27	32.51	5	28	31.70	28.39	22.51
VL	2e Lieven de Key	1	1.5	33.13	29.61	24.00	33.71	5	29	34.00	5	29	33.13	29.61	24.00																						

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)						
34	0.0	19.8		gevel						VL	2e Lieven de Key	1	4.5	40.46	37.06	31.32	41.06	5	36	41.32	5	36	40.46	37.06	31.32		
										VL	2e Lieven de Key	1	7.5	40.93	37.54	31.79	41.53	5	37	41.79	5	37	40.93	37.54	31.79		
										VL	2e Lieven de Key	1	10.5	41.04	37.61	31.90	41.63	5	37	41.90	5	37	41.04	37.61	31.90		
										VL	2e Lieven de Key	1	13.5	41.57	38.10	32.43	42.15	5	37	42.43	5	37	41.57	38.10	32.43		
										VL	2e Lieven de Key	1	16.5	42.15	38.66	33.01	42.73	5	38	43.01	5	38	42.15	38.66	33.01		
										VL	2e Lieven de Key	1	19.5	42.88	39.38	33.75	43.46	5	38	43.75	5	39	42.88	39.38	33.75		
										RL	totaal (0)	1	1.5	37.51	36.91	33.47	41.08			41.08			43.47	--	--	--	
										RL	totaal (0)	1	4.5	38.39	37.82	34.45	42.02			42.02			44.45	--	--	--	
										RL	totaal (0)	1	7.5	32.59	32.17	29.01	36.46			36.46			39.01	--	--	--	
										RL	totaal (0)	1	10.5	32.65	32.23	29.06	36.52			36.52			39.06	--	--	--	
										RL	totaal (0)	1	13.5	32.88	32.45	29.28	36.74			36.74			39.28	--	--	--	
										RL	totaal (0)	1	16.5	33.66	33.21	30.02	37.49			37.49			40.02	--	--	--	
										RL	totaal (0)	1	19.5	36.77	36.25	32.91	40.46			40.46			42.91	--	--	--	
										VL	totaal (0)	1	1.5	54.69	50.83	45.58	55.20			55			55.58	56	54.67	50.82	45.56
										VL	totaal (0)	1	4.5	56.05	52.19	46.94	56.56			57			56.94	57	56.03	52.18	46.92
										VL	totaal (0)	1	7.5	56.51	52.65	47.41	57.03			57			57.41	57	56.50	52.64	47.39
										VL	totaal (0)	1	10.5	56.66	52.80	47.56	57.18			57			57.56	58	56.65	52.79	47.54
										VL	totaal (0)	1	13.5	56.70	52.84	47.60	57.22			57			57.60	58	56.68	52.83	47.58
										VL	totaal (0)	1	16.5	56.72	52.86	47.62	57.24			57			57.62	58	56.70	52.85	47.60
										VL	totaal (0)	1	19.5	56.36	52.51	47.27	56.88			57			57.27	57	56.35	52.50	47.25
										VL	Boschdijk (1)	1	1.5	54.56	50.68	45.46	55.07	5	50	55.46	5	50	54.54	50.67	45.44		
										VL	Boschdijk (1)	1	4.5	55.81	51.93	46.71	56.32	5	51	56.71	5	52	55.80	51.91	46.69		
										VL	Boschdijk (1)	1	7.5	56.25	52.36	47.15	56.76	5	52	57.15	5	52	56.23	52.35	47.13		
										VL	Boschdijk (1)	1	10.5	56.40	52.51	47.30	56.91	5	52	57.30	5	52	56.39	52.50	47.28		
										VL	Boschdijk (1)	1	13.5	56.40	52.51	47.30	56.91	5	52	57.30	5	52	56.38	52.50	47.28		
										VL	Boschdijk (1)	1	16.5	56.38	52.49	47.28	56.89	5	52	57.28	5	52	56.36	52.48	47.26		
										VL	Boschdijk (1)	1	19.5	55.94	52.04	46.85	56.45	5	51	56.85	5	52	55.92	52.03	46.83		
										VL	Vredeoord (2)	1	1.5	37.14	34.04	27.93	37.78	5	33	37.93	5	33	37.14	34.04	27.93		
										VL	Vredeoord (2)	1	4.5	36.82	33.71	27.61	37.45	5	32	37.61	5	33	36.82	33.71	27.61		
										VL	Vredeoord (2)	1	7.5	34.22	31.12	25.01	34.86	5	30	35.01	5	30	34.22	31.12	25.01		
										VL	Vredeoord (2)	1	10.5	25.05	21.80	15.85	25.66	5	21	25.85	5	21	25.05	21.80	15.85		
										VL	Vredeoord (2)	1	13.5	26.60	23.30	17.41	27.20	5	22	27.41	5	22	26.60	23.30	17.41		
										VL	Vredeoord (2)	1	16.5	28.81	25.49	19.62	29.41	5	24	29.62	5	25	28.81	25.49	19.62		
										VL	Vredeoord (2)	1	19.5	31.17	27.86	21.99	31.77	5	27	31.99	5	27	31.17	27.86	21.99		
										VL	2e Lieven de Key	1	1.5	35.10	31.58	25.98	35.68	5	31	35.98	5	31	35.10	31.58	25.98		
										VL	2e Lieven de Key	1	4.5	42.13	38.73	32.99	42.73	5	38	42.99	5	38	42.13	38.73	32.99		
										VL	2e Lieven de Key	1	7.5	43.71	40.32	34.57	44.31	5	39	44.57	5	40	43.71	40.32	34.57		
										VL	2e Lieven de Key	1	10.5	44.22	40.82	35.08	44.82	5	40	45.08	5	40	44.22	40.82	35.08		
										VL	2e Lieven de Key	1	13.5	44.84	41.41	35.71	45.43	5	40	45.71	5	41	44.84	41.41	35.71		
										VL	2e Lieven de Key	1	16.5	45.38	41.93	36.24	45.97	5	41	46.24	5	41	45.38	41.93	36.24		
VL	2e Lieven de Key	1	19.5	45.93	42.47	36.80	46.52	5	42	46.80	5	42	45.93	42.47	36.80												
35	0.0	19.8		gevel						RL	totaal (0)	1	1.5	36.20	35.65	32.32	39.87			39.87	42.32	42.32	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	4.5	36.64	36.09	32.79	40.33			40.33	42.79	42.79	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00			-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	10.5	--	--	--	-99.00			-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	13.5	--	--	--	-99.00			-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	16.5	--	--	--	-99.00			-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	19.5	--	--	--	-99.00			-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
										VL	totaal (0)	1	1.5	59.24	55.40	50.15	59.77			60	60.15	60	59.24	55.40	50.15		
										VL	totaal (0)	1	4.5	60.38	56.52	51.28	60.90			61	61.28	61	60.38	56.52	51.28		
										VL	totaal (0)	1	7.5	60.69	56.83	51.59	61.21			61	61.59	62	60.69	56.83	51.59		
										VL	totaal (0)	1	10.5	60.79	56.93	51.70	61.31			61	61.70	62	60.79	56.93	51.70		

															(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag					(^\) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
36	0.0	19.8		gevel						VL	totaal (0)	1	13.5	60.83	56.97	51.74	61.35	61	61.74	62	60.83	56.97	51.74		
										VL	totaal (0)	1	16.5	60.62	56.77	51.52	61.14	61	61.52	62	60.62	56.77	51.52		
										VL	totaal (0)	1	19.5	60.38	56.53	51.29	60.90	61	61.29	61	60.38	56.53	51.29		
										VL	Boschdijk (1)	1	1.5	59.10	55.24	50.01	59.62	5	55	60.01	5	55	59.10	55.24	50.01
										VL	Boschdijk (1)	1	4.5	60.22	56.34	51.12	60.73	5	56	61.12	5	56	60.22	56.34	51.12
										VL	Boschdijk (1)	1	7.5	60.53	56.64	51.43	61.04	5	56	61.43	5	56	60.53	56.64	51.43
										VL	Boschdijk (1)	1	10.5	60.61	56.72	51.51	61.12	5	56	61.51	5	57	60.61	56.72	51.51
										VL	Boschdijk (1)	1	13.5	60.61	56.73	51.52	61.13	5	56	61.52	5	57	60.61	56.73	51.52
										VL	Boschdijk (1)	1	16.5	60.35	56.47	51.26	60.87	5	56	61.26	5	56	60.35	56.47	51.26
										VL	Boschdijk (1)	1	19.5	60.07	56.19	50.98	60.59	5	56	60.98	5	56	60.07	56.19	50.98
										VL	Vredeoord (2)	1	1.5	37.96	34.87	28.75	38.60	5	34	38.75	5	34	37.96	34.87	28.75
										VL	Vredeoord (2)	1	4.5	37.55	34.44	28.34	38.18	5	33	38.34	5	33	37.55	34.44	28.34
										VL	Vredeoord (2)	1	7.5	34.89	31.78	25.68	35.52	5	31	35.68	5	31	34.89	31.78	25.68
										VL	Vredeoord (2)	1	10.5	32.31	29.17	23.11	32.94	5	28	33.11	5	28	32.31	29.17	23.11
										VL	Vredeoord (2)	1	13.5	30.01	26.87	20.81	30.64	5	26	30.81	5	26	30.01	26.87	20.81
										VL	Vredeoord (2)	1	16.5	30.62	27.48	21.42	31.25	5	26	31.42	5	26	30.62	27.48	21.42
										VL	Vredeoord (2)	1	19.5	19.64	16.35	10.46	20.25	5	15	20.46	5	15	19.64	16.35	10.46
										VL	2e Lieven de Key	1	1.5	43.12	39.70	33.98	43.71	5	39	43.98	5	39	43.12	39.70	33.98
										VL	2e Lieven de Key	1	4.5	45.26	41.84	36.13	45.86	5	41	46.13	5	41	45.26	41.84	36.13
										VL	2e Lieven de Key	1	7.5	46.08	42.68	36.94	46.68	5	42	46.94	5	42	46.08	42.68	36.94
										VL	2e Lieven de Key	1	10.5	46.90	43.50	37.77	47.50	5	43	47.77	5	43	46.90	43.50	37.77
										VL	2e Lieven de Key	1	13.5	47.65	44.23	38.52	48.25	5	43	48.52	5	44	47.65	44.23	38.52
										VL	2e Lieven de Key	1	16.5	48.32	44.90	39.19	48.92	5	44	49.19	5	44	48.32	44.90	39.19
										VL	2e Lieven de Key	1	19.5	48.80	45.38	39.67	49.40	5	44	49.67	5	45	48.80	45.38	39.67
										RL	totaal (0)	1	1.5	39.79	39.32	35.85	43.44	43.44	45.85	45.85	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	4.5	46.28	45.72	41.92	49.67	49.67	51.92	51.92	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	7.5	46.91	46.34	42.53	50.29	50.29	52.53	52.53	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	10.5	40.50	39.96	36.27	43.97	43.97	46.27	46.27	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	13.5	40.08	39.53	35.85	43.55	43.55	45.85	45.85	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	16.5	40.05	39.51	35.83	43.53	43.53	45.83	45.83	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	19.5	40.02	39.48	35.87	43.54	43.54	45.87	45.87	--	--	--		
										VL	totaal (0)	1	1.5	55.39	51.54	46.32	55.92	56	56.32	56	55.39	51.54	46.32		
										VL	totaal (0)	1	4.5	56.51	52.64	47.43	57.03	57	57.43	57	56.51	52.64	47.43		
										VL	totaal (0)	1	7.5	56.87	53.00	47.79	57.39	57	57.79	58	56.87	53.00	47.79		
										VL	totaal (0)	1	10.5	56.87	53.00	47.79	57.39	57	57.79	58	56.87	53.00	47.79		
										VL	totaal (0)	1	13.5	56.93	53.06	47.85	57.45	57	57.85	58	56.93	53.06	47.85		
										VL	totaal (0)	1	16.5	56.92	53.06	47.84	57.45	57	57.84	58	56.92	53.06	47.84		
										VL	totaal (0)	1	19.5	56.50	52.64	47.43	57.03	57	57.43	57	56.50	52.64	47.43		
										VL	Boschdijk (1)	1	1.5	55.31	51.44	46.24	55.84	5	51	56.24	5	51	55.31	51.44	46.24
										VL	Boschdijk (1)	1	4.5	56.43	52.55	47.35	56.95	5	52	57.35	5	52	56.43	52.55	47.35
										VL	Boschdijk (1)	1	7.5	56.83	52.95	47.75	57.35	5	52	57.75	5	53	56.83	52.95	47.75
										VL	Boschdijk (1)	1	10.5	56.82	52.93	47.73	57.34	5	52	57.73	5	53	56.82	52.93	47.73
										VL	Boschdijk (1)	1	13.5	56.86	52.98	47.78	57.38	5	52	57.78	5	53	56.86	52.98	47.78
										VL	Boschdijk (1)	1	16.5	56.85	52.97	47.77	57.37	5	52	57.77	5	53	56.85	52.97	47.77
										VL	Boschdijk (1)	1	19.5	56.41	52.53	47.34	56.94	5	52	57.34	5	52	56.41	52.53	47.34
										VL	Vredeoord (2)	1	1.5	33.89	30.73	24.69	34.52	5	30	34.69	5	30	33.89	30.73	24.69
										VL	Vredeoord (2)	1	4.5	33.50	30.33	24.30	34.12	5	29	34.30	5	29	33.50	30.33	24.30
										VL	Vredeoord (2)	1	7.5	33.56	30.39	24.36	34.18	5	29	34.36	5	29	33.56	30.39	24.36
										VL	Vredeoord (2)	1	10.5	36.15	33.01	26.94	36.78	5	32	36.94	5	32	36.15	33.01	26.94
										VL	Vredeoord (2)	1	13.5	37.05	33.92	27.84	37.68	5	33	37.84	5	33	37.05	33.92	27.84
										VL	Vredeoord (2)	1	16.5	37.55	34.43	28.34	38.18	5	33	38.34	5	33	37.55	34.43	28.34
										VL	Vredeoord (2)	1	19.5	38.08	34.95	28.88	38.71	5	34	38.88	5	34	38.08	34.95	28.88

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
37	0.0	19.8		gevel						VL	2e Lieven de Key	1	1.5	36.53	33.10	27.39	37.12	5	32	37.39	5	32	36.53	33.10	27.39
										VL	2e Lieven de Key	1	4.5	37.57	34.15	28.44	38.17	5	33	38.44	5	33	37.57	34.15	28.44
										VL	2e Lieven de Key	1	7.5	33.51	30.07	24.38	34.10	5	29	34.38	5	29	33.51	30.07	24.38
										VL	2e Lieven de Key	1	10.5	33.58	30.15	24.46	34.18	5	29	34.46	5	29	33.58	30.15	24.46
										VL	2e Lieven de Key	1	13.5	33.93	30.50	24.80	34.52	5	30	34.80	5	30	33.93	30.50	24.80
										VL	2e Lieven de Key	1	16.5	34.29	30.86	25.16	34.88	5	30	35.16	5	30	34.29	30.86	25.16
										VL	2e Lieven de Key	1	19.5	34.65	31.21	25.52	35.24	5	30	35.52	5	31	34.65	31.21	25.52
										RL	totaal (0)	1	1.5	39.50	39.02	35.57	43.16		43.16	45.57		45.57	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	4.5	45.92	45.35	41.60	49.33		49.33	51.60		51.60	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	7.5	47.01	46.42	42.63	50.39		50.39	52.63		52.63	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	10.5	40.90	40.37	36.70	44.39		44.39	46.70		46.70	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	13.5	40.85	40.32	36.63	44.33		44.33	46.63		46.63	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	16.5	40.82	40.29	36.60	44.30		44.30	46.60		46.60	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	19.5	40.30	39.77	36.14	43.81		43.81	46.14		46.14	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	1.5	54.61	50.76	45.52	55.13		55	55.52		56	54.61	50.76	45.52
										VL	totaal (0)	1	4.5	55.55	51.69	46.46	56.07		56	56.46		56	55.55	51.69	46.46
										VL	totaal (0)	1	7.5	56.05	52.18	46.96	56.57		57	56.96		57	56.05	52.18	46.96
										VL	totaal (0)	1	10.5	56.09	52.22	47.00	56.61		57	57.00		57	56.09	52.22	47.00
										VL	totaal (0)	1	13.5	56.16	52.29	47.07	56.68		57	57.07		57	56.16	52.29	47.07
										VL	totaal (0)	1	16.5	56.18	52.31	47.09	56.70		57	57.09		57	56.18	52.31	47.09
										VL	totaal (0)	1	19.5	56.21	52.35	47.13	56.74		57	57.13		57	56.21	52.35	47.13
										VL	Boschdijk (1)	1	1.5	54.48	50.61	45.39	55.00	5	50	55.39	5	50	54.48	50.61	45.39
										VL	Boschdijk (1)	1	4.5	55.45	51.57	46.36	55.97	5	51	56.36	5	51	55.45	51.57	46.36
										VL	Boschdijk (1)	1	7.5	55.99	52.10	46.89	56.50	5	52	56.89	5	52	55.99	52.10	46.89
										VL	Boschdijk (1)	1	10.5	56.01	52.12	46.92	56.53	5	52	56.92	5	52	56.01	52.12	46.92
										VL	Boschdijk (1)	1	13.5	56.07	52.18	46.98	56.59	5	52	56.98	5	52	56.07	52.18	46.98
										VL	Boschdijk (1)	1	16.5	56.07	52.18	46.98	56.59	5	52	56.98	5	52	56.07	52.18	46.98
										VL	Boschdijk (1)	1	19.5	56.09	52.20	47.01	56.61	5	52	57.01	5	52	56.09	52.20	47.01
										VL	Vredeoord (2)	1	1.5	36.21	33.06	27.01	36.84	5	32	37.01	5	32	36.21	33.06	27.01
										VL	Vredeoord (2)	1	4.5	35.67	32.51	26.47	36.30	5	31	36.47	5	31	35.67	32.51	26.47
										VL	Vredeoord (2)	1	7.5	35.55	32.40	26.35	36.18	5	31	36.35	5	31	35.55	32.40	26.35
										VL	Vredeoord (2)	1	10.5	37.19	34.05	27.99	37.82	5	33	37.99	5	33	37.19	34.05	27.99
										VL	Vredeoord (2)	1	13.5	37.83	34.70	28.62	38.46	5	33	38.62	5	34	37.83	34.70	28.62
										VL	Vredeoord (2)	1	16.5	38.37	35.24	29.16	39.00	5	34	39.16	5	34	38.37	35.24	29.16
										VL	Vredeoord (2)	1	19.5	38.88	35.74	29.67	39.51	5	35	39.67	5	35	38.88	35.74	29.67
										VL	2e Lieven de Key	1	1.5	36.74	33.30	27.60	37.33	5	32	37.60	5	33	36.74	33.30	27.60
VL	2e Lieven de Key	1	4.5	37.06	33.62	27.93	37.65	5	33	37.93	5	33	37.06	33.62	27.93										
VL	2e Lieven de Key	1	7.5	33.84	30.40	24.72	34.44	5	29	34.72	5	30	33.84	30.40	24.72										
VL	2e Lieven de Key	1	10.5	33.97	30.52	24.84	34.56	5	30	34.84	5	30	33.97	30.52	24.84										
VL	2e Lieven de Key	1	13.5	34.51	31.07	25.38	35.10	5	30	35.38	5	30	34.51	31.07	25.38										
VL	2e Lieven de Key	1	16.5	35.56	32.13	26.43	36.15	5	31	36.43	5	31	35.56	32.13	26.43										
VL	2e Lieven de Key	1	19.5	36.14	32.71	27.01	36.73	5	32	37.01	5	32	36.14	32.71	27.01										
38	0.0	19.8		gevel						RL	totaal (0)	1	1.5	38.15	37.67	34.26	41.83		41.83	44.26		44.26	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	4.5	44.53	43.96	40.32	48.01		48.01	50.32		50.32	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	7.5	46.14	45.55	41.86	49.57		49.57	51.86		51.86	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	10.5	39.81	39.31	35.77	43.40		43.40	45.77		45.77	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	13.5	39.39	38.89	35.36	42.98		42.98	45.36		45.36	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	16.5	39.21	38.71	35.20	42.82		42.82	45.20		45.20	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	19.5	39.49	38.98	35.50	43.10		43.10	45.50		45.50	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	1.5	43.45	39.70	34.33	43.98		44	44.33		44	43.45	39.70	34.33
										VL	totaal (0)	1	4.5	42.92	39.16	33.81	43.45		43	43.81		44	42.92	39.16	33.81
										VL	totaal (0)	1	7.5	44.03	40.25	34.91	44.56		45	44.91		45	44.03	40.25	34.91

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag															(^) VL: ex. optrektoeslag									
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
39	0.0	19.8		gevel					VL	totaal (0)	1	10.5	40.75	37.14	31.63	41.31	41	41.63	42	40.75	37.14	31.63		
									VL	totaal (0)	1	13.5	39.87	36.34	30.75	40.45	40	40.75	41	39.87	36.34	30.75		
									VL	totaal (0)	1	16.5	39.81	36.38	30.71	40.41	40	40.71	41	39.81	36.38	30.71		
									VL	totaal (0)	1	19.5	40.93	37.48	31.87	41.54	42	41.87	42	40.93	37.48	31.87		
									VL	Boschdijk (1)	1	1.5	42.53	38.63	33.43	43.04	5	38	43.43	5	38	42.53	38.63	33.43
									VL	Boschdijk (1)	1	4.5	41.99	38.08	32.89	42.50	5	37	42.89	5	38	41.99	38.08	32.89
									VL	Boschdijk (1)	1	7.5	43.30	39.41	34.20	43.81	5	39	44.20	5	39	43.30	39.41	34.20
									VL	Boschdijk (1)	1	10.5	38.50	34.60	29.42	39.02	5	34	39.42	5	34	38.50	34.60	29.42
									VL	Boschdijk (1)	1	13.5	36.49	32.57	27.45	37.02	5	32	37.45	5	32	36.49	32.57	27.45
									VL	Boschdijk (1)	1	16.5	34.43	30.50	25.52	35.01	5	30	35.52	5	31	34.43	30.50	25.52
									VL	Boschdijk (1)	1	19.5	35.49	31.58	26.71	36.12	5	31	36.71	5	32	35.49	31.58	26.71
									VL	Vredeoord (2)	1	1.5	35.94	32.78	26.74	36.57	5	32	36.74	5	32	35.94	32.78	26.74
									VL	Vredeoord (2)	1	4.5	35.36	32.20	26.16	35.99	5	31	36.16	5	31	35.36	32.20	26.16
									VL	Vredeoord (2)	1	7.5	35.44	32.28	26.24	36.07	5	31	36.24	5	31	35.44	32.28	26.24
									VL	Vredeoord (2)	1	10.5	36.35	33.19	27.15	36.98	5	32	37.15	5	32	36.35	33.19	27.15
									VL	Vredeoord (2)	1	13.5	36.53	33.38	27.33	37.16	5	32	37.33	5	32	36.53	33.38	27.33
									VL	Vredeoord (2)	1	16.5	37.14	33.98	27.94	37.77	5	33	37.94	5	33	37.14	33.98	27.94
									VL	Vredeoord (2)	1	19.5	37.89	34.72	28.69	38.51	5	34	38.69	5	34	37.89	34.72	28.69
									VL	2e Lieven de Keyse	1	1.5	24.74	21.11	15.63	25.30	5	20	25.63	5	21	24.74	21.11	15.63
									VL	2e Lieven de Keyse	1	4.5	25.49	21.86	16.38	26.05	5	21	26.38	5	21	25.49	21.86	16.38
									VL	2e Lieven de Keyse	1	7.5	25.85	22.20	16.74	26.41	5	21	26.74	5	22	25.85	22.20	16.74
									VL	2e Lieven de Keyse	1	10.5	26.88	23.22	17.77	27.43	5	22	27.77	5	23	26.88	23.22	17.77
									VL	2e Lieven de Keyse	1	13.5	28.75	25.11	19.64	29.31	5	24	29.64	5	25	28.75	25.11	19.64
									VL	2e Lieven de Keyse	1	16.5	32.12	28.58	23.00	32.69	5	28	33.00	5	28	32.12	28.58	23.00
									VL	2e Lieven de Keyse	1	19.5	34.31	30.78	25.19	34.89	5	30	35.19	5	30	34.31	30.78	25.19
									RL	totaal (0)	1	1.5	31.46	30.93	27.61	35.15	35.15	37.61	37.61	--	--	--		
									RL	totaal (0)	1	4.5	33.03	32.48	29.17	36.71	36.71	39.17	39.17	--	--	--		
									RL	totaal (0)	1	7.5	32.02	31.47	28.19	35.72	35.72	38.19	38.19	--	--	--		
									RL	totaal (0)	1	10.5	32.20	31.65	28.39	35.91	35.91	38.39	38.39	--	--	--		
									RL	totaal (0)	1	13.5	32.25	31.69	28.44	35.96	35.96	38.44	38.44	--	--	--		
									RL	totaal (0)	1	16.5	32.28	31.73	28.48	36.00	36.00	38.48	38.48	--	--	--		
									RL	totaal (0)	1	19.5	32.33	31.77	28.52	36.04	36.04	38.52	38.52	--	--	--		
									VL	totaal (0)	1	1.5	53.11	49.29	44.04	53.65	54	54.04	54	53.11	49.29	44.04		
									VL	totaal (0)	1	4.5	53.65	49.84	44.58	54.19	54	54.58	55	53.65	49.84	44.58		
									VL	totaal (0)	1	7.5	54.68	50.87	45.63	55.23	55	55.63	56	54.68	50.87	45.63		
									VL	totaal (0)	1	10.5	54.71	50.90	45.64	55.25	55	55.64	56	54.71	50.90	45.64		
									VL	totaal (0)	1	13.5	54.90	51.10	45.83	55.44	55	55.83	56	54.90	51.10	45.83		
									VL	totaal (0)	1	16.5	55.03	51.23	45.96	55.57	56	55.96	56	55.03	51.23	45.96		
									VL	totaal (0)	1	19.5	55.10	51.31	46.04	55.65	56	56.04	56	55.10	51.31	46.04		
									VL	Boschdijk (1)	1	1.5	52.84	48.97	43.78	53.37	5	48	53.78	5	49	52.84	48.97	43.78
									VL	Boschdijk (1)	1	4.5	53.26	49.39	44.20	53.79	5	49	54.20	5	49	53.26	49.39	44.20
									VL	Boschdijk (1)	1	7.5	54.30	50.44	45.26	54.84	5	50	55.26	5	50	54.30	50.44	45.26
									VL	Boschdijk (1)	1	10.5	54.26	50.40	45.21	54.80	5	50	55.21	5	50	54.26	50.40	45.21
									VL	Boschdijk (1)	1	13.5	54.41	50.54	45.36	54.94	5	50	55.36	5	50	54.41	50.54	45.36
									VL	Boschdijk (1)	1	16.5	54.48	50.61	45.43	55.01	5	50	55.43	5	50	54.48	50.61	45.43
VL	Boschdijk (1)	1	19.5	54.52	50.65	45.48	55.06	5	50	55.48	5	50	54.52	50.65	45.48									
VL	Vredeoord (2)	1	1.5	39.98	36.85	30.77	40.61	5	36	40.77	5	36	39.98	36.85	30.77									
VL	Vredeoord (2)	1	4.5	39.48	36.35	30.27	40.11	5	35	40.27	5	35	39.48	36.35	30.27									
VL	Vredeoord (2)	1	7.5	40.65	37.53	31.44	41.28	5	36	41.44	5	36	40.65	37.53	31.44									
VL	Vredeoord (2)	1	10.5	41.99	38.87	32.78	42.62	5	38	42.78	5	38	41.99	38.87	32.78									
VL	Vredeoord (2)	1	13.5	42.88	39.77	33.67	43.51	5	39	43.67	5	39	42.88	39.77	33.67									
VL	Vredeoord (2)	1	16.5	43.53	40.40	34.32	44.16	5	39	44.32	5	39	43.53	40.40	34.32									

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
40	0.0	19.8		gevel						VL	Vredeoord (2)	1	19.5	43.79	40.66	34.58	44.42	5	39	44.58	5	40	43.79	40.66	34.58
										VL	2e Lieven de Key	1	1.5	33.78	30.25	24.66	34.36	5	29	34.66	5	30	33.78	30.25	24.66
										VL	2e Lieven de Key	1	4.5	40.49	37.08	31.35	41.08	5	36	41.35	5	36	40.49	37.08	31.35
										VL	2e Lieven de Key	1	7.5	41.14	37.74	32.00	41.74	5	37	42.00	5	37	41.14	37.74	32.00
										VL	2e Lieven de Key	1	10.5	41.05	37.64	31.91	41.64	5	37	41.91	5	37	41.05	37.64	31.91
										VL	2e Lieven de Key	1	13.5	41.36	37.92	32.23	41.95	5	37	42.23	5	37	41.36	37.92	32.23
										VL	2e Lieven de Key	1	16.5	41.79	38.33	32.66	42.38	5	37	42.66	5	38	41.79	38.33	32.66
										VL	2e Lieven de Key	1	19.5	42.22	38.75	33.08	42.80	5	38	43.08	5	38	42.22	38.75	33.08
										RL	totaal (0)	1	1.5	34.25	33.71	30.45	37.97		37.97	40.45		40.45	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	4.5	35.91	35.36	32.12	39.63		39.63	42.12		42.12	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	7.5	33.79	33.27	30.09	37.57		37.57	40.09		40.09	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	10.5	33.86	33.34	30.17	37.65		37.65	40.17		40.17	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	13.5	33.88	33.36	30.20	37.67		37.67	40.20		40.20	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	16.5	33.90	33.38	30.21	37.69		37.69	40.21		40.21	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	19.5	33.94	33.41	30.25	37.73		37.73	40.25		40.25	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	1.5	53.62	49.78	44.52	54.14		54	54.52		55	53.62	49.78	44.52
										VL	totaal (0)	1	4.5	54.44	50.61	45.34	54.96		55	55.34		55	54.44	50.61	45.34
										VL	totaal (0)	1	7.5	55.38	51.56	46.30	55.91		56	56.30		56	55.38	51.56	46.30
										VL	totaal (0)	1	10.5	55.48	51.66	46.40	56.01		56	56.40		56	55.48	51.66	46.40
										VL	totaal (0)	1	13.5	55.65	51.83	46.57	56.18		56	56.57		57	55.65	51.83	46.57
										VL	totaal (0)	1	16.5	55.76	51.95	46.69	56.30		56	56.69		57	55.76	51.95	46.69
										VL	totaal (0)	1	19.5	55.84	52.03	46.77	56.38		56	56.77		57	55.84	52.03	46.77
										VL	Boschdijk (1)	1	1.5	53.37	49.50	44.27	53.89	5	49	54.27	5	49	53.37	49.50	44.27
										VL	Boschdijk (1)	1	4.5	54.07	50.19	44.98	54.59	5	50	54.98	5	50	54.07	50.19	44.98
										VL	Boschdijk (1)	1	7.5	55.00	51.12	45.92	55.52	5	51	55.92	5	51	55.00	51.12	45.92
										VL	Boschdijk (1)	1	10.5	55.10	51.22	46.02	55.62	5	51	56.02	5	51	55.10	51.22	46.02
										VL	Boschdijk (1)	1	13.5	55.22	51.35	46.16	55.75	5	51	56.16	5	51	55.22	51.35	46.16
										VL	Boschdijk (1)	1	16.5	55.30	51.42	46.23	55.83	5	51	56.23	5	51	55.30	51.42	46.23
										VL	Boschdijk (1)	1	19.5	55.34	51.46	46.28	55.87	5	51	56.28	5	51	55.34	51.46	46.28
										VL	Vredeoord (2)	1	1.5	38.72	35.59	29.52	39.35	5	34	39.52	5	35	38.72	35.59	29.52
										VL	Vredeoord (2)	1	4.5	38.48	35.35	29.27	39.11	5	34	39.27	5	34	38.48	35.35	29.27
										VL	Vredeoord (2)	1	7.5	39.80	36.68	30.59	40.43	5	35	40.59	5	36	39.80	36.68	30.59
										VL	Vredeoord (2)	1	10.5	40.78	37.66	31.57	41.41	5	36	41.57	5	37	40.78	37.66	31.57
										VL	Vredeoord (2)	1	13.5	41.66	38.54	32.45	42.29	5	37	42.45	5	37	41.66	38.54	32.45
										VL	Vredeoord (2)	1	16.5	42.29	39.17	33.08	42.92	5	38	43.08	5	38	42.29	39.17	33.08
										VL	Vredeoord (2)	1	19.5	42.63	39.50	33.42	43.26	5	38	43.42	5	38	42.63	39.50	33.42
										VL	2e Lieven de Key	1	1.5	37.45	34.00	28.32	38.04	5	33	38.32	5	33	37.45	34.00	28.32
										VL	2e Lieven de Key	1	4.5	42.00	38.60	32.86	42.60	5	38	42.86	5	38	42.00	38.60	32.86
										VL	2e Lieven de Key	1	7.5	42.95	39.56	33.81	43.55	5	39	43.81	5	39	42.95	39.56	33.81
										VL	2e Lieven de Key	1	10.5	42.45	39.05	33.31	43.05	5	38	43.31	5	38	42.45	39.05	33.31
										VL	2e Lieven de Key	1	13.5	42.87	39.45	33.74	43.47	5	38	43.74	5	39	42.87	39.45	33.74
										VL	2e Lieven de Key	1	16.5	43.32	39.88	34.19	43.91	5	39	44.19	5	39	43.32	39.88	34.19
										VL	2e Lieven de Key	1	19.5	43.74	40.29	34.61	44.33	5	39	44.61	5	40	43.74	40.29	34.61
41	0.0	19.8		gevel						RL	totaal (0)	1	1.5	30.39	29.82	26.56	34.09		34.09	36.56		36.56	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	4.5	30.68	30.12	26.88	34.40		34.40	36.88		36.88	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	7.5	16.52	16.09	12.98	20.42		20.42	22.98		22.98	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	10.5	17.96	17.54	14.47	21.89		21.89	24.47		24.47	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	13.5	20.35	19.94	16.88	24.29		24.29	26.88		26.88	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	16.5	24.00	23.58	20.49	27.92		27.92	30.49		30.49	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	19.5	30.66	30.22	27.03	34.50		34.50	37.03		37.03	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	1.5	55.62	51.76	46.53	56.14		56	56.53		57	55.62	51.76	46.53
										VL	totaal (0)	1	4.5	56.98	53.13	47.89	57.50		58	57.89		58	56.98	53.13	47.89

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
42	0.0	19.8	gevel	VL	totaal (0)		1	7.5	57.46	53.60	48.36	57.98	58	58.36	58	57.46	53.60	48.36			
				VL	totaal (0)		1	10.5	57.61	53.75	48.51	58.13	58	58.51	59	57.61	53.75	48.51			
				VL	totaal (0)		1	13.5	57.70	53.85	48.61	58.22	58	58.61	59	57.70	53.85	48.61			
				VL	totaal (0)		1	16.5	57.78	53.92	48.69	58.30	58	58.69	59	57.78	53.92	48.69			
				VL	totaal (0)		1	19.5	57.71	53.86	48.63	58.24	58	58.63	59	57.71	53.86	48.63			
				VL	Boschdijk (1)		1	1.5	55.51	51.64	46.43	56.03	5	51	56.43	5	51	55.51	51.64	46.43	
				VL	Boschdijk (1)		1	4.5	56.77	52.89	47.68	57.29	5	52	57.68	5	53	56.77	52.89	47.68	
				VL	Boschdijk (1)		1	7.5	57.23	53.35	48.14	57.75	5	53	58.14	5	53	57.23	53.35	48.14	
				VL	Boschdijk (1)		1	10.5	57.37	53.49	48.28	57.89	5	53	58.28	5	53	57.37	53.49	48.28	
				VL	Boschdijk (1)		1	13.5	57.45	53.57	48.36	57.97	5	53	58.36	5	53	57.45	53.57	48.36	
				VL	Boschdijk (1)		1	16.5	57.50	53.62	48.42	58.02	5	53	58.42	5	53	57.50	53.62	48.42	
				VL	Boschdijk (1)		1	19.5	57.40	53.52	48.32	57.92	5	53	58.32	5	53	57.40	53.52	48.32	
				VL	Vredeoord (2)		1	1.5	35.43	32.32	26.22	36.06	5	31	36.22	5	31	35.43	32.32	26.22	
				VL	Vredeoord (2)		1	4.5	35.16	32.04	25.95	35.79	5	31	35.95	5	31	35.16	32.04	25.95	
				VL	Vredeoord (2)		1	7.5	34.81	31.68	25.60	35.44	5	30	35.60	5	31	34.81	31.68	25.60	
				VL	Vredeoord (2)		1	10.5	34.28	31.14	25.07	34.91	5	30	35.07	5	30	34.28	31.14	25.07	
				VL	Vredeoord (2)		1	13.5	32.54	29.40	23.33	33.17	5	28	33.33	5	28	32.54	29.40	23.33	
				VL	Vredeoord (2)		1	16.5	31.37	28.23	22.16	32.00	5	27	32.16	5	27	31.37	28.23	22.16	
				VL	Vredeoord (2)		1	19.5	20.43	17.12	11.24	21.03	5	16	21.24	5	16	20.43	17.12	11.24	
				VL	2e Lieven de Keyse		1	1.5	37.17	33.67	28.04	37.75	5	33	38.04	5	33	37.17	33.67	28.04	
				VL	2e Lieven de Keyse		1	4.5	43.09	39.68	33.95	43.68	5	39	43.95	5	39	43.09	39.68	33.95	
				VL	2e Lieven de Keyse		1	7.5	44.05	40.66	34.91	44.65	5	40	44.91	5	40	44.05	40.66	34.91	
				VL	2e Lieven de Keyse		1	10.5	44.39	40.98	35.25	44.98	5	40	45.25	5	40	44.39	40.98	35.25	
				VL	2e Lieven de Keyse		1	13.5	45.01	41.59	35.88	45.61	5	41	45.88	5	41	45.01	41.59	35.88	
				VL	2e Lieven de Keyse		1	16.5	45.53	42.10	36.39	46.12	5	41	46.39	5	41	45.53	42.10	36.39	
				VL	2e Lieven de Keyse		1	19.5	46.07	42.63	36.93	46.66	5	42	46.93	5	42	46.07	42.63	36.93	
				RL	totaal (0)		1	1.5	41.59	41.17	37.73	45.30	45.30	47.73	47.73	--	--	--	--	--	--
				RL	totaal (0)		1	4.5	45.70	45.24	41.67	49.30	49.30	51.67	51.67	--	--	--	--	--	--
				RL	totaal (0)		1	7.5	45.91	45.45	41.89	49.52	49.52	51.89	51.89	--	--	--	--	--	--
				RL	totaal (0)		1	10.5	42.24	41.77	38.20	45.83	45.83	48.20	48.20	--	--	--	--	--	--
				RL	totaal (0)		1	13.5	42.04	41.58	38.01	45.64	45.64	48.01	48.01	--	--	--	--	--	--
				RL	totaal (0)		1	16.5	42.12	41.66	38.09	45.72	45.72	48.09	48.09	--	--	--	--	--	--
				RL	totaal (0)		1	19.5	42.77	42.30	38.77	46.39	46.39	48.77	48.77	--	--	--	--	--	--
				VL	totaal (0)		1	1.5	42.62	38.78	33.53	43.15	43	43.53	44	42.62	38.78	33.53			
				VL	totaal (0)		1	4.5	42.44	38.60	33.35	42.97	43	43.35	43	42.44	38.60	33.35			
				VL	totaal (0)		1	7.5	42.90	39.05	33.81	43.42	43	43.81	44	42.90	39.05	33.81			
				VL	totaal (0)		1	10.5	43.50	39.65	34.41	44.02	44	44.41	44	43.50	39.65	34.41			
				VL	totaal (0)		1	13.5	43.79	39.95	34.72	44.32	44	44.72	45	43.79	39.95	34.72			
				VL	totaal (0)		1	16.5	44.30	40.47	35.26	44.85	45	45.26	45	44.30	40.47	35.26			
				VL	totaal (0)		1	19.5	45.28	41.44	36.30	45.85	46	46.30	46	45.28	41.44	36.30			
				VL	Boschdijk (1)		1	1.5	42.11	38.22	33.03	42.63	5	38	43.03	5	38	42.11	38.22	33.03	
				VL	Boschdijk (1)		1	4.5	41.92	38.02	32.84	42.44	5	37	42.84	5	38	41.92	38.02	32.84	
				VL	Boschdijk (1)		1	7.5	42.44	38.54	33.35	42.95	5	38	43.35	5	38	42.44	38.54	33.35	
				VL	Boschdijk (1)		1	10.5	43.01	39.10	33.93	43.53	5	39	43.93	5	39	43.01	39.10	33.93	
				VL	Boschdijk (1)		1	13.5	43.21	39.30	34.15	43.73	5	39	44.15	5	39	43.21	39.30	34.15	
				VL	Boschdijk (1)		1	16.5	43.62	39.70	34.59	44.15	5	39	44.59	5	40	43.62	39.70	34.59	
VL	Boschdijk (1)		1	19.5	44.54	40.62	35.59	45.10	5	40	45.59	5	41	44.54	40.62	35.59					
VL	Vredeoord (2)		1	1.5	25.48	22.18	16.29	26.08	5	21	26.29	5	21	25.48	22.18	16.29					
VL	Vredeoord (2)		1	4.5	25.93	22.64	16.74	26.53	5	22	26.74	5	22	25.93	22.64	16.74					
VL	Vredeoord (2)		1	7.5	26.67	23.39	17.48	27.27	5	22	27.48	5	22	26.67	23.39	17.48					
VL	Vredeoord (2)		1	10.5	28.81	25.62	19.61	29.43	5	24	29.61	5	25	28.81	25.62	19.61					
VL	Vredeoord (2)		1	13.5	28.89	25.74	19.68	29.52	5	25	29.68	5	25	28.89	25.74	19.68					

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag													
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)									
43	0.0	19.8		gevel						VL	Vredeoord (2)	1	16.5	29.53	26.38	20.32	30.16	5	25	30.32	5	25	29.53	26.38	20.32					
										VL	Vredeoord (2)	1	19.5	30.63	27.47	21.43	31.26	5	26	31.43	5	26	30.63	27.47	21.43					
										VL	2e Lieven de Key	1	1.5	32.21	28.75	23.09	32.80	5	28	33.09	5	28	32.21	28.75	23.09					
										VL	2e Lieven de Key	1	4.5	31.98	28.52	22.86	32.57	5	28	32.86	5	28	31.98	28.52	22.86					
										VL	2e Lieven de Key	1	7.5	31.78	28.32	22.66	32.37	5	27	32.66	5	28	31.78	28.32	22.66					
										VL	2e Lieven de Key	1	10.5	32.09	28.62	22.96	32.68	5	28	32.96	5	28	32.09	28.62	22.96					
										VL	2e Lieven de Key	1	13.5	33.45	29.99	24.33	34.04	5	29	34.33	5	29	33.45	29.99	24.33					
										VL	2e Lieven de Key	1	16.5	34.80	31.34	25.67	35.39	5	30	35.67	5	31	34.80	31.34	25.67					
										VL	2e Lieven de Key	1	19.5	36.16	32.68	27.03	36.74	5	32	37.03	5	32	36.16	32.68	27.03					
										RL	totaal (0)	1	1.5	42.40	41.94	38.48	46.07	46.07	48.48	48.48	--	--	--	--	--					
										RL	totaal (0)	1	4.5	46.91	46.41	42.81	50.46	50.46	52.81	52.81	--	--	--	--	--					
										RL	totaal (0)	1	7.5	47.38	46.86	43.22	50.90	50.90	53.22	53.22	--	--	--	--	--					
										RL	totaal (0)	1	10.5	43.08	42.61	39.04	46.67	46.67	49.04	49.04	--	--	--	--	--					
										RL	totaal (0)	1	13.5	42.91	42.44	38.86	46.50	46.50	48.86	48.86	--	--	--	--	--					
										RL	totaal (0)	1	16.5	42.94	42.47	38.90	46.53	46.53	48.90	48.90	--	--	--	--	--					
										RL	totaal (0)	1	19.5	43.12	42.65	39.10	46.73	46.73	49.10	49.10	--	--	--	--	--					
										VL	totaal (0)	1	1.5	42.72	38.86	33.63	43.24	43	43.63	44	42.72	38.86	33.63	44	42.72	38.86	33.63			
										VL	totaal (0)	1	4.5	42.69	38.84	33.60	43.21	43	43.60	44	42.69	38.84	33.60	44	42.69	38.84	33.60			
										VL	totaal (0)	1	7.5	44.04	40.24	34.94	44.57	45	44.94	45	44.04	40.24	34.94	45	44.04	40.24	34.94			
										VL	totaal (0)	1	10.5	44.97	41.19	35.87	45.50	46	45.87	46	44.97	41.19	35.87	46	44.97	41.19	35.87			
										VL	totaal (0)	1	13.5	45.06	41.31	35.96	45.60	46	45.96	46	45.06	41.31	35.96	46	45.06	41.31	35.96			
										VL	totaal (0)	1	16.5	45.02	41.27	35.93	45.56	46	45.93	46	45.02	41.27	35.93	46	45.02	41.27	35.93			
										VL	totaal (0)	1	19.5	45.62	41.87	36.56	46.17	46	46.56	47	45.62	41.87	36.56	47	45.62	41.87	36.56			
										VL	Boschdijk (1)	1	1.5	42.44	38.54	33.35	42.95	5	38	43.35	5	38	42.44	38.54	33.35	5	38	42.44	38.54	33.35
										VL	Boschdijk (1)	1	4.5	42.23	38.33	33.14	42.74	5	38	43.14	5	38	42.23	38.33	33.14	5	38	42.23	38.33	33.14
										VL	Boschdijk (1)	1	7.5	43.29	39.39	34.20	43.80	5	39	44.20	5	39	43.29	39.39	34.20	5	39	43.29	39.39	34.20
										VL	Boschdijk (1)	1	10.5	44.04	40.14	34.95	44.55	5	40	44.95	5	40	44.04	40.14	34.95	5	40	44.04	40.14	34.95
										VL	Boschdijk (1)	1	13.5	43.90	40.00	34.82	44.42	5	39	44.82	5	40	43.90	40.00	34.82	5	40	43.90	40.00	34.82
										VL	Boschdijk (1)	1	16.5	43.67	39.75	34.61	44.19	5	39	44.61	5	40	43.67	39.75	34.61	5	40	43.67	39.75	34.61
										VL	Boschdijk (1)	1	19.5	44.13	40.21	35.11	44.67	5	40	45.11	5	40	44.13	40.21	35.11	5	40	44.13	40.21	35.11
										VL	Vredeoord (2)	1	1.5	27.30	23.98	18.12	27.90	5	23	28.12	5	23	27.30	23.98	18.12	5	23	27.30	23.98	18.12
										VL	Vredeoord (2)	1	4.5	28.23	24.94	19.04	28.83	5	24	29.04	5	24	28.23	24.94	19.04	5	24	28.23	24.94	19.04
										VL	Vredeoord (2)	1	7.5	30.76	27.54	21.56	31.37	5	26	31.56	5	27	30.76	27.54	21.56	5	27	30.76	27.54	21.56
										VL	Vredeoord (2)	1	10.5	33.69	30.55	24.49	34.32	5	29	34.49	5	29	33.69	30.55	24.49	5	29	33.69	30.55	24.49
										VL	Vredeoord (2)	1	13.5	34.76	31.64	25.55	35.39	5	30	35.55	5	31	34.76	31.64	25.55	5	31	34.76	31.64	25.55
										VL	Vredeoord (2)	1	16.5	34.97	31.86	25.76	35.60	5	31	35.76	5	31	34.97	31.86	25.76	5	31	34.97	31.86	25.76
										VL	Vredeoord (2)	1	19.5	35.68	32.56	26.48	36.32	5	31	36.48	5	31	35.68	32.56	26.48	5	31	35.68	32.56	26.48
										VL	2e Lieven de Key	1	1.5	28.20	24.65	19.08	28.77	5	24	29.08	5	24	28.20	24.65	19.08	5	24	28.20	24.65	19.08
										VL	2e Lieven de Key	1	4.5	30.79	27.31	21.66	31.37	5	26	31.66	5	27	30.79	27.31	21.66	5	27	30.79	27.31	21.66
										VL	2e Lieven de Key	1	7.5	34.53	31.13	25.40	35.13	5	30	35.40	5	30	34.53	31.13	25.40	5	30	34.53	31.13	25.40
										VL	2e Lieven de Key	1	10.5	35.72	32.33	26.59	36.32	5	31	36.59	5	32	35.72	32.33	26.59	5	32	35.72	32.33	26.59
										VL	2e Lieven de Key	1	13.5	36.56	33.15	27.42	37.15	5	32	37.42	5	32	36.56	33.15	27.42	5	32	36.56	33.15	27.42
										VL	2e Lieven de Key	1	16.5	37.28	33.85	28.15	37.87	5	33	38.15	5	33	37.28	33.85	28.15	5	33	37.28	33.85	28.15
										VL	2e Lieven de Key	1	19.5	38.38	34.93	29.25	38.97	5	34	39.25	5	34	38.38	34.93	29.25	5	34	38.38	34.93	29.25
44	0.0	19.8		gevel						RL	totaal (0)	1	1.5	39.72	39.28	35.92	43.46	43.46	45.92	45.92	--	--	--	--	--	--				
										RL	totaal (0)	1	4.5	45.38	44.92	41.49	49.06	49.06	51.49	51.49	--	--	--	--	--	--				
										RL	totaal (0)	1	7.5	48.73	48.21	44.57	52.25	52.25	54.57	54.57	--	--	--	--	--	--				
										RL	totaal (0)	1	10.5	43.98	43.52	40.03	47.63	47.63	50.03	50.03	--	--	--	--	--	--				
										RL	totaal (0)	1	13.5	43.94	43.48	39.99	47.59	47.59	49.99	49.99	--	--	--	--	--	--				
										RL	totaal (0)	1	16.5	43.88	43.42	39.93	47.53	47.53	49.93	49.93	--	--	--	--	--	--				
										RL	totaal (0)	1	19.5	43.60	43.14	39.67	47.26	47.26	49.67	49.67	--	--	--	--	--	--				
										VL	totaal (0)	1	1.5	46.46	42.89	37.61	47.13	47	47.61	48	46.46	42.89	37.61	48	46.46	42.89	37.61			

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag															(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
45	0.0	19.8	gevel			VL totaal (0)	1	4.5	46.46	42.87	37.65	47.14	47	47.65	48	46.46	42.87	37.65		
						VL totaal (0)	1	7.5	48.69	45.10	39.92	49.38	49	49.92	50	48.69	45.10	39.92		
						VL totaal (0)	1	10.5	48.38	44.88	39.54	49.06	49	49.54	50	48.38	44.88	39.54		
						VL totaal (0)	1	13.5	48.59	45.14	39.76	49.29	49	49.76	50	48.59	45.14	39.76		
						VL totaal (0)	1	16.5	48.98	45.53	40.14	49.67	50	50.14	50	48.98	45.53	40.14		
						VL totaal (0)	1	19.5	49.27	45.82	40.43	49.96	50	50.43	50	49.27	45.82	40.43		
						VL Boschdijk (1)	1	1.5	44.80	41.02	36.11	45.49	5	40	46.11	5	41	44.80	41.02	36.11
						VL Boschdijk (1)	1	4.5	45.00	41.23	36.33	45.70	5	41	46.33	5	41	45.00	41.23	36.33
						VL Boschdijk (1)	1	7.5	47.64	43.91	38.98	48.35	5	43	48.98	5	44	47.64	43.91	38.98
						VL Boschdijk (1)	1	10.5	46.54	42.83	37.88	47.25	5	42	47.88	5	43	46.54	42.83	37.88
						VL Boschdijk (1)	1	13.5	46.31	42.62	37.73	47.06	5	42	47.73	5	43	46.31	42.62	37.73
						VL Boschdijk (1)	1	16.5	46.51	42.80	37.94	47.26	5	42	47.94	5	43	46.51	42.80	37.94
						VL Boschdijk (1)	1	19.5	46.74	43.04	38.18	47.49	5	42	48.18	5	43	46.74	43.04	38.18
						VL Vredeoord (2)	1	1.5	41.39	38.25	32.19	42.02	5	37	42.19	5	37	41.39	38.25	32.19
						VL Vredeoord (2)	1	4.5	40.93	37.78	31.72	41.56	5	37	41.72	5	37	40.93	37.78	31.72
						VL Vredeoord (2)	1	7.5	41.99	38.86	32.79	42.62	5	38	42.79	5	38	41.99	38.86	32.79
						VL Vredeoord (2)	1	10.5	43.75	40.63	34.54	44.38	5	39	44.54	5	40	43.75	40.63	34.54
						VL Vredeoord (2)	1	13.5	44.69	41.57	35.48	45.32	5	40	45.48	5	40	44.69	41.57	35.48
						VL Vredeoord (2)	1	16.5	45.35	42.22	36.14	45.98	5	41	46.14	5	41	45.35	42.22	36.14
						VL Vredeoord (2)	1	19.5	45.71	42.58	36.50	46.34	5	41	46.50	5	41	45.71	42.58	36.50
						VL 2e Lieven de Key	1	1.5	23.94	20.35	14.83	24.51	5	20	24.83	5	20	23.94	20.35	14.83
						VL 2e Lieven de Key	1	4.5	23.94	20.32	14.83	24.50	5	20	24.83	5	20	23.94	20.32	14.83
						VL 2e Lieven de Key	1	7.5	20.73	17.22	11.60	21.31	5	16	21.60	5	17	20.73	17.22	11.60
						VL 2e Lieven de Key	1	10.5	17.08	13.59	7.95	17.66	5	13	17.95	5	13	17.08	13.59	7.95
						VL 2e Lieven de Key	1	13.5	16.28	12.80	7.16	16.87	5	12	17.16	5	12	16.28	12.80	7.16
						VL 2e Lieven de Key	1	16.5	11.65	8.17	2.52	12.23	5	7	12.52	5	8	11.65	8.17	2.52
						VL 2e Lieven de Key	1	19.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						RL totaal (0)	1	1.5	38.57	38.21	34.87	42.38	42.38	44.87	44.87	--	--	--		
						RL totaal (0)	1	4.5	40.58	40.23	36.90	44.41	44.41	46.90	46.90	--	--	--		
						RL totaal (0)	1	7.5	41.96	41.60	38.21	45.75	45.75	48.21	48.21	--	--	--		
						RL totaal (0)	1	10.5	43.09	42.66	39.09	46.72	46.72	49.09	49.09	--	--	--		
						RL totaal (0)	1	13.5	45.05	44.54	40.84	48.54	48.54	50.84	50.84	--	--	--		
						RL totaal (0)	1	16.5	44.99	44.48	40.78	48.48	48.48	50.78	50.78	--	--	--		
						RL totaal (0)	1	19.5	45.04	44.53	40.83	48.53	48.53	50.83	50.83	--	--	--		
						VL totaal (0)	1	1.5	45.44	41.86	36.62	46.12	46	46.62	47	45.44	41.86	36.62		
						VL totaal (0)	1	4.5	45.49	41.88	36.69	46.17	46	46.69	47	45.49	41.88	36.69		
						VL totaal (0)	1	7.5	46.53	42.91	37.79	47.23	47	47.79	48	46.53	42.91	37.79		
						VL totaal (0)	1	10.5	46.61	43.02	37.68	47.24	47	47.68	48	46.61	43.02	37.68		
						VL totaal (0)	1	13.5	47.04	43.47	38.10	47.67	48	48.10	48	47.04	43.47	38.10		
						VL totaal (0)	1	16.5	47.62	44.07	38.66	48.25	48	48.66	49	47.62	44.07	38.66		
						VL totaal (0)	1	19.5	48.21	44.66	39.24	48.84	49	49.24	49	48.21	44.66	39.24		
						VL Boschdijk (1)	1	1.5	43.89	40.13	35.24	44.60	5	40	45.24	5	40	43.89	40.13	35.24
						VL Boschdijk (1)	1	4.5	44.13	40.36	35.48	44.83	5	40	45.48	5	40	44.13	40.36	35.48
						VL Boschdijk (1)	1	7.5	45.48	41.73	36.85	46.20	5	41	46.85	5	42	45.48	41.73	36.85
						VL Boschdijk (1)	1	10.5	44.85	41.04	36.06	45.49	5	40	46.06	5	41	44.85	41.04	36.06
						VL Boschdijk (1)	1	13.5	45.19	41.37	36.39	45.83	5	41	46.39	5	41	45.19	41.37	36.39
						VL Boschdijk (1)	1	16.5	45.45	41.62	36.65	46.09	5	41	46.65	5	42	45.45	41.62	36.65
						VL Boschdijk (1)	1	19.5	45.82	41.97	37.02	46.45	5	41	47.02	5	42	45.82	41.97	37.02
						VL Vredeoord (2)	1	1.5	39.97	36.83	30.77	40.60	5	36	40.77	5	36	39.97	36.83	30.77
						VL Vredeoord (2)	1	4.5	39.49	36.34	30.28	40.12	5	35	40.28	5	35	39.49	36.34	30.28
						VL Vredeoord (2)	1	7.5	39.55	36.40	30.35	40.18	5	35	40.35	5	35	39.55	36.40	30.35
						VL Vredeoord (2)	1	10.5	41.39	38.26	32.18	42.02	5	37	42.18	5	37	41.39	38.26	32.18

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
46	0.0	19.8		gevel					VL	Vredeoord (2)	1	13.5	42.35	39.22	33.14	42.98	5	38	43.14	5	38	42.35	39.22	33.14
									VL	Vredeoord (2)	1	16.5	43.43	40.30	34.22	44.06	5	39	44.22	5	39	43.43	40.30	34.22
									VL	Vredeoord (2)	1	19.5	44.22	41.08	35.01	44.85	5	40	45.01	5	40	44.22	41.08	35.01
									VL	2e Lieven de Key	1	1.5	27.19	23.55	18.08	27.75	5	23	28.08	5	23	27.19	23.55	18.08
									VL	2e Lieven de Key	1	4.5	27.73	24.06	18.62	28.28	5	23	28.62	5	24	27.73	24.06	18.62
									VL	2e Lieven de Key	1	7.5	28.01	24.36	18.89	28.56	5	24	28.89	5	24	28.01	24.36	18.89
									VL	2e Lieven de Key	1	10.5	31.61	28.06	22.48	32.18	5	27	32.48	5	27	31.61	28.06	22.48
									VL	2e Lieven de Key	1	13.5	25.67	21.95	16.57	26.22	5	21	26.57	5	22	25.67	21.95	16.57
									VL	2e Lieven de Key	1	16.5	28.22	24.48	19.12	28.76	5	24	29.12	5	24	28.22	24.48	19.12
									VL	2e Lieven de Key	1	19.5	32.05	28.40	22.94	32.61	5	28	32.94	5	28	32.05	28.40	22.94
									RL	totaal (0)	1	1.5	38.87	38.49	35.16	42.67		42.67	45.16		45.16	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	4.5	41.24	40.89	37.59	45.09		45.09	47.59		47.59	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	7.5	42.35	42.00	38.65	46.17		46.17	48.65		48.65	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	10.5	43.45	43.08	39.63	47.19		47.19	49.63		49.63	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	13.5	45.00	44.56	40.93	48.58		48.58	50.93		50.93	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	16.5	44.92	44.48	40.85	48.50		48.50	50.85		50.85	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	19.5	44.93	44.49	40.86	48.51		48.51	50.86		50.86	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	1.5	46.75	42.93	37.65	47.28		47	47.65		48	46.75	42.93	37.65
									VL	totaal (0)	1	4.5	47.45	43.69	38.35	47.99		48	48.35		48	47.45	43.69	38.35
									VL	totaal (0)	1	7.5	48.34	44.56	39.26	48.88		49	49.26		49	48.34	44.56	39.26
									VL	totaal (0)	1	10.5	48.73	44.94	39.65	49.27		49	49.65		50	48.73	44.94	39.65
									VL	totaal (0)	1	13.5	49.03	45.24	39.95	49.57		50	49.95		50	49.03	45.24	39.95
									VL	totaal (0)	1	16.5	49.40	45.61	40.33	49.94		50	50.33		50	49.40	45.61	40.33
									VL	totaal (0)	1	19.5	49.90	46.12	40.85	50.45		50	50.85		51	49.90	46.12	40.85
									VL	Boschdijk (1)	1	1.5	46.29	42.41	37.20	46.81	5	42	47.20	5	42	46.29	42.41	37.20
									VL	Boschdijk (1)	1	4.5	46.38	42.50	37.29	46.90	5	42	47.29	5	42	46.38	42.50	37.29
									VL	Boschdijk (1)	1	7.5	47.47	43.60	38.41	48.00	5	43	48.41	5	43	47.47	43.60	38.41
									VL	Boschdijk (1)	1	10.5	47.96	44.09	38.90	48.49	5	43	48.90	5	44	47.96	44.09	38.90
									VL	Boschdijk (1)	1	13.5	48.25	44.37	39.18	48.78	5	44	49.18	5	44	48.25	44.37	39.18
									VL	Boschdijk (1)	1	16.5	48.54	44.66	39.48	49.07	5	44	49.48	5	44	48.54	44.66	39.48
									VL	Boschdijk (1)	1	19.5	48.95	45.07	39.92	49.49	5	44	49.92	5	45	48.95	45.07	39.92
									VL	Vredeoord (2)	1	1.5	30.83	27.65	21.62	31.45	5	26	31.62	5	27	30.83	27.65	21.62
									VL	Vredeoord (2)	1	4.5	31.50	28.32	22.30	32.12	5	27	32.30	5	27	31.50	28.32	22.30
									VL	Vredeoord (2)	1	7.5	33.45	30.30	24.25	34.08	5	29	34.25	5	29	33.45	30.30	24.25
									VL	Vredeoord (2)	1	10.5	33.46	30.29	24.26	34.08	5	29	34.26	5	29	33.46	30.29	24.26
									VL	Vredeoord (2)	1	13.5	34.85	31.68	25.65	35.47	5	30	35.65	5	31	34.85	31.68	25.65
									VL	Vredeoord (2)	1	16.5	36.34	33.17	27.14	36.96	5	32	37.14	5	32	36.34	33.17	27.14
									VL	Vredeoord (2)	1	19.5	37.84	34.67	28.64	38.46	5	33	38.64	5	34	37.84	34.67	28.64
									VL	2e Lieven de Key	1	1.5	35.54	32.05	26.41	36.12	5	31	36.41	5	31	35.54	32.05	26.41
									VL	2e Lieven de Key	1	4.5	40.33	36.92	31.19	40.92	5	36	41.19	5	36	40.33	36.92	31.19
									VL	2e Lieven de Key	1	7.5	40.03	36.63	30.89	40.63	5	36	40.89	5	36	40.03	36.63	30.89
									VL	2e Lieven de Key	1	10.5	39.91	36.50	30.78	40.51	5	36	40.78	5	36	39.91	36.50	30.78
									VL	2e Lieven de Key	1	13.5	40.07	36.64	30.93	40.66	5	36	40.93	5	36	40.07	36.64	30.93
									VL	2e Lieven de Key	1	16.5	40.56	37.11	31.43	41.15	5	36	41.43	5	36	40.56	37.11	31.43
									VL	2e Lieven de Key	1	19.5	41.18	37.71	32.05	41.77	5	37	42.05	5	37	41.18	37.71	32.05
47	0.0	19.8	gevel	RL	totaal (0)	1	1.5	39.24	38.85	35.49	43.02		43.02	45.49		45.49	--	--	--					
				RL	totaal (0)	1	4.5	41.36	40.99	37.66	45.17		45.17	47.66		47.66	--	--	--					
				RL	totaal (0)	1	7.5	42.43	42.07	38.67	46.21		46.21	48.67		48.67	--	--	--					
				RL	totaal (0)	1	10.5	43.84	43.44	39.89	47.50		47.50	49.89		49.89	--	--	--					
				RL	totaal (0)	1	13.5	44.99	44.54	40.83	48.52		48.52	50.83		50.83	--	--	--					
				RL	totaal (0)	1	16.5	44.92	44.47	40.76	48.45		48.45	50.76		50.76	--	--	--					
				RL	totaal (0)	1	19.5	45.04	44.59	40.90	48.58		48.58	50.90		50.90	--	--	--					
				RL	totaal (0)	1	19.5	45.04	44.59	40.90	48.58		48.58	50.90		50.90	--	--	--					

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag															(^) VL: ex. optrektoeslag									
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
48	0.0	19.8		gevel					VL	totaal (0)	1	1.5	47.86	44.05	38.82	48.41	48	48.82	49	47.86	44.05	38.82		
									VL	totaal (0)	1	4.5	47.53	43.73	38.50	48.09	48	48.50	48	47.53	43.73	38.50		
									VL	totaal (0)	1	7.5	47.99	44.19	38.94	48.54	49	48.94	49	47.99	44.19	38.94		
									VL	totaal (0)	1	10.5	48.72	44.93	39.66	49.27	49	49.66	50	48.72	44.93	39.66		
									VL	totaal (0)	1	13.5	49.35	45.56	40.31	49.90	50	50.31	50	49.35	45.56	40.31		
									VL	totaal (0)	1	16.5	49.92	46.15	40.90	50.49	50	50.90	51	49.92	46.15	40.90		
									VL	totaal (0)	1	19.5	50.31	46.55	41.29	50.88	51	51.29	51	50.31	46.55	41.29		
									VL	Boschdijk (1)	1	1.5	47.37	43.51	38.35	47.92	5	43	48.35	5	43	47.37	43.51	38.35
									VL	Boschdijk (1)	1	4.5	47.00	43.14	37.98	47.55	5	43	47.98	5	43	47.00	43.14	37.98
									VL	Boschdijk (1)	1	7.5	47.39	43.52	38.36	47.93	5	43	48.36	5	43	47.39	43.52	38.36
									VL	Boschdijk (1)	1	10.5	48.04	44.17	39.00	48.58	5	44	49.00	5	44	48.04	44.17	39.00
									VL	Boschdijk (1)	1	13.5	48.69	44.83	39.66	49.23	5	44	49.66	5	45	48.69	44.83	39.66
									VL	Boschdijk (1)	1	16.5	49.19	45.33	40.18	49.74	5	45	50.18	5	45	49.19	45.33	40.18
									VL	Boschdijk (1)	1	19.5	49.47	45.61	40.47	50.03	5	45	50.47	5	45	49.47	45.61	40.47
									VL	Vredeoord (2)	1	1.5	33.17	30.00	23.97	33.79	5	29	33.97	5	29	33.17	30.00	23.97
									VL	Vredeoord (2)	1	4.5	33.25	30.08	24.05	33.87	5	29	34.05	5	29	33.25	30.08	24.05
									VL	Vredeoord (2)	1	7.5	34.37	31.20	25.16	34.99	5	30	35.16	5	30	34.37	31.20	25.16
									VL	Vredeoord (2)	1	10.5	35.38	32.22	26.17	36.00	5	31	36.17	5	31	35.38	32.22	26.17
									VL	Vredeoord (2)	1	13.5	34.84	31.66	25.64	35.46	5	30	35.64	5	31	34.84	31.66	25.64
									VL	Vredeoord (2)	1	16.5	36.45	33.27	27.25	37.07	5	32	37.25	5	32	36.45	33.27	27.25
									VL	Vredeoord (2)	1	19.5	37.44	34.26	28.24	38.06	5	33	38.24	5	33	37.44	34.26	28.24
									VL	2e Lieven de Key	1	1.5	36.41	32.94	27.29	37.00	5	32	37.29	5	32	36.41	32.94	27.29
									VL	2e Lieven de Key	1	4.5	36.43	32.96	27.31	37.02	5	32	37.31	5	32	36.43	32.96	27.31
									VL	2e Lieven de Key	1	7.5	37.31	33.86	28.18	37.90	5	33	38.18	5	33	37.31	33.86	28.18
									VL	2e Lieven de Key	1	10.5	38.64	35.21	29.51	39.23	5	34	39.51	5	35	38.64	35.21	29.51
									VL	2e Lieven de Key	1	13.5	39.59	36.18	30.46	40.19	5	35	40.46	5	35	39.59	36.18	30.46
									VL	2e Lieven de Key	1	16.5	40.36	36.95	31.23	40.96	5	36	41.23	5	36	40.36	36.95	31.23
									VL	2e Lieven de Key	1	19.5	41.30	37.88	32.17	41.90	5	37	42.17	5	37	41.30	37.88	32.17
									RL	totaal (0)	1	1.5	40.28	39.88	36.48	44.03	44.03	46.48	46.48	--	--	--		
									RL	totaal (0)	1	4.5	41.75	41.38	38.03	45.55	45.55	48.03	48.03	--	--	--		
									RL	totaal (0)	1	7.5	42.12	41.75	38.37	45.90	45.90	48.37	48.37	--	--	--		
									RL	totaal (0)	1	10.5	42.90	42.49	38.96	46.56	46.56	48.96	48.96	--	--	--		
									RL	totaal (0)	1	13.5	44.37	43.93	40.30	47.95	47.95	50.30	50.30	--	--	--		
									RL	totaal (0)	1	16.5	44.40	43.95	40.31	47.97	47.97	50.31	50.31	--	--	--		
									RL	totaal (0)	1	19.5	45.00	44.54	40.91	48.57	48.57	50.91	50.91	--	--	--		
									VL	totaal (0)	1	1.5	45.52	41.67	36.42	46.04	46	46.42	46	45.52	41.67	36.42		
									VL	totaal (0)	1	4.5	45.83	42.02	36.72	46.35	46	46.72	47	45.83	42.02	36.72		
									VL	totaal (0)	1	7.5	46.98	43.20	37.87	47.51	48	47.87	48	46.98	43.20	37.87		
									VL	totaal (0)	1	10.5	47.59	43.80	38.48	48.12	48	48.48	48	47.59	43.80	38.48		
									VL	totaal (0)	1	13.5	47.90	44.13	38.79	48.43	48	48.79	49	47.90	44.13	38.79		
									VL	totaal (0)	1	16.5	48.13	44.38	39.02	48.67	49	49.02	49	48.13	44.38	39.02		
									VL	totaal (0)	1	19.5	48.42	44.69	39.32	48.96	49	49.32	49	48.42	44.69	39.32		
									VL	Boschdijk (1)	1	1.5	45.25	41.37	36.15	45.76	5	41	46.15	5	41	45.25	41.37	36.15
									VL	Boschdijk (1)	1	4.5	45.11	41.23	36.01	45.62	5	41	46.01	5	41	45.11	41.23	36.01
									VL	Boschdijk (1)	1	7.5	46.07	42.19	36.97	46.58	5	42	46.97	5	42	46.07	42.19	36.97
VL	Boschdijk (1)	1	10.5	46.69	42.80	37.59	47.20	5	42	47.59	5	43	46.69	42.80	37.59									
VL	Boschdijk (1)	1	13.5	46.84	42.95	37.74	47.35	5	42	47.74	5	43	46.84	42.95	37.74									
VL	Boschdijk (1)	1	16.5	46.87	42.98	37.77	47.38	5	42	47.77	5	43	46.87	42.98	37.77									
VL	Boschdijk (1)	1	19.5	46.98	43.09	37.90	47.50	5	42	47.90	5	43	46.98	43.09	37.90									
VL	Vredeoord (2)	1	1.5	27.64	24.36	18.44	28.24	5	23	28.44	5	23	27.64	24.36	18.44									
VL	Vredeoord (2)	1	4.5	28.42	25.15	19.22	29.02	5	24	29.22	5	24	28.42	25.15	19.22									
VL	Vredeoord (2)	1	7.5	31.21	28.00	22.01	31.83	5	27	32.01	5	27	31.21	28.00	22.01									

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
49	0.0	19.8		gevel						VL	Vredeoord (2)	1	10.5	31.93	28.73	22.73	32.55	5	28	32.73	5	28	31.93	28.73	22.73
										VL	Vredeoord (2)	1	13.5	33.44	30.24	24.24	34.06	5	29	34.24	5	29	33.44	30.24	24.24
										VL	Vredeoord (2)	1	16.5	34.89	31.69	25.69	35.51	5	31	35.69	5	31	34.89	31.69	25.69
										VL	Vredeoord (2)	1	19.5	36.59	33.39	27.39	37.21	5	32	37.39	5	32	36.59	33.39	27.39
										VL	2e Lieven de Key	1	1.5	31.99	28.46	22.87	32.57	5	28	32.87	5	28	31.99	28.46	22.87
										VL	2e Lieven de Key	1	4.5	37.09	33.67	27.96	37.69	5	33	37.96	5	33	37.09	33.67	27.96
										VL	2e Lieven de Key	1	7.5	39.07	35.68	29.94	39.67	5	35	39.94	5	35	39.07	35.68	29.94
										VL	2e Lieven de Key	1	10.5	39.63	36.24	30.49	40.23	5	35	40.49	5	35	39.63	36.24	30.49
										VL	2e Lieven de Key	1	13.5	40.48	37.08	31.34	41.08	5	36	41.34	5	36	40.48	37.08	31.34
										VL	2e Lieven de Key	1	16.5	41.24	37.83	32.10	41.83	5	37	42.10	5	37	41.24	37.83	32.10
										VL	2e Lieven de Key	1	19.5	41.78	38.37	32.65	42.38	5	37	42.65	5	38	41.78	38.37	32.65
										RL	totaal (0)	1	1.5	33.51	32.98	29.71	37.23	37.23	39.71	39.71	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	4.5	34.60	34.08	30.83	38.34	38.34	40.83	40.83	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	7.5	33.06	32.57	29.31	36.82	36.82	39.31	39.31	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	10.5	33.03	32.53	29.29	36.79	36.79	39.29	39.29	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	13.5	33.18	32.68	29.44	36.94	36.94	39.44	39.44	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	16.5	33.47	32.98	29.76	37.25	37.25	39.76	39.76	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	19.5	35.89	35.44	32.23	39.71	39.71	42.23	42.23	--	--	--		
										VL	totaal (0)	1	1.5	56.97	53.13	47.91	57.51	58	57.91	58	56.97	53.13	47.91		
										VL	totaal (0)	1	4.5	58.15	54.32	49.09	58.69	59	59.09	59	58.15	54.32	49.09		
										VL	totaal (0)	1	7.5	58.58	54.74	49.51	59.11	59	59.51	60	58.58	54.74	49.51		
										VL	totaal (0)	1	10.5	58.67	54.83	49.61	59.21	59	59.61	60	58.67	54.83	49.61		
										VL	totaal (0)	1	13.5	58.74	54.90	49.68	59.28	59	59.68	60	58.74	54.90	49.68		
										VL	totaal (0)	1	16.5	58.68	54.85	49.62	59.22	59	59.62	60	58.68	54.85	49.62		
										VL	totaal (0)	1	19.5	58.47	54.64	49.41	59.01	59	59.41	59	58.47	54.64	49.41		
										VL	Boschdijk (1)	1	1.5	56.78	52.93	47.73	57.32	5	52	57.73	5	53	56.78	52.93	47.73
										VL	Boschdijk (1)	1	4.5	57.88	54.00	48.82	58.41	5	53	58.82	5	54	57.88	54.00	48.82
										VL	Boschdijk (1)	1	7.5	58.30	54.42	49.23	58.83	5	54	59.23	5	54	58.30	54.42	49.23
										VL	Boschdijk (1)	1	10.5	58.39	54.52	49.33	58.92	5	54	59.33	5	54	58.39	54.52	49.33
										VL	Boschdijk (1)	1	13.5	58.43	54.56	49.37	58.96	5	54	59.37	5	54	58.43	54.56	49.37
										VL	Boschdijk (1)	1	16.5	58.34	54.46	49.28	58.87	5	54	59.28	5	54	58.34	54.46	49.28
										VL	Boschdijk (1)	1	19.5	58.06	54.18	49.00	58.59	5	54	59.00	5	54	58.06	54.18	49.00
										VL	Vredeoord (2)	1	1.5	37.76	34.65	28.55	38.39	5	33	38.55	5	34	37.76	34.65	28.55
										VL	Vredeoord (2)	1	4.5	37.54	34.42	28.33	38.17	5	33	38.33	5	33	37.54	34.42	28.33
										VL	Vredeoord (2)	1	7.5	37.11	33.99	27.90	37.74	5	33	37.90	5	33	37.11	33.99	27.90
										VL	Vredeoord (2)	1	10.5	36.87	33.74	27.66	37.50	5	33	37.66	5	33	36.87	33.74	27.66
										VL	Vredeoord (2)	1	13.5	36.63	33.49	27.42	37.26	5	32	37.42	5	32	36.63	33.49	27.42
										VL	Vredeoord (2)	1	16.5	36.68	33.54	27.47	37.31	5	32	37.47	5	32	36.68	33.54	27.47
										VL	Vredeoord (2)	1	19.5	37.46	34.31	28.25	38.09	5	33	38.25	5	33	37.46	34.31	28.25
										VL	2e Lieven de Key	1	1.5	41.66	38.22	32.53	42.25	5	37	42.53	5	38	41.66	38.22	32.53
										VL	2e Lieven de Key	1	4.5	45.44	42.03	36.30	46.03	5	41	46.30	5	41	45.44	42.03	36.30
										VL	2e Lieven de Key	1	7.5	46.06	42.66	36.92	46.66	5	42	46.92	5	42	46.06	42.66	36.92
										VL	2e Lieven de Key	1	10.5	46.18	42.77	37.04	46.77	5	42	47.04	5	42	46.18	42.77	37.04
										VL	2e Lieven de Key	1	13.5	46.69	43.26	37.55	47.28	5	42	47.55	5	43	46.69	43.26	37.55
										VL	2e Lieven de Key	1	16.5	47.15	43.72	38.02	47.74	5	43	48.02	5	43	47.15	43.72	38.02
										VL	2e Lieven de Key	1	19.5	47.62	44.18	38.49	48.21	5	43	48.49	5	43	47.62	44.18	38.49
50	0.0	19.8		gevel						RL	totaal (0)	1	1.5	33.65	33.19	30.02	37.49	37.49	40.02	40.02	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	4.5	34.48	34.03	30.87	38.33	38.33	40.87	40.87	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	10.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	13.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	16.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag														(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^) avond(^) nacht(^)
51	0.0	19.8	gevel			RL totaal (0)	1	19.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	-- -- --
						VL totaal (0)	1	1.5	60.12	56.28	51.08	60.66	61	61.08	61	60.12 56.28 51.08
						VL totaal (0)	1	4.5	61.12	57.26	52.06	61.65	62	62.06	62	61.12 57.26 52.06
						VL totaal (0)	1	7.5	61.33	57.47	52.27	61.86	62	62.27	62	61.33 57.47 52.27
						VL totaal (0)	1	10.5	61.38	57.52	52.32	61.91	62	62.32	62	61.38 57.52 52.32
						VL totaal (0)	1	13.5	61.40	57.53	52.34	61.93	62	62.34	62	61.40 57.53 52.34
						VL totaal (0)	1	16.5	61.20	57.34	52.13	61.73	62	62.13	62	61.20 57.34 52.13
						VL totaal (0)	1	19.5	60.93	57.08	51.88	61.47	61	61.88	62	60.93 57.08 51.88
						VL Boschdijk (1)	1	1.5	60.06	56.21	51.02	60.60	5	56	61.02 5	56 60.06 56.21 51.02
						VL Boschdijk (1)	1	4.5	61.02	57.15	51.96	61.55	5	57	61.96 5	57 61.02 57.15 51.96
						VL Boschdijk (1)	1	7.5	61.23	57.36	52.17	61.76	5	57	62.17 5	57 61.23 57.36 52.17
						VL Boschdijk (1)	1	10.5	61.28	57.41	52.22	61.81	5	57	62.22 5	57 61.28 57.41 52.22
						VL Boschdijk (1)	1	13.5	61.28	57.41	52.22	61.81	5	57	62.22 5	57 61.28 57.41 52.22
						VL Boschdijk (1)	1	16.5	61.06	57.19	52.00	61.59	5	57	62.00 5	57 61.06 57.19 52.00
						VL Boschdijk (1)	1	19.5	60.78	56.91	51.73	61.31	5	56	61.73 5	57 60.78 56.91 51.73
						VL Vredeoord (2)	1	1.5	36.50	33.40	27.29	37.14	5	32	37.29 5	32 36.50 33.40 27.29
						VL Vredeoord (2)	1	4.5	36.22	33.11	27.01	36.85	5	32	37.01 5	32 36.22 33.11 27.01
						VL Vredeoord (2)	1	7.5	35.85	32.73	26.64	36.48	5	31	36.64 5	32 35.85 32.73 26.64
						VL Vredeoord (2)	1	10.5	35.01	31.89	25.80	35.64	5	31	35.80 5	31 35.01 31.89 25.80
						VL Vredeoord (2)	1	13.5	33.08	29.97	23.87	33.71	5	29	33.87 5	29 33.08 29.97 23.87
						VL Vredeoord (2)	1	16.5	33.51	30.40	24.30	34.14	5	29	34.30 5	29 33.51 30.40 24.30
						VL Vredeoord (2)	1	19.5	33.94	30.82	24.73	34.57	5	30	34.73 5	30 33.94 30.82 24.73
						VL 2e Lieven de Key	1	1.5	40.02	36.60	30.89	40.62	5	36	40.89 5	36 40.02 36.60 30.89
						VL 2e Lieven de Key	1	4.5	43.90	40.50	34.77	44.50	5	40	44.77 5	40 43.90 40.50 34.77
						VL 2e Lieven de Key	1	7.5	44.37	40.98	35.24	44.97	5	40	45.24 5	40 44.37 40.98 35.24
						VL 2e Lieven de Key	1	10.5	44.66	41.25	35.53	45.26	5	40	45.53 5	41 44.66 41.25 35.53
						VL 2e Lieven de Key	1	13.5	45.21	41.78	36.08	45.80	5	41	46.08 5	41 45.21 41.78 36.08
						VL 2e Lieven de Key	1	16.5	45.70	42.27	36.57	46.29	5	41	46.57 5	42 45.70 42.27 36.57
						VL 2e Lieven de Key	1	19.5	45.99	42.56	36.86	46.58	5	42	46.86 5	42 45.99 42.56 36.86
						RL totaal (0)	1	1.5	33.74	33.27	29.99	37.50	37.50	39.99	39.99	-- -- --
						RL totaal (0)	1	4.5	34.59	34.13	30.86	38.37	38.37	40.86	40.86	-- -- --
						RL totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	-- -- --
						RL totaal (0)	1	10.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	-- -- --
						RL totaal (0)	1	13.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	-- -- --
						RL totaal (0)	1	16.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	-- -- --
						RL totaal (0)	1	19.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	-- -- --
						VL totaal (0)	1	1.5	59.98	56.13	50.93	60.52	61	60.93	61	59.98 56.13 50.93
						VL totaal (0)	1	4.5	61.01	57.15	51.95	61.54	62	61.95	62	61.01 57.15 51.95
						VL totaal (0)	1	7.5	61.23	57.36	52.16	61.76	62	62.16	62	61.23 57.36 52.16
						VL totaal (0)	1	10.5	61.27	57.41	52.20	61.80	62	62.20	62	61.27 57.41 52.20
						VL totaal (0)	1	13.5	61.28	57.42	52.21	61.81	62	62.21	62	61.28 57.42 52.21
						VL totaal (0)	1	16.5	61.08	57.22	52.02	61.61	62	62.02	62	61.08 57.22 52.02
						VL totaal (0)	1	19.5	60.83	56.97	51.77	61.36	61	61.77	62	60.83 56.97 51.77
						VL Boschdijk (1)	1	1.5	59.92	56.07	50.88	60.46	5	55	60.88 5	56 59.92 56.07 50.88
						VL Boschdijk (1)	1	4.5	60.92	57.05	51.86	61.45	5	56	61.86 5	57 60.92 57.05 51.86
						VL Boschdijk (1)	1	7.5	61.13	57.25	52.07	61.66	5	57	62.07 5	57 61.13 57.25 52.07
						VL Boschdijk (1)	1	10.5	61.17	57.30	52.11	61.70	5	57	62.11 5	57 61.17 57.30 52.11
						VL Boschdijk (1)	1	13.5	61.17	57.29	52.11	61.70	5	57	62.11 5	57 61.17 57.29 52.11
						VL Boschdijk (1)	1	16.5	60.95	57.08	51.89	61.48	5	56	61.89 5	57 60.95 57.08 51.89
						VL Boschdijk (1)	1	19.5	60.69	56.81	51.63	61.22	5	56	61.63 5	57 60.69 56.81 51.63
						VL Vredeoord (2)	1	1.5	35.05	31.95	25.84	35.69	5	31	35.84 5	31 35.05 31.95 25.84
						VL Vredeoord (2)	1	4.5	34.61	31.50	25.40	35.24	5	30	35.40 5	30 34.61 31.50 25.40

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^\) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
52	0.0	19.8		gevel						VL	Vredeoord (2)	1	7.5	34.29	31.18	25.08	34.92	5	30	35.08	5	30	34.29	31.18	25.08
										VL	Vredeoord (2)	1	10.5	33.04	29.91	23.83	33.67	5	29	33.83	5	29	33.04	29.91	23.83
										VL	Vredeoord (2)	1	13.5	32.35	29.23	23.14	32.98	5	28	33.14	5	28	32.35	29.23	23.14
										VL	Vredeoord (2)	1	16.5	31.16	28.05	21.94	31.79	5	27	31.94	5	27	31.16	28.05	21.94
										VL	Vredeoord (2)	1	19.5	31.57	28.46	22.36	32.20	5	27	32.36	5	27	31.57	28.46	22.36
										VL	2e Lieven de Key	1	1.5	39.93	36.50	30.80	40.52	5	36	40.80	5	36	39.93	36.50	30.80
										VL	2e Lieven de Key	1	4.5	43.75	40.35	34.62	44.35	5	39	44.62	5	40	43.75	40.35	34.62
										VL	2e Lieven de Key	1	7.5	44.23	40.83	35.09	44.83	5	40	45.09	5	40	44.23	40.83	35.09
										VL	2e Lieven de Key	1	10.5	44.43	41.02	35.30	45.03	5	40	45.30	5	40	44.43	41.02	35.30
										VL	2e Lieven de Key	1	13.5	44.96	41.53	35.82	45.55	5	41	45.82	5	41	44.96	41.53	35.82
										VL	2e Lieven de Key	1	16.5	45.43	42.00	36.30	46.02	5	41	46.30	5	41	45.43	42.00	36.30
										VL	2e Lieven de Key	1	19.5	45.84	42.40	36.70	46.43	5	41	46.70	5	42	45.84	42.40	36.70
										RL	totaal (0)	1	1.5	39.16	38.66	35.06	42.71		42.71	45.06		45.06	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	4.5	42.01	41.45	37.72	45.44		45.44	47.72		47.72	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	7.5	41.01	40.42	36.56	44.35		44.35	46.56		46.56	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	10.5	34.08	33.56	29.95	37.61		37.61	39.95		39.95	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	13.5	34.34	33.84	30.23	37.89		37.89	40.23		40.23	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	16.5	36.10	35.60	32.02	39.67		39.67	42.02		42.02	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	19.5	39.19	38.70	35.17	42.79		42.79	45.17		45.17	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	1.5	56.02	52.16	46.95	56.55		57	56.95		57	56.02	52.16	46.95
										VL	totaal (0)	1	4.5	56.96	53.08	47.86	57.47		57	57.86		58	56.96	53.08	47.86
										VL	totaal (0)	1	7.5	57.32	53.43	48.22	57.83		58	58.22		58	57.32	53.43	48.22
										VL	totaal (0)	1	10.5	57.46	53.57	48.36	57.97		58	58.36		58	57.46	53.57	48.36
										VL	totaal (0)	1	13.5	57.49	53.61	48.40	58.01		58	58.40		58	57.49	53.61	48.40
										VL	totaal (0)	1	16.5	57.49	53.61	48.39	58.00		58	58.39		58	57.49	53.61	48.39
										VL	totaal (0)	1	19.5	56.88	53.00	47.78	57.39		57	57.78		58	56.88	53.00	47.78
										VL	Boschdijk (1)	1	1.5	56.00	52.14	46.93	56.53	5	52	56.93	5	52	56.00	52.14	46.93
										VL	Boschdijk (1)	1	4.5	56.94	53.06	47.84	57.45	5	52	57.84	5	53	56.94	53.06	47.84
										VL	Boschdijk (1)	1	7.5	57.31	53.43	48.21	57.82	5	53	58.21	5	53	57.31	53.43	48.21
										VL	Boschdijk (1)	1	10.5	57.45	53.57	48.36	57.97	5	53	58.36	5	53	57.45	53.57	48.36
										VL	Boschdijk (1)	1	13.5	57.49	53.60	48.39	58.00	5	53	58.39	5	53	57.49	53.60	48.39
										VL	Boschdijk (1)	1	16.5	57.49	53.60	48.39	58.00	5	53	58.39	5	53	57.49	53.60	48.39
										VL	Boschdijk (1)	1	19.5	56.88	52.99	47.78	57.39	5	52	57.78	5	53	56.88	52.99	47.78
										VL	Vredeoord (2)	1	1.5	28.82	25.68	19.62	29.45	5	24	29.62	5	25	28.82	25.68	19.62
										VL	Vredeoord (2)	1	4.5	24.86	21.67	15.66	25.48	5	20	25.66	5	21	24.86	21.67	15.66
										VL	Vredeoord (2)	1	7.5	25.03	21.82	15.83	25.65	5	21	25.83	5	21	25.03	21.82	15.83
										VL	Vredeoord (2)	1	10.5	24.38	21.18	15.18	25.00	5	20	25.18	5	20	24.38	21.18	15.18
										VL	Vredeoord (2)	1	13.5	23.72	20.53	14.52	24.34	5	19	24.52	5	20	23.72	20.53	14.52
										VL	Vredeoord (2)	1	16.5	24.25	21.03	15.05	24.86	5	20	25.05	5	20	24.25	21.03	15.05
										VL	Vredeoord (2)	1	19.5	25.03	21.81	15.84	25.65	5	21	25.84	5	21	25.03	21.81	15.84
										VL	2e Lieven de Key	1	1.5	31.28	27.87	22.14	31.87	5	27	32.14	5	27	31.28	27.87	22.14
										VL	2e Lieven de Key	1	4.5	34.04	30.62	24.91	34.64	5	30	34.91	5	30	34.04	30.62	24.91
										VL	2e Lieven de Key	1	7.5	25.64	22.19	16.51	26.23	5	21	26.51	5	22	25.64	22.19	16.51
										VL	2e Lieven de Key	1	10.5	1.69	-1.89	-7.42	2.26	5	-3	2.58	5	-2	1.69	-1.89	-7.42
										VL	2e Lieven de Key	1	13.5	1.57	-2.01	-7.54	2.14	5	-3	2.46	5	-3	1.57	-2.01	-7.54
										VL	2e Lieven de Key	1	16.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	2e Lieven de Key	1	19.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
53	0.0	19.8		gevel						RL	totaal (0)	1	1.5	35.99	35.49	31.99	39.60		39.60	41.99		41.99	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	4.5	39.40	38.85	35.35	42.97		42.97	45.35		45.35	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	7.5	39.11	38.57	35.11	42.71		42.71	45.11		45.11	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	10.5	35.62	35.19	31.93	39.43		39.43	41.93		41.93	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	13.5	35.83	35.39	32.13	39.63		39.63	42.13		42.13	--	--	--

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
54	0.0	19.8		gevel					RL	totaal (0)	1	16.5	36.63	36.19	32.88	40.40	40.40	42.88	42.88	--	--	--		
									RL	totaal (0)	1	19.5	39.79	39.33	35.91	43.48	43.48	45.91	45.91	--	--	--		
									VL	totaal (0)	1	1.5	53.49	49.62	44.39	54.01	54	54.39	54	53.49	49.62	44.39		
									VL	totaal (0)	1	4.5	54.67	50.80	45.57	55.19	55	55.57	56	54.67	50.80	45.57		
									VL	totaal (0)	1	7.5	55.33	51.45	46.23	55.84	56	56.23	56	55.33	51.45	46.23		
									VL	totaal (0)	1	10.5	55.52	51.64	46.42	56.03	56	56.42	56	55.52	51.64	46.42		
									VL	totaal (0)	1	13.5	55.48	51.60	46.38	55.99	56	56.38	56	55.48	51.60	46.38		
									VL	totaal (0)	1	16.5	55.46	51.58	46.36	55.97	56	56.36	56	55.46	51.58	46.36		
									VL	totaal (0)	1	19.5	55.49	51.61	46.39	56.00	56	56.39	56	55.49	51.61	46.39		
									VL	Boschdijk (1)	1	1.5	53.47	49.60	44.37	53.99	5	49	54.37	5	49	53.47	49.60	44.37
									VL	Boschdijk (1)	1	4.5	54.60	50.72	45.50	55.11	5	50	55.50	5	51	54.60	50.72	45.50
									VL	Boschdijk (1)	1	7.5	55.27	51.38	46.17	55.78	5	51	56.17	5	51	55.27	51.38	46.17
									VL	Boschdijk (1)	1	10.5	55.47	51.58	46.37	55.98	5	51	56.37	5	51	55.47	51.58	46.37
									VL	Boschdijk (1)	1	13.5	55.42	51.53	46.32	55.93	5	51	56.32	5	51	55.42	51.53	46.32
									VL	Boschdijk (1)	1	16.5	55.40	51.51	46.30	55.91	5	51	56.30	5	51	55.40	51.51	46.30
									VL	Boschdijk (1)	1	19.5	55.41	51.52	46.32	55.93	5	51	56.32	5	51	55.41	51.52	46.32
									VL	Vredeoord (2)	1	1.5	22.19	18.89	13.00	22.79	5	18	23.00	5	18	22.19	18.89	13.00
									VL	Vredeoord (2)	1	4.5	22.06	18.74	12.88	22.66	5	18	22.88	5	18	22.06	18.74	12.88
									VL	Vredeoord (2)	1	7.5	22.12	18.77	12.93	22.71	5	18	22.93	5	18	22.12	18.77	12.93
									VL	Vredeoord (2)	1	10.5	19.41	16.06	10.23	20.00	5	15	20.23	5	15	19.41	16.06	10.23
									VL	Vredeoord (2)	1	13.5	18.86	15.53	9.68	19.46	5	14	19.68	5	15	18.86	15.53	9.68
									VL	Vredeoord (2)	1	16.5	20.69	17.36	11.51	21.29	5	16	21.51	5	17	20.69	17.36	11.51
									VL	Vredeoord (2)	1	19.5	22.63	19.32	13.44	23.23	5	18	23.44	5	18	22.63	19.32	13.44
									VL	2e Lieven de Keyse	1	1.5	29.62	26.12	20.50	30.20	5	25	30.50	5	25	29.62	26.12	20.50
									VL	2e Lieven de Keyse	1	4.5	36.49	33.09	27.35	37.09	5	32	37.35	5	32	36.49	33.09	27.35
									VL	2e Lieven de Keyse	1	7.5	36.69	33.29	27.55	37.29	5	32	37.55	5	33	36.69	33.29	27.55
									VL	2e Lieven de Keyse	1	10.5	36.38	32.97	27.24	36.97	5	32	37.24	5	32	36.38	32.97	27.24
									VL	2e Lieven de Keyse	1	13.5	36.63	33.19	27.50	37.22	5	32	37.50	5	33	36.63	33.19	27.50
									VL	2e Lieven de Keyse	1	16.5	37.12	33.65	27.98	37.70	5	33	37.98	5	33	37.12	33.65	27.98
									VL	2e Lieven de Keyse	1	19.5	37.73	34.25	28.60	38.31	5	33	38.60	5	34	37.73	34.25	28.60
									RL	totaal (0)	1	1.5	33.33	32.86	29.30	36.93	36.93	39.30	39.30	--	--	--		
									RL	totaal (0)	1	4.5	34.51	34.06	30.69	38.24	38.24	40.69	40.69	--	--	--		
									RL	totaal (0)	1	7.5	33.03	32.65	29.62	37.01	37.01	39.62	39.62	--	--	--		
									RL	totaal (0)	1	10.5	31.92	31.56	28.68	36.01	36.01	38.68	38.68	--	--	--		
									RL	totaal (0)	1	13.5	31.97	31.61	28.74	36.07	36.07	38.74	38.74	--	--	--		
									RL	totaal (0)	1	16.5	32.91	32.54	29.57	36.94	36.94	39.57	39.57	--	--	--		
									RL	totaal (0)	1	19.5	37.87	37.42	34.10	41.63	41.63	44.10	44.10	--	--	--		
									VL	totaal (0)	1	1.5	51.86	47.98	42.75	52.37	52	52.75	53	51.86	47.98	42.75		
									VL	totaal (0)	1	4.5	52.91	49.04	43.81	53.43	53	53.81	54	52.91	49.04	43.81		
									VL	totaal (0)	1	7.5	53.83	49.95	44.73	54.34	54	54.73	55	53.83	49.95	44.73		
									VL	totaal (0)	1	10.5	53.96	50.08	44.86	54.47	54	54.86	55	53.96	50.08	44.86		
									VL	totaal (0)	1	13.5	53.93	50.05	44.83	54.44	54	54.83	55	53.93	50.05	44.83		
									VL	totaal (0)	1	16.5	53.93	50.04	44.82	54.44	54	54.82	55	53.93	50.04	44.82		
									VL	totaal (0)	1	19.5	53.96	50.08	44.86	54.47	54	54.86	55	53.96	50.08	44.86		
									VL	Boschdijk (1)	1	1.5	51.83	47.95	42.72	52.34	5	47	52.72	5	48	51.83	47.95	42.72
VL	Boschdijk (1)	1	4.5	52.82	48.94	43.72	53.33	5	48	53.72	5	49	52.82	48.94	43.72									
VL	Boschdijk (1)	1	7.5	53.76	49.88	44.66	54.27	5	49	54.66	5	50	53.76	49.88	44.66									
VL	Boschdijk (1)	1	10.5	53.90	50.01	44.80	54.41	5	49	54.80	5	50	53.90	50.01	44.80									
VL	Boschdijk (1)	1	13.5	53.87	49.98	44.77	54.38	5	49	54.77	5	50	53.87	49.98	44.77									
VL	Boschdijk (1)	1	16.5	53.86	49.97	44.76	54.37	5	49	54.76	5	50	53.86	49.97	44.76									
VL	Boschdijk (1)	1	19.5	53.88	49.98	44.78	54.39	5	49	54.78	5	50	53.88	49.98	44.78									
VL	Vredeoord (2)	1	1.5	19.96	16.69	10.77	20.57	5	16	20.77	5	16	19.96	16.69	10.77									

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag																			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)																		
55	0.0	19.8		gevel																																		
																					VL	Vredeoord (2)	1	4.5	19.79	16.50	10.60	20.39	5	15	20.60	5	16	19.79	16.50	10.60		
																					VL	Vredeoord (2)	1	7.5	19.71	16.41	10.52	20.31	5	15	20.52	5	16	19.71	16.41	10.52		
																					VL	Vredeoord (2)	1	10.5	15.84	12.48	6.66	16.43	5	11	16.66	5	12	15.84	12.48	6.66		
																					VL	Vredeoord (2)	1	13.5	12.35	9.00	3.17	12.94	5	8	13.17	5	8	12.35	9.00	3.17		
																					VL	Vredeoord (2)	1	16.5	11.81	8.48	2.63	12.41	5	7	12.63	5	8	11.81	8.48	2.63		
																					VL	Vredeoord (2)	1	19.5	12.72	9.39	3.53	13.31	5	8	13.53	5	9	12.72	9.39	3.53		
																					VL	2e Lieven de Key	1	1.5	29.58	26.07	20.45	30.16	5	25	30.45	5	25	29.58	26.07	20.45		
																					VL	2e Lieven de Key	1	4.5	35.85	32.45	26.71	36.45	5	31	36.71	5	32	35.85	32.45	26.71		
																					VL	2e Lieven de Key	1	7.5	35.68	32.26	26.54	36.27	5	31	36.54	5	32	35.68	32.26	26.54		
																					VL	2e Lieven de Key	1	10.5	35.55	32.10	26.41	36.14	5	31	36.41	5	31	35.55	32.10	26.41		
																					VL	2e Lieven de Key	1	13.5	35.44	31.96	26.30	36.02	5	31	36.30	5	31	35.44	31.96	26.30		
																					VL	2e Lieven de Key	1	16.5	35.91	32.41	26.78	36.49	5	31	36.78	5	32	35.91	32.41	26.78		
																					VL	2e Lieven de Key	1	19.5	36.81	33.30	27.68	37.39	5	32	37.68	5	33	36.81	33.30	27.68		
																					RL	totaal (0)	1	1.5	31.18	30.73	27.49	34.98			34.98	37.49			--	--	--	
																					RL	totaal (0)	1	4.5	36.40	35.96	32.75	40.23			40.23	42.75			42.75	--	--	--
																					RL	totaal (0)	1	7.5	36.50	36.07	32.90	40.36			40.36	42.90			42.90	--	--	--
																					RL	totaal (0)	1	10.5	36.56	36.14	32.95	40.42			40.42	42.95			42.95	--	--	--
																					RL	totaal (0)	1	13.5	36.59	36.16	32.97	40.44			40.44	42.97			42.97	--	--	--
																					RL	totaal (0)	1	16.5	36.70	36.27	33.06	40.54			40.54	43.06			43.06	--	--	--
																					RL	totaal (0)	1	19.5	37.07	36.62	33.32	40.84			40.84	43.32			43.32	--	--	--
																					VL	totaal (0)	1	1.5	51.40	47.53	42.30	51.92			52	52.30			52	51.40	47.53	42.30
																					VL	totaal (0)	1	4.5	52.21	48.33	43.11	52.72			53	53.11			53	52.21	48.33	43.11
																					VL	totaal (0)	1	7.5	53.26	49.37	44.16	53.77			54	54.16			54	53.26	49.37	44.16
																					VL	totaal (0)	1	10.5	53.40	49.52	44.30	53.91			54	54.30			54	53.40	49.52	44.30
																					VL	totaal (0)	1	13.5	53.41	49.53	44.31	53.92			54	54.31			54	53.41	49.53	44.31
																					VL	totaal (0)	1	16.5	53.45	49.56	44.35	53.96			54	54.35			54	53.45	49.56	44.35
																					VL	totaal (0)	1	19.5	53.57	49.68	44.47	54.08			54	54.47			54	53.57	49.68	44.47
																					VL	Boschdijk (1)	1	1.5	51.39	47.51	42.29	51.90	5	47	52.29	5	47	51.39	47.51	42.29		
																					VL	Boschdijk (1)	1	4.5	52.19	48.31	43.09	52.70	5	48	53.09	5	48	52.19	48.31	43.09		
																					VL	Boschdijk (1)	1	7.5	53.24	49.35	44.14	53.75	5	49	54.14	5	49	53.24	49.35	44.14		
																					VL	Boschdijk (1)	1	10.5	53.39	49.50	44.28	53.90	5	49	54.28	5	49	53.39	49.50	44.28		
																					VL	Boschdijk (1)	1	13.5	53.40	49.51	44.29	53.91	5	49	54.29	5	49	53.40	49.51	44.29		
																					VL	Boschdijk (1)	1	16.5	53.42	49.53	44.32	53.93	5	49	54.32	5	49	53.42	49.53	44.32		
																					VL	Boschdijk (1)	1	19.5	53.50	49.60	44.40	54.01	5	49	54.40	5	49	53.50	49.60	44.40		
																					VL	Vredeoord (2)	1	1.5	19.59	16.40	10.39	20.21	5	15	20.39	5	15	19.59	16.40	10.39		
																					VL	Vredeoord (2)	1	4.5	19.36	16.14	10.16	19.97	5	15	20.16	5	15	19.36	16.14	10.16		
																					VL	Vredeoord (2)	1	7.5	17.97	14.76	8.77	18.59	5	14	18.77	5	14	17.97	14.76	8.77		
																					VL	Vredeoord (2)	1	10.5	17.83	14.59	8.64	18.44	5	13	18.64	5	14	17.83	14.59	8.64		
																					VL	Vredeoord (2)	1	13.5	18.95	15.66	9.76	19.55	5	15	19.76	5	15	18.95	15.66	9.76		
																					VL	Vredeoord (2)	1	16.5	21.17	17.86	11.99	21.77	5	17	21.99	5	17	21.17	17.86	11.99		
																					VL	Vredeoord (2)	1	19.5	23.49	20.19	14.30	24.09	5	19	24.30	5	19	23.49	20.19	14.30		
																					VL	2e Lieven de Key	1	1.5	25.03	21.46	15.91	25.60	5	21	25.91	5	21	25.03	21.46	15.91		
																					VL	2e Lieven de Key	1	4.5	27.05	23.56	17.92	27.63	5	23	27.92	5	23	27.05	23.56	17.92		
																					VL	2e Lieven de Key	1	7.5	29.05	25.60	19.92	29.64	5	25	29.92	5	25	29.05	25.60	19.92		
																					VL	2e Lieven de Key	1	10.5	29.31	25.86	20.18	29.90	5	25	30.18	5	25	29.31	25.86	20.18		
																					VL	2e Lieven de Key	1	13.5	29.58	26.09	20.46	30.16	5	25	30.46	5	25	29.58	26.09	20.46		
																					VL	2e Lieven de Key	1	16.5	31.03	27.49	21.91	31.60	5	27	31.91	5	27	31.03	27.49	21.91		
VL	2e Lieven de Key	1	19.5	35.39	31.87	26.26	35.97	5	31	36.26	5	31	35.39	31.87	26.26																							
56	0.0	19.8		gevel																																		
																					RL	totaal (0)	1	1.5	43.36	42.93	39.52	47.08			47.08	49.52			49.52	--	--	--
																					RL	totaal (0)	1	4.5	46.54	46.04	42.46	50.11			50.11	52.46			52.46	--	--	--
																					RL	totaal (0)	1	7.5	46.88	46.40	42.83	50.47			50.47	52.83			52.83	--	--	--
RL	totaal (0)	1	10.5	45.10	44.61	41.05	48.68			48.68	51.05			51.05	--	--	--																					

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								RL	totaal (0)	1	13.5	45.05	44.56	41.00	48.63	48.63	51.00	51.00	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	16.5	44.96	44.47	40.89	48.53	48.53	50.89	50.89	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	19.5	44.56	44.07	40.49	48.13	48.13	50.49	50.49	--	--	--		
								VL	totaal (0)	1	1.5	45.05	41.23	35.95	45.58	46	45.95	46	45.05	41.23	35.95		
								VL	totaal (0)	1	4.5	45.44	41.62	36.34	45.97	46	46.34	46	45.44	41.62	36.34		
								VL	totaal (0)	1	7.5	46.84	43.01	37.74	47.36	47	47.74	48	46.84	43.01	37.74		
								VL	totaal (0)	1	10.5	47.13	43.29	38.02	47.65	48	48.02	48	47.13	43.29	38.02		
								VL	totaal (0)	1	13.5	46.52	42.68	37.41	47.04	47	47.41	47	46.52	42.68	37.41		
								VL	totaal (0)	1	16.5	46.63	42.79	37.53	47.15	47	47.53	48	46.63	42.79	37.53		
								VL	totaal (0)	1	19.5	46.96	43.11	37.85	47.48	47	47.85	48	46.96	43.11	37.85		
								VL	Boschdijk (1)	1	1.5	44.26	40.35	35.17	44.77	5	40	45.17	5	40	44.26	40.35	35.17
								VL	Boschdijk (1)	1	4.5	44.61	40.70	35.52	45.12	5	40	45.52	5	41	44.61	40.70	35.52
								VL	Boschdijk (1)	1	7.5	46.26	42.37	37.16	46.77	5	42	47.16	5	42	46.26	42.37	37.16
								VL	Boschdijk (1)	1	10.5	46.65	42.77	37.55	47.16	5	42	47.55	5	43	46.65	42.77	37.55
								VL	Boschdijk (1)	1	13.5	46.00	42.11	36.89	46.51	5	42	46.89	5	42	46.00	42.11	36.89
								VL	Boschdijk (1)	1	16.5	46.12	42.23	37.01	46.63	5	42	47.01	5	42	46.12	42.23	37.01
								VL	Boschdijk (1)	1	19.5	46.39	42.49	37.28	46.90	5	42	47.28	5	42	46.39	42.49	37.28
								VL	Vredeoord (2)	1	1.5	25.47	22.12	16.29	26.06	5	21	26.29	5	21	25.47	22.12	16.29
								VL	Vredeoord (2)	1	4.5	25.84	22.50	16.65	26.43	5	21	26.65	5	22	25.84	22.50	16.65
								VL	Vredeoord (2)	1	7.5	26.23	22.91	17.04	26.83	5	22	27.04	5	22	26.23	22.91	17.04
								VL	Vredeoord (2)	1	10.5	18.22	14.87	9.04	18.81	5	14	19.04	5	14	18.22	14.87	9.04
								VL	Vredeoord (2)	1	13.5	9.91	6.56	.73	10.50	5	6	10.73	5	6	9.91	6.56	.73
								VL	Vredeoord (2)	1	16.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Vredeoord (2)	1	19.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	2e Lieven de Key	1	1.5	36.97	33.51	27.83	37.55	5	33	37.83	5	33	36.97	33.51	27.83
								VL	2e Lieven de Key	1	4.5	37.58	34.15	28.45	38.17	5	33	38.45	5	33	37.58	34.15	28.45
								VL	2e Lieven de Key	1	7.5	37.51	34.07	28.38	38.10	5	33	38.38	5	33	37.51	34.07	28.38
								VL	2e Lieven de Key	1	10.5	37.24	33.80	28.11	37.83	5	33	38.11	5	33	37.24	33.80	28.11
								VL	2e Lieven de Key	1	13.5	37.03	33.58	27.90	37.62	5	33	37.90	5	33	37.03	33.58	27.90
								VL	2e Lieven de Key	1	16.5	37.12	33.66	27.98	37.70	5	33	37.98	5	33	37.12	33.66	27.98
								VL	2e Lieven de Key	1	19.5	37.85	34.39	28.72	38.44	5	33	38.72	5	34	37.85	34.39	28.72
57	0.0	19.8		gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	44.65	44.24	40.84	48.39	48.39	50.84	50.84	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	4.5	48.53	48.06	44.47	52.11	52.11	54.47	54.47	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	7.5	48.87	48.39	44.79	52.44	52.44	54.79	54.79	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	10.5	47.24	46.72	43.07	50.75	50.75	53.07	53.07	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	13.5	47.93	47.39	43.72	51.41	51.41	53.72	53.72	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	16.5	47.88	47.34	43.67	51.36	51.36	53.67	53.67	--	--	--		
								RL	totaal (0)	1	19.5	47.70	47.16	43.50	51.19	51.19	53.50	53.50	--	--	--		
								VL	totaal (0)	1	1.5	43.42	39.89	34.73	44.16	44	44.73	45	43.42	39.89	34.73		
								VL	totaal (0)	1	4.5	43.74	40.17	35.02	44.46	44	45.02	45	43.74	40.17	35.02		
								VL	totaal (0)	1	7.5	43.40	39.78	34.30	43.97	44	44.30	44	43.40	39.78	34.30		
								VL	totaal (0)	1	10.5	43.45	39.87	34.36	44.03	44	44.36	44	43.45	39.87	34.36		
								VL	totaal (0)	1	13.5	42.24	38.86	33.16	42.86	43	43.16	43	42.24	38.86	33.16		
								VL	totaal (0)	1	16.5	42.52	39.25	33.45	43.17	43	43.45	43	42.52	39.25	33.45		
								VL	totaal (0)	1	19.5	43.10	39.85	34.02	43.75	44	44.02	44	43.10	39.85	34.02		
								VL	Boschdijk (1)	1	1.5	41.41	37.65	32.99	42.21	5	37	42.99	5	38	41.41	37.65	32.99
								VL	Boschdijk (1)	1	4.5	41.87	38.09	33.39	42.64	5	38	43.39	5	38	41.87	38.09	33.39
								VL	Boschdijk (1)	1	7.5	41.27	37.38	32.23	41.80	5	37	42.23	5	37	41.27	37.38	32.23
								VL	Boschdijk (1)	1	10.5	41.21	37.33	32.19	41.75	5	37	42.19	5	37	41.21	37.33	32.19
								VL	Boschdijk (1)	1	13.5	37.29	33.44	28.45	37.91	5	33	38.45	5	33	37.29	33.44	28.45
								VL	Boschdijk (1)	1	16.5	35.40	31.65	26.81	36.13	5	31	36.81	5	32	35.40	31.65	26.81
								VL	Boschdijk (1)	1	19.5	35.05	31.32	26.53	35.81	5	31	36.53	5	32	35.05	31.32	26.53

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)						
58	0.0	19.8		gevel						VL	Vredeoord (2)	1	1.5	38.88	35.72	29.68	39.51	5	35	39.68	5	35	38.88	35.72	29.68		
										VL	Vredeoord (2)	1	4.5	38.63	35.47	29.43	39.26	5	34	39.43	5	34	38.63	35.47	29.43		
										VL	Vredeoord (2)	1	7.5	38.63	35.47	29.43	39.26	5	34	39.43	5	34	38.63	35.47	29.43		
										VL	Vredeoord (2)	1	10.5	39.21	36.07	30.01	39.84	5	35	40.01	5	35	39.21	36.07	30.01		
										VL	Vredeoord (2)	1	13.5	40.14	37.01	30.93	40.77	5	36	40.93	5	36	40.14	37.01	30.93		
										VL	Vredeoord (2)	1	16.5	41.04	37.92	31.84	41.68	5	37	41.84	5	37	41.04	37.92	31.84		
										VL	Vredeoord (2)	1	19.5	41.85	38.72	32.65	42.48	5	37	42.65	5	38	41.85	38.72	32.65		
										VL	2e Lieven de Key	1	1.5	26.34	22.66	17.23	26.89	5	22	27.23	5	22	26.34	22.66	17.23		
										VL	2e Lieven de Key	1	4.5	29.80	26.24	20.68	30.37	5	25	30.68	5	26	29.80	26.24	20.68		
										VL	2e Lieven de Key	1	7.5	30.65	27.11	21.53	31.22	5	26	31.53	5	27	30.65	27.11	21.53		
										VL	2e Lieven de Key	1	10.5	27.59	23.96	18.48	28.15	5	23	28.48	5	23	27.59	23.96	18.48		
										VL	2e Lieven de Key	1	13.5	30.24	26.76	21.11	30.82	5	26	31.11	5	26	30.24	26.76	21.11		
										VL	2e Lieven de Key	1	16.5	32.23	28.84	23.10	32.83	5	28	33.10	5	28	32.23	28.84	23.10		
										VL	2e Lieven de Key	1	19.5	32.81	29.40	23.68	33.41	5	28	33.68	5	29	32.81	29.40	23.68		
										RL	totaal (0)	1	1.5	43.87	43.45	40.04	47.60		47.60	50.04		50.04	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	4.5	47.99	47.51	43.92	51.56		51.56	53.92		53.92	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	7.5	48.99	48.49	44.82	52.50		52.50	54.82		54.82	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	10.5	46.83	46.33	42.67	50.35		50.35	52.67		52.67	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	13.5	47.67	47.14	43.45	51.15		51.15	53.45		53.45	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	16.5	47.62	47.10	43.40	51.10		51.10	53.40		53.40	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	19.5	47.48	46.95	43.26	50.96		50.96	53.26		53.26	--	--	--		
										VL	totaal (0)	1	1.5	43.25	39.74	34.57	43.99		44	44.57		45	43.25	39.74	34.57		
										VL	totaal (0)	1	4.5	43.48	39.94	34.79	44.21		44	44.79		45	43.48	39.94	34.79		
										VL	totaal (0)	1	7.5	42.88	39.35	33.85	43.49		43	43.85		44	42.88	39.35	33.85		
										VL	totaal (0)	1	10.5	44.08	40.59	35.03	44.69		45	45.03		45	44.08	40.59	35.03		
										VL	totaal (0)	1	13.5	43.09	39.74	34.05	43.73		44	44.05		44	43.09	39.74	34.05		
										VL	totaal (0)	1	16.5	43.13	39.89	34.08	43.79		44	44.08		44	43.13	39.89	34.08		
										VL	totaal (0)	1	19.5	43.75	40.51	34.68	44.41		44	44.68		45	43.75	40.51	34.68		
										VL	Boschdijk (1)	1	1.5	41.02	37.28	32.65	41.84		5	37	42.65		5	38	41.02	37.28	32.65
										VL	Boschdijk (1)	1	4.5	41.50	37.74	33.07	42.29		5	37	43.07		5	38	41.50	37.74	33.07
										VL	Boschdijk (1)	1	7.5	40.14	36.29	31.24	40.73		5	36	41.24		5	36	40.14	36.29	31.24
										VL	Boschdijk (1)	1	10.5	40.96	37.12	32.07	41.56		5	37	42.07		5	37	40.96	37.12	32.07
										VL	Boschdijk (1)	1	13.5	38.07	34.26	29.38	38.75		5	34	39.38		5	34	38.07	34.26	29.38
										VL	Boschdijk (1)	1	16.5	36.02	32.28	27.56	36.80		5	32	37.56		5	33	36.02	32.28	27.56
										VL	Boschdijk (1)	1	19.5	35.95	32.22	27.50	36.74		5	32	37.50		5	33	35.95	32.22	27.50
										VL	Vredeoord (2)	1	1.5	39.04	35.88	29.84	39.67		5	35	39.84		5	35	39.04	35.88	29.84
										VL	Vredeoord (2)	1	4.5	38.80	35.64	29.60	39.43		5	34	39.60		5	35	38.80	35.64	29.60
										VL	Vredeoord (2)	1	7.5	39.23	36.07	30.03	39.86		5	35	40.03		5	35	39.23	36.07	30.03
										VL	Vredeoord (2)	1	10.5	40.57	37.44	31.36	41.20		5	36	41.36		5	36	40.57	37.44	31.36
										VL	Vredeoord (2)	1	13.5	41.20	38.07	31.99	41.83		5	37	41.99		5	37	41.20	38.07	31.99
										VL	Vredeoord (2)	1	16.5	42.13	39.00	32.92	42.76		5	38	42.92		5	38	42.13	39.00	32.92
										VL	Vredeoord (2)	1	19.5	42.89	39.75	33.68	43.52		5	39	43.68		5	39	42.89	39.75	33.68
										VL	2e Lieven de Key	1	1.5	26.65	22.96	17.55	27.20		5	22	27.55		5	23	26.65	22.96	17.55
										VL	2e Lieven de Key	1	4.5	27.68	23.99	18.57	28.23		5	23	28.57		5	24	27.68	23.99	18.57
										VL	2e Lieven de Key	1	7.5	28.51	24.86	19.40	29.07		5	24	29.40		5	24	28.51	24.86	19.40
										VL	2e Lieven de Key	1	10.5	32.28	28.77	23.16	32.86		5	28	33.16		5	28	32.28	28.77	23.16
										VL	2e Lieven de Key	1	13.5	28.79	25.30	19.67	29.37		5	24	29.67		5	25	28.79	25.30	19.67
										VL	2e Lieven de Key	1	16.5	23.68	20.00	14.57	24.23		5	19	24.57		5	20	23.68	20.00	14.57
										VL	2e Lieven de Key	1	19.5	24.92	21.25	15.81	25.47		5	20	25.81		5	21	24.92	21.25	15.81
59	0.0	19.8	gevel	RL	totaal (0)	1	1.5	29.30	28.88	25.51	33.05		33.05	35.51		35.51	--	--	--								
				RL	totaal (0)	1	4.5	31.77	31.40	28.37	35.76		35.76	38.37		38.37	--	--	--								
				RL	totaal (0)	1	7.5	31.29	30.94	28.01	35.36		35.36	38.01		38.01	--	--	--								

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
60	0.0	19.8	gevel			RL totaal (0)	1	10.5	31.11	30.76	27.87	35.20	35.20	37.87	37.87	--	--	--			
						RL totaal (0)	1	13.5	31.63	31.27	28.35	35.70	35.70	38.35	38.35	--	--	--			
						RL totaal (0)	1	16.5	33.12	32.75	29.71	37.11	37.11	39.71	39.71	--	--	--			
						RL totaal (0)	1	19.5	38.30	37.88	34.57	42.09	42.09	44.57	44.57	--	--	--			
						VL totaal (0)	1	1.5	52.71	48.83	43.60	53.22	53	53.60	54	52.71	48.83	43.60			
						VL totaal (0)	1	4.5	53.97	50.09	44.87	54.48	54	54.87	55	53.97	50.09	44.87			
						VL totaal (0)	1	7.5	54.58	50.70	45.48	55.09	55	55.48	55	54.58	50.70	45.48			
						VL totaal (0)	1	10.5	54.71	50.82	45.60	55.22	55	55.60	56	54.71	50.82	45.60			
						VL totaal (0)	1	13.5	54.69	50.80	45.59	55.20	55	55.59	56	54.69	50.80	45.59			
						VL totaal (0)	1	16.5	54.68	50.79	45.58	55.19	55	55.58	56	54.68	50.79	45.58			
						VL totaal (0)	1	19.5	54.72	50.83	45.62	55.23	55	55.62	56	54.72	50.83	45.62			
						VL Boschdijk (1)	1	1.5	52.69	48.82	43.59	53.21	5	48	53.59	5	49	52.69	48.82	43.59	
						VL Boschdijk (1)	1	4.5	53.96	50.08	44.86	54.47	5	49	54.86	5	50	53.96	50.08	44.86	
						VL Boschdijk (1)	1	7.5	54.58	50.69	45.47	55.09	5	50	55.47	5	50	54.58	50.69	45.47	
						VL Boschdijk (1)	1	10.5	54.70	50.81	45.60	55.21	5	50	55.60	5	51	54.70	50.81	45.60	
						VL Boschdijk (1)	1	13.5	54.68	50.79	45.58	55.19	5	50	55.58	5	51	54.68	50.79	45.58	
						VL Boschdijk (1)	1	16.5	54.66	50.77	45.56	55.17	5	50	55.56	5	51	54.66	50.77	45.56	
						VL Boschdijk (1)	1	19.5	54.67	50.78	45.57	55.18	5	50	55.57	5	51	54.67	50.78	45.57	
						VL Vredeoord (2)	1	1.5	23.21	20.03	14.01	23.83	5	19	24.01	5	19	23.21	20.03	14.01	
						VL Vredeoord (2)	1	4.5	22.91	19.71	13.71	23.53	5	19	23.71	5	19	22.91	19.71	13.71	
						VL Vredeoord (2)	1	7.5	21.98	18.76	12.78	22.59	5	18	22.78	5	18	21.98	18.76	12.78	
						VL Vredeoord (2)	1	10.5	22.27	19.00	13.08	22.88	5	18	23.08	5	18	22.27	19.00	13.08	
						VL Vredeoord (2)	1	13.5	23.73	20.41	14.54	24.33	5	19	24.54	5	20	23.73	20.41	14.54	
						VL Vredeoord (2)	1	16.5	26.30	22.96	17.12	26.90	5	22	27.12	5	22	26.30	22.96	17.12	
						VL Vredeoord (2)	1	19.5	29.65	26.34	20.46	30.25	5	25	30.46	5	25	29.65	26.34	20.46	
						VL 2e Lieven de Key	1	1.5	25.24	21.72	16.11	25.82	5	21	26.11	5	21	25.24	21.72	16.11	
						VL 2e Lieven de Key	1	4.5	25.10	21.54	15.98	25.67	5	21	25.98	5	21	25.10	21.54	15.98	
						VL 2e Lieven de Key	1	7.5	24.85	21.24	15.74	25.41	5	20	25.74	5	21	24.85	21.24	15.74	
						VL 2e Lieven de Key	1	10.5	24.50	20.79	15.39	25.04	5	20	25.39	5	20	24.50	20.79	15.39	
						VL 2e Lieven de Key	1	13.5	26.02	22.28	16.92	26.56	5	22	26.92	5	22	26.02	22.28	16.92	
						VL 2e Lieven de Key	1	16.5	28.97	25.23	19.87	29.51	5	25	29.87	5	25	28.97	25.23	19.87	
						VL 2e Lieven de Key	1	19.5	33.97	30.34	24.86	34.53	5	30	34.86	5	30	33.97	30.34	24.86	
						RL totaal (0)	1	1.5	29.99	29.56	26.17	33.72			33.72	36.17		36.17	--	--	--
						RL totaal (0)	1	4.5	34.03	33.62	30.44	37.90			37.90	40.44		40.44	--	--	--
						RL totaal (0)	1	7.5	33.71	33.30	30.17	37.61			37.61	40.17		40.17	--	--	--
						RL totaal (0)	1	10.5	33.60	33.20	30.08	37.51			37.51	40.08		40.08	--	--	--
						RL totaal (0)	1	13.5	34.01	33.60	30.47	37.91			37.91	40.47		40.47	--	--	--
						RL totaal (0)	1	16.5	35.22	34.81	31.62	39.08			39.08	41.62		41.62	--	--	--
						RL totaal (0)	1	19.5	39.36	38.94	35.60	43.13			43.13	45.60		45.60	--	--	--
						VL totaal (0)	1	1.5	54.27	50.40	45.17	54.79			55	55.17		55	54.27	50.40	45.17
						VL totaal (0)	1	4.5	55.61	51.74	46.50	56.12			56	56.50		56	55.61	51.74	46.50
						VL totaal (0)	1	7.5	56.05	52.17	46.94	56.56			57	56.94		57	56.05	52.17	46.94
						VL totaal (0)	1	10.5	56.17	52.30	47.07	56.69			57	57.07		57	56.17	52.30	47.07
						VL totaal (0)	1	13.5	56.19	52.31	47.09	56.70			57	57.09		57	56.19	52.31	47.09
						VL totaal (0)	1	16.5	56.19	52.31	47.09	56.70			57	57.09		57	56.19	52.31	47.09
						VL totaal (0)	1	19.5	56.16	52.28	47.06	56.67			57	57.06		57	56.16	52.28	47.06
						VL Boschdijk (1)	1	1.5	54.25	50.37	45.14	54.76	5	50	55.14	5	50	54.25	50.37	45.14	
						VL Boschdijk (1)	1	4.5	55.52	51.64	46.42	56.03	5	51	56.42	5	51	55.52	51.64	46.42	
						VL Boschdijk (1)	1	7.5	55.97	52.08	46.86	56.48	5	51	56.86	5	52	55.97	52.08	46.86	
						VL Boschdijk (1)	1	10.5	56.10	52.21	46.99	56.61	5	52	56.99	5	52	56.10	52.21	46.99	
VL Boschdijk (1)	1	13.5	56.11	52.23	47.01	56.62	5	52	57.01	5	52	56.11	52.23	47.01							
VL Boschdijk (1)	1	16.5	56.11	52.22	47.00	56.62	5	52	57.00	5	52	56.11	52.22	47.00							

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)						
61	0.0	19.8		gevel					VL	Boschdijk (1)	1	19.5	56.05	52.17	46.96	56.57	5	52	56.96	5	52	56.05	52.17	46.96		
									VL	Vredeoord (2)	1	1.5	22.46	19.26	13.26	23.08	5	18	23.26	5	18	22.46	19.26	13.26		
									VL	Vredeoord (2)	1	4.5	22.24	19.01	13.05	22.86	5	18	23.05	5	18	22.24	19.01	13.05		
									VL	Vredeoord (2)	1	7.5	21.09	17.85	11.89	21.70	5	17	21.89	5	17	21.09	17.85	11.89		
									VL	Vredeoord (2)	1	10.5	21.62	18.33	12.43	22.22	5	17	22.43	5	17	21.62	18.33	12.43		
									VL	Vredeoord (2)	1	13.5	23.19	19.86	14.01	23.79	5	19	24.01	5	19	23.19	19.86	14.01		
									VL	Vredeoord (2)	1	16.5	25.76	22.42	16.58	26.36	5	21	26.58	5	22	25.76	22.42	16.58		
									VL	Vredeoord (2)	1	19.5	28.76	25.45	19.57	29.36	5	24	29.57	5	25	28.76	25.45	19.57		
									VL	2e Lieven de Key	1	1.5	31.62	28.10	22.49	32.20	5	27	32.49	5	27	31.62	28.10	22.49		
									VL	2e Lieven de Key	1	4.5	38.63	35.22	29.48	39.22	5	34	39.48	5	34	38.63	35.22	29.48		
									VL	2e Lieven de Key	1	7.5	38.70	35.29	29.56	39.29	5	34	39.56	5	35	38.70	35.29	29.56		
									VL	2e Lieven de Key	1	10.5	38.51	35.07	29.37	39.10	5	34	39.37	5	34	38.51	35.07	29.37		
									VL	2e Lieven de Key	1	13.5	38.51	35.04	29.38	39.10	5	34	39.38	5	34	38.51	35.04	29.38		
									VL	2e Lieven de Key	1	16.5	38.92	35.44	29.79	39.50	5	35	39.79	5	35	38.92	35.44	29.79		
									VL	2e Lieven de Key	1	19.5	39.70	36.20	30.57	40.28	5	35	40.57	5	36	39.70	36.20	30.57		
									RL	totaal (0)	1	1.5	35.88	35.44	32.25	39.72			39.72		42.25		42.25	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	4.5	36.75	36.32	33.12	40.59			40.59		43.12		43.12	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	7.5	--	--	--	-99.00			-99.00		-89.90		-89.90	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	10.5	--	--	--	-99.00			-99.00		-89.90		-89.90	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	13.5	--	--	--	-99.00			-99.00		-89.90		-89.90	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	16.5	--	--	--	-99.00			-99.00		-89.90		-89.90	--	--	--
									RL	totaal (0)	1	19.5	--	--	--	-99.00			-99.00		-89.90		-89.90	--	--	--
									VL	totaal (0)	1	1.5	58.71	54.83	49.64	59.24			59		59.64		60	58.64	54.79	49.57
									VL	totaal (0)	1	4.5	59.90	56.01	50.82	60.42			60		60.82		61	59.83	55.97	50.74
									VL	totaal (0)	1	7.5	60.27	56.38	51.19	60.79			61		61.19		61	60.20	56.33	51.12
									VL	totaal (0)	1	10.5	60.38	56.48	51.30	60.90			61		61.30		61	60.31	56.44	51.22
									VL	totaal (0)	1	13.5	60.44	56.54	51.35	60.95			61		61.35		61	60.37	56.49	51.28
									VL	totaal (0)	1	16.5	60.44	56.55	51.36	60.96			61		61.36		61	60.38	56.50	51.29
									VL	totaal (0)	1	19.5	59.97	56.07	50.88	60.48			60		60.88		61	59.90	56.03	50.81
									VL	Boschdijk (1)	1	1.5	58.64	54.75	49.57	59.16	5	54	59.57	5	55	58.57	54.71	49.49		
									VL	Boschdijk (1)	1	4.5	59.80	55.90	50.72	60.32	5	55	60.72	5	56	59.73	55.86	50.65		
									VL	Boschdijk (1)	1	7.5	60.18	56.27	51.09	60.69	5	56	61.09	5	56	60.11	56.23	51.02		
									VL	Boschdijk (1)	1	10.5	60.30	56.39	51.21	60.81	5	56	61.21	5	56	60.23	56.34	51.14		
									VL	Boschdijk (1)	1	13.5	60.35	56.44	51.26	60.86	5	56	61.26	5	56	60.28	56.39	51.19		
									VL	Boschdijk (1)	1	16.5	60.35	56.44	51.26	60.86	5	56	61.26	5	56	60.28	56.39	51.19		
									VL	Boschdijk (1)	1	19.5	59.85	55.94	50.76	60.36	5	55	60.76	5	56	59.78	55.89	50.69		
									VL	Vredeoord (2)	1	1.5	32.83	29.73	23.62	33.47	5	28	33.62	5	29	32.83	29.73	23.62		
									VL	Vredeoord (2)	1	4.5	33.02	29.90	23.81	33.65	5	29	33.81	5	29	33.02	29.90	23.81		
									VL	Vredeoord (2)	1	7.5	33.08	29.97	23.87	33.71	5	29	33.87	5	29	33.08	29.97	23.87		
									VL	Vredeoord (2)	1	10.5	29.26	26.12	20.05	29.89	5	25	30.05	5	25	29.26	26.12	20.05		
VL	Vredeoord (2)	1	13.5	27.73	24.61	18.53	28.37	5	23	28.53	5	24	27.73	24.61	18.53											
VL	Vredeoord (2)	1	16.5	28.43	25.30	19.22	29.06	5	24	29.22	5	24	28.43	25.30	19.22											
VL	Vredeoord (2)	1	19.5	26.52	23.38	17.31	27.15	5	22	27.31	5	22	26.52	23.38	17.31											
VL	2e Lieven de Key	1	1.5	40.25	36.82	31.12	40.84	5	36	41.12	5	36	40.25	36.82	31.12											
VL	2e Lieven de Key	1	4.5	42.89	39.47	33.75	43.48	5	38	43.75	5	39	42.89	39.47	33.75											
VL	2e Lieven de Key	1	7.5	43.16	39.75	34.02	43.75	5	39	44.02	5	39	43.16	39.75	34.02											
VL	2e Lieven de Key	1	10.5	43.00	39.58	33.87	43.60	5	39	43.87	5	39	43.00	39.58	33.87											
VL	2e Lieven de Key	1	13.5	43.34	39.91	34.21	43.93	5	39	44.21	5	39	43.34	39.91	34.21											
VL	2e Lieven de Key	1	16.5	43.76	40.32	34.62	44.35	5	39	44.62	5	40	43.76	40.32	34.62											
VL	2e Lieven de Key	1	19.5	44.14	40.70	35.01	44.73	5	40	45.01	5	40	44.14	40.70	35.01											
62	0.0	19.8		gevel					RL	totaal (0)	1	1.5	42.05	41.64	38.33	45.84	48.33	--	--	--						
									RL	totaal (0)	1	4.5	45.48	45.03	41.58	49.16	51.58	51.58	--	--	--					

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																(^) VL: ex. optrektoeslag												
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)								
63	0.0	19.8						RL	totaal (0)	1	7.5	44.98	44.50	40.96	48.58	48.58	50.96	50.96	--	--	--							
								RL	totaal (0)	1	10.5	43.29	42.80	39.27	46.89	46.89	49.27	49.27	--	--	--							
								RL	totaal (0)	1	13.5	43.19	42.70	39.15	46.78	46.78	49.15	49.15	--	--	--							
								RL	totaal (0)	1	16.5	43.11	42.62	39.07	46.70	46.70	49.07	49.07	--	--	--							
								RL	totaal (0)	1	19.5	42.85	42.35	38.81	46.44	46.44	48.81	48.81	--	--	--							
								VL	totaal (0)	1	1.5	54.12	50.22	45.02	54.63	55	55.02	55	54.03	50.17	44.93							
								VL	totaal (0)	1	4.5	55.41	51.50	46.31	55.92	56	56.31	56	55.32	51.44	46.22							
								VL	totaal (0)	1	7.5	55.86	51.94	46.76	56.37	56	56.76	57	55.76	51.88	46.66							
								VL	totaal (0)	1	10.5	56.14	52.22	47.04	56.65	57	57.04	57	56.05	52.17	46.95							
								VL	totaal (0)	1	13.5	56.07	52.15	46.98	56.58	57	56.98	57	55.98	52.10	46.88							
								VL	totaal (0)	1	16.5	56.09	52.17	46.99	56.60	57	56.99	57	56.00	52.11	46.90							
								VL	totaal (0)	1	19.5	55.77	51.86	46.69	56.29	56	56.69	57	55.68	51.80	46.60							
								VL	Boschdijk (1)	1	1.5	54.08	50.18	44.98	54.59	5	50	54.98	5	50	53.99	50.13	44.89					
								VL	Boschdijk (1)	1	4.5	55.39	51.47	46.29	55.90	5	51	56.29	5	51	55.30	51.42	46.20					
								VL	Boschdijk (1)	1	7.5	55.84	51.92	46.74	56.35	5	51	56.74	5	52	55.74	51.86	46.64					
								VL	Boschdijk (1)	1	10.5	56.12	52.20	47.02	56.63	5	52	57.02	5	52	56.03	52.14	46.93					
								VL	Boschdijk (1)	1	13.5	56.05	52.13	46.95	56.56	5	52	56.95	5	52	55.96	52.07	46.86					
								VL	Boschdijk (1)	1	16.5	56.06	52.14	46.97	56.57	5	52	56.97	5	52	55.97	52.08	46.87					
								VL	Boschdijk (1)	1	19.5	55.73	51.81	46.65	56.24	5	51	56.65	5	52	55.64	51.75	46.55					
								VL	Vredeoord (2)	1	1.5	23.76	20.39	14.58	24.35	5	19	24.58	5	20	23.76	20.39	14.58					
								VL	Vredeoord (2)	1	4.5	23.94	20.57	14.75	24.53	5	20	24.75	5	20	23.94	20.57	14.75					
								VL	Vredeoord (2)	1	7.5	24.38	21.03	15.19	24.97	5	20	25.19	5	20	24.38	21.03	15.19					
								VL	Vredeoord (2)	1	10.5	17.66	14.30	8.49	18.25	5	13	18.49	5	13	17.66	14.30	8.49					
								VL	Vredeoord (2)	1	13.5	16.02	12.66	6.84	16.61	5	12	16.84	5	12	16.02	12.66	6.84					
								VL	Vredeoord (2)	1	16.5	16.66	13.33	7.48	17.26	5	12	17.48	5	12	16.66	13.33	7.48					
								VL	Vredeoord (2)	1	19.5	18.02	14.75	8.83	18.63	5	14	18.83	5	14	18.02	14.75	8.83					
								VL	2e Lieven de Key	1	1.5	32.75	29.35	23.62	33.35	5	28	33.62	5	29	32.75	29.35	23.62					
								VL	2e Lieven de Key	1	4.5	32.12	28.65	22.99	32.71	5	28	32.99	5	28	32.12	28.65	22.99					
								VL	2e Lieven de Key	1	7.5	31.93	28.49	22.80	32.52	5	28	32.80	5	28	31.93	28.49	22.80					
								VL	2e Lieven de Key	1	10.5	32.83	29.41	23.70	33.43	5	28	33.70	5	29	32.83	29.41	23.70					
								VL	2e Lieven de Key	1	13.5	33.19	29.77	24.06	33.79	5	29	34.06	5	29	33.19	29.77	24.06					
								VL	2e Lieven de Key	1	16.5	33.79	30.37	24.66	34.39	5	29	34.66	5	30	33.79	30.37	24.66					
								VL	2e Lieven de Key	1	19.5	35.38	31.97	26.25	35.98	5	31	36.25	5	31	35.38	31.97	26.25					
											gevel				RL	totaal (0)	1	1.5	41.75	41.34	38.00	45.53	45.53	48.00	48.00	--	--	--
															RL	totaal (0)	1	4.5	45.55	45.09	41.63	49.22	49.22	51.63	51.63	--	--	--
															RL	totaal (0)	1	7.5	45.27	44.80	41.28	48.89	48.89	51.28	51.28	--	--	--
															RL	totaal (0)	1	10.5	43.47	42.97	39.44	47.06	47.06	49.44	49.44	--	--	--
															RL	totaal (0)	1	13.5	43.29	42.80	39.25	46.88	46.88	49.25	49.25	--	--	--
															RL	totaal (0)	1	16.5	43.12	42.62	39.07	46.70	46.70	49.07	49.07	--	--	--
															RL	totaal (0)	1	19.5	42.74	42.24	38.70	46.33	46.33	48.70	48.70	--	--	--
							VL	totaal (0)	1	1.5	52.98	49.09	43.88	53.49	53	53.88	54	52.90	49.04	43.79								
							VL	totaal (0)	1	4.5	54.25	50.34	45.14	54.76	55	55.14	55	54.17	50.29	45.06								
							VL	totaal (0)	1	7.5	54.97	51.06	45.87	55.48	55	55.87	56	54.89	51.01	45.78								
							VL	totaal (0)	1	10.5	55.36	51.45	46.26	55.87	56	56.26	56	55.28	51.40	46.18								
							VL	totaal (0)	1	13.5	55.37	51.46	46.27	55.88	56	56.27	56	55.29	51.41	46.19								
							VL	totaal (0)	1	16.5	55.40	51.49	46.31	55.91	56	56.31	56	55.32	51.44	46.22								
							VL	totaal (0)	1	19.5	55.45	51.54	46.35	55.96	56	56.35	56	55.37	51.49	46.27								
							VL	Boschdijk (1)	1	1.5	52.91	49.01	43.81	53.42	5	48	53.81	5	49	52.83	48.96	43.73						
							VL	Boschdijk (1)	1	4.5	54.18	50.27	45.08	54.69	5	50	55.08	5	50	54.10	50.22	45.00						
							VL	Boschdijk (1)	1	7.5	54.90	50.99	45.80	55.41	5	50	55.80	5	51	54.82	50.94	45.72						
							VL	Boschdijk (1)	1	10.5	55.30	51.38	46.20	55.81	5	51	56.20	5	51	55.22	51.33	46.12						
							VL	Boschdijk (1)	1	13.5	55.31	51.39	46.21	55.82	5	51	56.21	5	51	55.23	51.34	46.13						

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
64	0.0	19.8		gevel						VL	Boschdijk (1)	1	16.5	55.34	51.42	46.24	55.85	5	51	56.24	5	51	55.26	51.37	46.16
										VL	Boschdijk (1)	1	19.5	55.36	51.44	46.27	55.87	5	51	56.27	5	51	55.28	51.39	46.18
										VL	Vredeoord (2)	1	1.5	24.46	21.08	15.28	25.05	5	20	25.28	5	20	24.46	21.08	15.28
										VL	Vredeoord (2)	1	4.5	24.67	21.30	15.49	25.26	5	20	25.49	5	20	24.67	21.30	15.49
										VL	Vredeoord (2)	1	7.5	24.93	21.57	15.75	25.52	5	21	25.75	5	21	24.93	21.57	15.75
										VL	Vredeoord (2)	1	10.5	17.03	13.66	7.84	17.62	5	13	17.84	5	13	17.03	13.66	7.84
										VL	Vredeoord (2)	1	13.5	12.52	9.17	3.34	13.11	5	8	13.34	5	8	12.52	9.17	3.34
										VL	Vredeoord (2)	1	16.5	12.92	9.64	3.73	13.52	5	9	13.73	5	9	12.92	9.64	3.73
										VL	Vredeoord (2)	1	19.5	15.35	12.13	6.16	15.97	5	11	16.16	5	11	15.35	12.13	6.16
										VL	2e Lieven de Key	1	1.5	34.20	30.78	25.06	34.79	5	30	35.06	5	30	34.20	30.78	25.06
										VL	2e Lieven de Key	1	4.5	35.62	32.22	26.48	36.22	5	31	36.48	5	31	35.62	32.22	26.48
										VL	2e Lieven de Key	1	7.5	36.41	33.01	27.28	37.01	5	32	37.28	5	32	36.41	33.01	27.28
										VL	2e Lieven de Key	1	10.5	36.61	33.21	27.48	37.21	5	32	37.48	5	32	36.61	33.21	27.48
										VL	2e Lieven de Key	1	13.5	36.69	33.27	27.55	37.28	5	32	37.55	5	33	36.69	33.27	27.55
										VL	2e Lieven de Key	1	16.5	37.18	33.76	28.05	37.78	5	33	38.05	5	33	37.18	33.76	28.05
										VL	2e Lieven de Key	1	19.5	38.23	34.80	29.10	38.82	5	34	39.10	5	34	38.23	34.80	29.10
										RL	totaal (0)	1	1.5	43.18	42.76	39.35	46.91		46.91	49.35		49.35	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	4.5	47.12	46.65	43.08	50.71		50.71	53.08		53.08	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	7.5	46.92	46.47	42.97	50.57		50.57	52.97		52.97	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	10.5	45.45	44.99	41.47	49.08		49.08	51.47		51.47	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	13.5	45.45	45.00	41.47	49.08		49.08	51.47		51.47	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	16.5	45.44	44.98	41.45	49.07		49.07	51.45		51.45	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	19.5	45.41	44.95	41.43	49.04		49.04	51.43		51.43	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	1.5	39.68	35.77	30.61	40.20		40	40.61		41	39.68	35.77	30.61
										VL	totaal (0)	1	4.5	40.30	36.39	31.22	40.82		41	41.22		41	40.30	36.39	31.22
										VL	totaal (0)	1	7.5	42.47	38.61	33.38	42.99		43	43.38		43	42.47	38.61	33.38
										VL	totaal (0)	1	10.5	42.46	38.60	33.36	42.98		43	43.36		43	42.46	38.60	33.36
										VL	totaal (0)	1	13.5	38.05	34.30	28.95	38.59		39	38.95		39	38.05	34.30	28.95
										VL	totaal (0)	1	16.5	35.67	32.10	26.56	36.24		36	36.56		37	35.67	32.10	26.56
										VL	totaal (0)	1	19.5	36.88	33.35	27.84	37.49		37	37.84		38	36.88	33.35	27.84
										VL	Boschdijk (1)	1	1.5	39.29	35.33	30.23	39.80	5	35	40.23	5	35	39.29	35.33	30.23
										VL	Boschdijk (1)	1	4.5	39.94	35.98	30.87	40.45	5	35	40.87	5	36	39.94	35.98	30.87
										VL	Boschdijk (1)	1	7.5	42.13	38.21	33.04	42.64	5	38	43.04	5	38	42.13	38.21	33.04
										VL	Boschdijk (1)	1	10.5	42.15	38.26	33.06	42.67	5	38	43.06	5	38	42.15	38.26	33.06
										VL	Boschdijk (1)	1	13.5	36.73	32.80	27.66	37.25	5	32	37.66	5	33	36.73	32.80	27.66
										VL	Boschdijk (1)	1	16.5	31.68	27.69	22.69	32.21	5	27	32.69	5	28	31.68	27.69	22.69
										VL	Boschdijk (1)	1	19.5	31.78	27.83	23.01	32.40	5	27	33.01	5	28	31.78	27.83	23.01
										VL	Vredeoord (2)	1	1.5	27.51	24.18	18.32	28.10	5	23	28.32	5	23	27.51	24.18	18.32
										VL	Vredeoord (2)	1	4.5	27.99	24.67	18.80	28.59	5	24	28.80	5	24	27.99	24.67	18.80
										VL	Vredeoord (2)	1	7.5	30.52	27.29	21.32	31.13	5	26	31.32	5	26	30.52	27.29	21.32
										VL	Vredeoord (2)	1	10.5	29.93	26.74	20.73	30.55	5	26	30.73	5	26	29.93	26.74	20.73
										VL	Vredeoord (2)	1	13.5	31.45	28.27	22.25	32.07	5	27	32.25	5	27	31.45	28.27	22.25
										VL	Vredeoord (2)	1	16.5	32.38	29.19	23.18	33.00	5	28	33.18	5	28	32.38	29.19	23.18
										VL	Vredeoord (2)	1	19.5	33.51	30.30	24.31	34.13	5	29	34.31	5	29	33.51	30.30	24.31
										VL	2e Lieven de Key	1	1.5	23.61	20.07	14.49	24.18	5	19	24.49	5	19	23.61	20.07	14.49
										VL	2e Lieven de Key	1	4.5	23.47	19.89	14.35	24.04	5	19	24.35	5	19	23.47	19.89	14.35
										VL	2e Lieven de Key	1	7.5	23.52	19.88	14.41	24.08	5	19	24.41	5	19	23.52	19.88	14.41
										VL	2e Lieven de Key	1	10.5	23.12	19.41	14.01	23.66	5	19	24.01	5	19	23.12	19.41	14.01
										VL	2e Lieven de Key	1	13.5	24.32	20.57	15.22	24.86	5	20	25.22	5	20	24.32	20.57	15.22
										VL	2e Lieven de Key	1	16.5	26.84	23.10	17.74	27.38	5	22	27.74	5	23	26.84	23.10	17.74
										VL	2e Lieven de Key	1	19.5	30.52	26.87	21.41	31.08	5	26	31.41	5	26	30.52	26.87	21.41
65	0.0	19.0		gevel						RL	totaal (0)	1	1.5	42.58	42.17	38.75	46.31	46.31	48.75	48.75	--	--	--		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																(^) VL: ex. optrektoeslag									
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
66	0.0	19.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	37.31	33.76	28.28	37.92	38	38.28	38	37.31	33.76	28.28		
										VL	Boschdijk (1)	1	1.5	33.71	29.70	24.89	34.30	5	29	34.89	5	30	33.71	29.70	24.89
										VL	Vredeoord (2)	1	1.5	34.49	31.31	25.29	35.11	5	30	35.29	5	30	34.49	31.31	25.29
										VL	2e Lieven de Key	1	1.5	23.43	19.65	14.33	23.96	5	19	24.33	5	19	23.43	19.65	14.33
										RL	totaal (0)	1	4.5	46.69	46.24	42.75	50.35		50.35	52.75		52.75	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	7.5	49.22	48.71	45.08	52.75		52.75	55.08		55.08	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	10.5	44.78	44.32	40.82	48.42		48.42	50.82		50.82	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	4.5	40.27	36.79	31.25	40.89		41	41.25		41	40.27	36.79	31.25
										VL	totaal (0)	1	7.5	43.11	39.53	34.22	43.76		44	44.22		44	43.11	39.53	34.22
										VL	totaal (0)	1	10.5	43.72	40.13	34.58	44.28		44	44.58		45	43.72	40.13	34.58
										VL	Boschdijk (1)	1	4.5	36.35	32.43	27.57	36.98	5	32	37.57	5	33	36.35	32.43	27.57
										VL	Boschdijk (1)	1	7.5	41.03	37.23	32.30	41.70	5	37	42.30	5	37	41.03	37.23	32.30
										VL	Boschdijk (1)	1	10.5	41.34	37.46	32.24	41.85	5	37	42.24	5	37	41.34	37.46	32.24
										VL	Vredeoord (2)	1	4.5	37.75	34.58	28.55	38.37	5	33	38.55	5	34	37.75	34.58	28.55
										VL	Vredeoord (2)	1	7.5	37.95	34.76	28.75	38.57	5	34	38.75	5	34	37.95	34.76	28.75
										VL	Vredeoord (2)	1	10.5	39.03	35.85	29.82	39.65	5	35	39.82	5	35	39.03	35.85	29.82
										VL	2e Lieven de Key	1	4.5	25.60	21.90	16.50	26.15	5	21	26.50	5	21	25.60	21.90	16.50
										VL	2e Lieven de Key	1	7.5	31.93	28.46	22.80	32.52	5	28	32.80	5	28	31.93	28.46	22.80
										VL	2e Lieven de Key	1	10.5	32.93	29.46	23.80	33.52	5	29	33.80	5	29	32.93	29.46	23.80
67	0.0	19.0		gevel						RL	totaal (0)	1	1.5	44.82	44.38	40.89	48.48	48.48	50.89	50.89	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	4.5	46.97	46.50	42.94	50.57		50.57	52.94		52.94	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	7.5	49.52	49.00	45.38	53.05		53.05	55.38		55.38	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	10.5	44.91	44.46	40.99	48.58		48.58	50.99		50.99	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	1.5	40.01	36.67	30.87	40.62		41	40.87		41	40.01	36.67	30.87
										VL	totaal (0)	1	4.5	40.02	36.55	30.93	40.62		41	40.93		41	40.02	36.55	30.93
										VL	totaal (0)	1	7.5	42.42	38.84	33.41	43.03		43	43.41		43	42.42	38.84	33.41
										VL	totaal (0)	1	10.5	43.13	39.57	33.99	43.69		44	43.99		44	43.13	39.57	33.99
										VL	Boschdijk (1)	1	1.5	33.12	29.09	24.19	33.67	5	29	34.19	5	29	33.12	29.09	24.19
										VL	Boschdijk (1)	1	4.5	35.52	31.54	26.61	36.09	5	31	36.61	5	32	35.52	31.54	26.61
										VL	Boschdijk (1)	1	7.5	39.90	36.04	31.03	40.50	5	36	41.03	5	36	39.90	36.04	31.03
										VL	Boschdijk (1)	1	10.5	40.46	36.58	31.37	40.98	5	36	41.37	5	36	40.46	36.58	31.37
										VL	Vredeoord (2)	1	1.5	38.90	35.74	29.70	39.53	5	35	39.70	5	35	38.90	35.74	29.70
										VL	Vredeoord (2)	1	4.5	37.89	34.70	28.68	38.51	5	34	38.68	5	34	37.89	34.70	28.68
										VL	Vredeoord (2)	1	7.5	38.08	34.89	28.88	38.70	5	34	38.88	5	34	38.08	34.89	28.88
										VL	Vredeoord (2)	1	10.5	39.16	35.98	29.95	39.78	5	35	39.95	5	35	39.16	35.98	29.95
										VL	2e Lieven de Key	1	1.5	23.19	19.48	14.08	23.73	5	19	24.08	5	19	23.19	19.48	14.08
										VL	2e Lieven de Key	1	4.5	25.34	21.66	16.23	25.89	5	21	26.23	5	21	25.34	21.66	16.23
										VL	2e Lieven de Key	1	7.5	30.93	27.44	21.80	31.51	5	27	31.80	5	27	30.93	27.44	21.80
VL	2e Lieven de Key	1	10.5	30.86	27.38	21.73	31.44	5	26	31.73	5	27	30.86	27.38	21.73										
68	0.0	19.0		gevel						RL	totaal (0)	1	1.5	42.08	41.61	38.16	45.74	45.74	48.16	48.16	--	--	--		
										RL	totaal (0)	1	4.5	44.85	44.40	40.95	48.53		48.53	50.95		50.95	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	7.5	49.83	49.34	45.77	53.41		53.41	55.77		55.77	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	10.5	50.05	49.52	45.81	53.52		53.52	55.81		55.81	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	1.5	47.36	44.15	38.23	48.00		48	48.23		48	47.36	44.15	38.23
										VL	totaal (0)	1	4.5	47.74	44.51	38.61	48.38		48	48.61		49	47.74	44.51	38.61
										VL	totaal (0)	1	7.5	48.74	45.50	39.60	49.37		49	49.60		50	48.74	45.50	39.60
										VL	totaal (0)	1	10.5	49.08	45.91	39.88	49.70		50	49.88		50	49.08	45.91	39.88
										VL	Boschdijk (1)	1	1.5	38.76	35.06	30.09	39.47	5	34	40.09	5	35	38.76	35.06	30.09
										VL	Boschdijk (1)	1	4.5	39.17	35.44	30.51	39.88	5	35	40.51	5	36	39.17	35.44	30.51
										VL	Boschdijk (1)	1	7.5	39.89	36.13	31.16	40.57	5	36	41.16	5	36	39.89	36.13	31.16
										VL	Boschdijk (1)	1	10.5	35.04	31.17	25.94	35.56	5	31	35.94	5	31	35.04	31.17	25.94
										VL	Vredeoord (2)	1	1.5	46.46	43.34	37.25	47.09	5	42	47.25	5	42	46.46	43.34	37.25

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
69	0.0	19.0		gevel						VL	Vredeoord (2)	1	4.5	46.82	43.68	37.61	47.45	5	42	47.61	5	43	46.82	43.68	37.61
										VL	Vredeoord (2)	1	7.5	47.85	44.71	38.64	48.48	5	43	48.64	5	44	47.85	44.71	38.64
										VL	Vredeoord (2)	1	10.5	48.84	45.70	39.63	49.47	5	44	49.63	5	45	48.84	45.70	39.63
										VL	2e Lieven de Key	1	1.5	34.27	30.85	25.13	34.86	5	30	35.13	5	30	34.27	30.85	25.13
										VL	2e Lieven de Key	1	4.5	34.90	31.44	25.78	35.49	5	30	35.78	5	31	34.90	31.44	25.78
										VL	2e Lieven de Key	1	7.5	36.11	32.63	26.98	36.69	5	32	36.98	5	32	36.11	32.63	26.98
										VL	2e Lieven de Key	1	10.5	30.75	27.35	21.62	31.35	5	26	31.62	5	27	30.75	27.35	21.62
										RL	totaal (0)	1	1.5	47.06	46.46	42.64	50.41	50.41	52.64	52.64	--	--	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	4.5	48.13	47.55	43.81	51.54	51.54	53.81	53.81	--	--	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	7.5	50.75	50.19	46.48	54.19	54.19	56.48	56.48	--	--	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	10.5	50.21	49.67	45.94	53.66	53.66	55.94	55.94	--	--	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	1.5	48.90	45.74	39.70	49.53	50	49.70	50	48.90	45.74	39.70		
										VL	totaal (0)	1	4.5	49.82	46.65	40.62	50.44	50	50.62	51	49.82	46.65	40.62		
										VL	totaal (0)	1	7.5	50.88	47.71	41.68	51.50	52	51.68	52	50.88	47.71	41.68		
										VL	totaal (0)	1	10.5	50.93	47.78	41.72	51.56	52	51.72	52	50.93	47.78	41.72		
										VL	Boschdijk (1)	1	1.5	35.08	31.21	25.98	35.60	5	31	35.98	5	31	35.08	31.21	25.98
										VL	Boschdijk (1)	1	4.5	35.81	31.90	26.72	36.32	5	31	36.72	5	32	35.81	31.90	26.72
										VL	Boschdijk (1)	1	7.5	36.55	32.63	27.48	37.07	5	32	37.48	5	32	36.55	32.63	27.48
										VL	Boschdijk (1)	1	10.5	33.12	29.25	24.10	33.67	5	29	34.10	5	29	33.12	29.25	24.10
										VL	Vredeoord (2)	1	1.5	48.54	45.42	39.32	49.17	5	44	49.32	5	44	48.54	45.42	39.32
										VL	Vredeoord (2)	1	4.5	49.44	46.31	40.23	50.07	5	45	50.23	5	45	49.44	46.31	40.23
										VL	Vredeoord (2)	1	7.5	50.55	47.41	41.34	51.18	5	46	51.34	5	46	50.55	47.41	41.34
										VL	Vredeoord (2)	1	10.5	50.86	47.72	41.65	51.49	5	46	51.65	5	47	50.86	47.72	41.65
										VL	2e Lieven de Key	1	1.5	34.88	31.49	25.73	35.48	5	30	35.73	5	31	34.88	31.49	25.73
										VL	2e Lieven de Key	1	4.5	36.36	32.92	27.22	36.95	5	32	37.22	5	32	36.36	32.92	27.22
										VL	2e Lieven de Key	1	7.5	36.51	33.06	27.38	37.10	5	32	37.38	5	32	36.51	33.06	27.38
										VL	2e Lieven de Key	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
70	0.0	19.0		gevel						RL	totaal (0)	1	1.5	48.68	48.06	44.21	52.00	52.00	54.21	54.21	--	--	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	4.5	49.23	48.62	44.83	52.59	52.59	54.83	54.83	--	--	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	7.5	49.33	48.72	44.92	52.69	52.69	54.92	54.92	--	--	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	10.5	49.49	48.88	45.09	52.85	52.85	55.09	55.09	--	--	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	1.5	53.25	50.03	44.20	53.92	54	54.20	54	53.25	50.03	44.20		
										VL	totaal (0)	1	4.5	53.82	50.59	44.77	54.48	54	54.77	55	53.82	50.59	44.77		
										VL	totaal (0)	1	7.5	54.47	51.25	45.39	55.13	55	55.39	55	54.47	51.25	45.39		
										VL	totaal (0)	1	10.5	54.74	51.52	45.65	55.39	55	55.65	56	54.74	51.52	45.65		
										VL	Boschdijk (1)	1	1.5	46.77	43.14	38.22	47.54	5	43	48.22	5	43	46.77	43.14	38.22
										VL	Boschdijk (1)	1	4.5	47.00	43.33	38.48	47.77	5	43	48.48	5	43	47.00	43.33	38.48
										VL	Boschdijk (1)	1	7.5	46.76	43.09	38.26	47.54	5	43	48.26	5	43	46.76	43.09	38.26
										VL	Boschdijk (1)	1	10.5	46.87	43.19	38.35	47.64	5	43	48.35	5	43	46.87	43.19	38.35
										VL	Vredeoord (2)	1	1.5	51.91	48.81	42.69	52.54	5	48	52.69	5	48	51.91	48.81	42.69
										VL	Vredeoord (2)	1	4.5	52.56	49.45	43.35	53.19	5	48	53.35	5	48	52.56	49.45	43.35
										VL	Vredeoord (2)	1	7.5	53.45	50.33	44.24	54.08	5	49	54.24	5	49	53.45	50.33	44.24
										VL	Vredeoord (2)	1	10.5	53.75	50.63	44.54	54.38	5	49	54.54	5	50	53.75	50.63	44.54
										VL	2e Lieven de Key	1	1.5	39.34	35.99	30.20	39.95	5	35	40.20	5	35	39.34	35.99	30.20
										VL	2e Lieven de Key	1	4.5	40.30	36.89	31.17	40.90	5	36	41.17	5	36	40.30	36.89	31.17
										VL	2e Lieven de Key	1	7.5	40.53	37.10	31.39	41.12	5	36	41.39	5	36	40.53	37.10	31.39
										VL	2e Lieven de Key	1	10.5	40.80	37.38	31.66	41.39	5	36	41.66	5	37	40.80	37.38	31.66
71	0.0	19.0		gevel						RL	totaal (0)	1	1.5	48.34	47.70	43.85	51.64	51.64	53.85	53.85	--	--	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	4.5	48.96	48.34	44.55	52.31	52.31	54.55	54.55	--	--	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	7.5	49.06	48.43	44.64	52.41	52.41	54.64	54.64	--	--	--	--	--
										RL	totaal (0)	1	10.5	49.23	48.60	44.82	52.58	52.58	54.82	54.82	--	--	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	1.5	53.41	50.15	44.42	54.09	54	54.42	54	53.41	50.15	44.42		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
72	0.0	19.0			gevel						VL	totaal (0)	1	4.5	53.57	50.31	44.58	54.25	54	54.58	55	53.57	50.31	44.58		
											VL	totaal (0)	1	7.5	54.23	50.99	45.20	54.90	55	55.20	55	54.23	50.99	45.20		
											VL	totaal (0)	1	10.5	54.60	51.36	45.56	55.27	55	55.56	56	54.60	51.36	45.56		
											VL	Boschdijk (1)	1	1.5	47.86	44.22	39.39	48.66	5	44	49.39	5	44	47.86	44.22	39.39
											VL	Boschdijk (1)	1	4.5	47.82	44.15	39.37	48.62	5	44	49.37	5	44	47.82	44.15	39.37
											VL	Boschdijk (1)	1	7.5	47.60	43.93	39.16	48.41	5	43	49.16	5	44	47.60	43.93	39.16
											VL	Boschdijk (1)	1	10.5	47.75	44.08	39.30	48.55	5	44	49.30	5	44	47.75	44.08	39.30
											VL	Vredeoord (2)	1	1.5	51.79	48.68	42.57	52.42	5	47	52.57	5	48	51.79	48.68	42.57
											VL	Vredeoord (2)	1	4.5	52.03	48.92	42.82	52.66	5	48	52.82	5	48	52.03	48.92	42.82
											VL	Vredeoord (2)	1	7.5	53.00	49.88	43.79	53.63	5	49	53.79	5	49	53.00	49.88	43.79
											VL	Vredeoord (2)	1	10.5	53.40	50.28	44.19	54.03	5	49	54.19	5	49	53.40	50.28	44.19
											VL	2e Lieven de Key	1	1.5	38.59	35.21	29.45	39.19	5	34	39.45	5	34	38.59	35.21	29.45
											VL	2e Lieven de Key	1	4.5	38.67	35.27	29.54	39.27	5	34	39.54	5	35	38.67	35.27	29.54
											VL	2e Lieven de Key	1	7.5	38.93	35.52	29.79	39.52	5	35	39.79	5	35	38.93	35.52	29.79
											VL	2e Lieven de Key	1	10.5	39.83	36.42	30.69	40.42	5	35	40.69	5	36	39.83	36.42	30.69
73	0.0	19.0		gevel							RL	totaal (0)	1	13.5	44.87	44.43	40.94	48.53	48.53	50.94	50.94	--	--	--		
											VL	totaal (0)	1	13.5	42.07	38.50	32.93	42.63	43	42.93	43	42.07	38.50	32.93		
											VL	Boschdijk (1)	1	13.5	39.73	35.84	30.62	40.24	5	35	40.62	5	36	39.73	35.84	30.62
											VL	Vredeoord (2)	1	13.5	38.28	35.12	29.08	38.91	5	34	39.08	5	34	38.28	35.12	29.08
											VL	2e Lieven de Key	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
											RL	totaal (0)	1	13.5	50.08	49.53	45.82	53.53	53.53	55.82	55.82	--	--	--		
											VL	totaal (0)	1	13.5	46.72	43.56	37.52	47.35	47	47.52	48	46.72	43.56	37.52		
											VL	Boschdijk (1)	1	13.5	30.47	26.57	21.37	30.98	5	26	31.37	5	26	30.47	26.57	21.37
74	0.0	19.0		gevel							VL	Vredeoord (2)	1	13.5	46.62	43.47	37.41	47.25	5	42	47.41	5	42	46.62	43.47	37.41
											VL	2e Lieven de Key	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
											RL	totaal (0)	1	13.5	50.30	49.74	46.01	53.73	53.73	56.01	56.01	--	--	--		
											VL	totaal (0)	1	13.5	49.04	45.90	39.83	49.67	50	49.83	50	49.04	45.90	39.83		
											VL	Boschdijk (1)	1	13.5	30.12	26.23	21.02	30.63	5	26	31.02	5	26	30.12	26.23	21.02
											VL	Vredeoord (2)	1	13.5	48.99	45.85	39.78	49.62	5	45	49.78	5	45	48.99	45.85	39.78
											VL	2e Lieven de Key	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
											RL	totaal (0)	1	13.5	49.65	49.04	45.21	52.99	52.99	55.21	55.21	--	--	--		
75	0.0	19.0		gevel							VL	totaal (0)	1	13.5	52.26	49.01	43.24	52.93	53	53.24	53	52.26	49.01	43.24		
											VL	Boschdijk (1)	1	13.5	46.24	42.61	37.73	47.03	5	42	47.73	5	43	46.24	42.61	37.73
											VL	Vredeoord (2)	1	13.5	50.62	47.52	41.41	51.26	5	46	51.41	5	46	50.62	47.52	41.41
											VL	2e Lieven de Key	1	13.5	40.29	36.90	31.15	40.89	5	36	41.15	5	36	40.29	36.90	31.15
											RL	totaal (0)	1	13.5	45.95	45.36	41.56	49.32	49.32	51.56	51.56	--	--	--		
											VL	totaal (0)	1	13.5	48.07	44.61	39.23	48.76	49	49.23	49	48.07	44.61	39.23		
											VL	Boschdijk (1)	1	13.5	45.64	41.96	37.04	46.38	5	41	47.04	5	42	45.64	41.96	37.04
											VL	Vredeoord (2)	1	13.5	43.24	40.11	34.03	43.87	5	39	44.03	5	39	43.24	40.11	34.03
76	0.0	19.0		gevel							VL	2e Lieven de Key	1	13.5	38.06	34.66	28.92	38.66	5	34	38.92	5	34	38.06	34.66	28.92
											RL	totaal (0)	1	13.5	44.28	43.64	39.93	47.66	47.66	49.93	49.93	--	--	--		
											VL	totaal (0)	1	13.5	45.74	42.18	37.12	46.50	46	47.12	47	45.74	42.18	37.12		
											VL	Boschdijk (1)	1	13.5	44.82	41.18	36.32	45.61	5	41	46.32	5	41	44.82	41.18	36.32
											VL	Vredeoord (2)	1	13.5	37.66	34.48	28.46	38.28	5	33	38.46	5	33	37.66	34.48	28.46
											VL	2e Lieven de Key	1	13.5	31.23	27.83	22.09	31.83	5	27	32.09	5	27	31.23	27.83	22.09
											77	0.0	19.0		gevel											

Rijlijnen

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
												%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
360	18.1	223	74 sma-nl5 CROW316		Boschdijk (1)	Boschdijk	vlicht			5359.0	☒	dag 6.69	87.24	8.68	4.08	.00	50	50	50	
												avond 3.32	93.35	4.65	1.99	.00	50	50	50	
												nacht .80	86.57	8.87	4.57	.00	50	50	50	
361	18.3	426	74 sma-nl5 CROW316		Boschdijk (1)	Boschdijk	vlicht			6070.0	☒	dag 6.68	88.57	7.77	3.66	.00	50	50	50	
												avond 3.34	94.09	4.14	1.77	.00	50	50	50	
												nacht .80	87.96	7.95	4.09	.00	50	50	50	
362	18.4	962	01 glad asfalt/DAB		Boschdijk (1)	Boschdijk	vlicht			10700.0	☒	dag 6.67	88.54	7.79	3.67	.00	70	70	70	
												avond 3.20	93.52	4.34	2.14	.00	70	70	70	
												nacht .91	85.24	8.56	6.20	.00	70	70	70	
363	18.4	111	74 sma-nl5 CROW316		Boschdijk (1)	Boschdijk	vlicht			6512.0	☒	dag 6.68	89.36	7.23	3.40	.00	50	50	50	
												avond 3.35	94.52	3.83	1.64	.00	50	50	50	
												nacht .80	88.79	7.40	3.81	.00	50	50	50	
366	18.4	595	01 glad asfalt/DAB		Boschdijk (1)	Boschdijk	vlicht			9710.0	☒	dag 6.67	87.18	8.72	4.10	.00	70	70	70	
												avond 3.18	92.70	4.89	2.41	.00	70	70	70	
												nacht .91	83.55	9.54	6.91	.00	70	70	70	
368	18.2	183	74 sma-nl5 CROW316		Boschdijk (1)	Boschdijk	vlicht			5900.0	☒	dag 6.68	88.33	7.94	3.74	.00	50	50	50	
												avond 3.34	93.96	4.23	1.81	.00	50	50	50	
												nacht .80	87.70	8.12	4.18	.00	50	50	50	
369	18.1	5	74 sma-nl5 CROW316		Boschdijk (1)	Boschdijk	vlicht			11969.0	☒	dag 6.68	88.45	7.85	3.70	.00	50	50	50	
												avond 3.34	94.02	4.18	1.79	.00	50	50	50	
												nacht .80	87.83	8.03	4.14	.00	50	50	50	
375	18.4	12	74 sma-nl5 CROW316		Boschdijk (1)	Boschdijk	vlicht			11969.0	☒	dag 6.68	88.45	7.85	3.70	.00	50	50	50	
												avond 3.34	94.02	4.18	1.79	.00	50	50	50	
												nacht .80	87.83	8.03	4.14	.00	50	50	50	
376	18.4	107	01 glad asfalt/DAB		Vredeoord (2)	Vredeoord	vlicht			7191.0	☒	dag 6.65	96.00	2.72	1.28	.00	50	50	50	
												avond 3.46	98.01	1.39	.60	.00	50	50	50	
												nacht .79	95.76	2.80	1.44	.00	50	50	50	
377	18.4	70	01 glad asfalt/DAB		2e Lieven de Keylaan (	2e Lieven	vlicht			15207.0	☒	dag 6.66	92.42	5.16	2.43	.00	50	50	50	
												avond 3.40	96.16	2.69	1.15	.00	50	50	50	
												nacht .80	91.99	5.28	2.72	.00	50	50	50	
378	18.4	89	01 glad asfalt/DAB		2e Lieven de Keylaan (	2e Lieven	vlicht			15680.0	☒	dag 6.66	92.49	5.10	2.40	.00	50	50	50	
												avond 3.40	96.20	2.66	1.14	.00	50	50	50	
												nacht .80	92.07	5.23	2.70	.00	50	50	50	
379	18.4	96	01 glad asfalt/DAB		Vredeoord (2)	Vredeoord	vlicht			7535.0	☒	dag 6.65	95.74	2.90	1.36	.00	50	50	50	
												avond 3.45	97.88	1.48	.64	.00	50	50	50	
												nacht .79	95.49	2.97	1.53	.00	50	50	50	
380	18.4	191	01 glad asfalt/DAB		Vredeoord (2)	Vredeoord	vlicht			7403.0	☒	dag 6.65	95.65	2.96	1.39	.00	50	50	50	
												avond 3.45	97.83	1.52	.65	.00	50	50	50	
												nacht .79	95.40	3.04	1.56	.00	50	50	50	
382	18.4	8	01 glad asfalt/DAB		Boschdijk (1)	Boschdijk	vlicht			20410.0	☒	dag 6.69	87.54	8.48	3.99	.00	50	50	50	
												avond 3.32	93.52	4.54	1.94	.00	50	50	50	
												nacht .80	86.88	8.66	4.46	.00	50	50	50	
383	18.1	4	74 sma-nl5 CROW316		Boschdijk (1)	Boschdijk	vlicht			11871.0	☒	dag 6.68	88.39	7.89	3.71	.00	50	50	50	
												avond 3.34	93.99	4.21	1.80	.00	50	50	50	
												nacht .80	87.77	8.07	4.16	.00	50	50	50	
384	18.4	138	01 glad asfalt/DAB		Vredeoord (2)	Vredeoord	vlicht			7191.0	☒	dag 6.65	96.00	2.72	1.28	.00	50	50	50	
												avond 3.46	98.01	1.39	.60	.00	50	50	50	
												nacht .79	95.76	2.80	1.44	.00	50	50	50	
385	18.1	111	74 sma-nl5 CROW316		Boschdijk (1)	Boschdijk	vlicht			6512.0		dag 6.68	89.36	7.23	3.40	.00	50	50	50	

Intensiteiten																		snelheden					
nr	z.gem	lengte	wegdek	helling	cor. groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	etm.intens.	%periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor			
391	18.4	81	74 sma-nl5 CROW316		Boschdijk (1)	Boschdijk	vlicht		5900.0		☒	avond	3.35	94.52	3.83	1.64	.00	50	50	50			
											nacht	.80	88.79	7.40	3.81	.00	50	50	50				
											☒	dag	6.68	88.33	7.94	3.74	.00	50	50	50			
											avond	3.34	93.96	4.23	1.81	.00	50	50	50				
392	18.3	163	74 sma-nl5 CROW316		Boschdijk (1)	Boschdijk	vlicht		5900.0		☒	avond	3.34	93.96	4.23	1.81	.00	50	50	50			
											nacht	.80	87.70	8.12	4.18	.00	50	50	50				
											☒	dag	6.68	88.33	7.94	3.74	.00	50	50	50			
											avond	3.34	93.96	4.23	1.81	.00	50	50	50				
394	18.4	76	01 glad asfalt/DAB		2e Lieven de Keylaan (	Hendrik de	vlicht		14884.0		☒	avond	3.40	96.08	2.74	1.17	.00	50	50	50			
											nacht	.80	87.70	8.12	4.18	.00	50	50	50				
											☒	dag	6.67	92.27	5.25	2.47	.00	50	50	50			
											avond	3.40	96.08	2.74	1.17	.00	50	50	50				
395	18.4	67	01 glad asfalt/DAB		2e Lieven de Keylaan (	Hendrik de	vlicht		14884.0		☒	avond	3.40	96.08	2.74	1.17	.00	50	50	50			
											nacht	.80	91.84	5.38	2.77	.00	50	50	50				
											☒	dag	6.67	92.27	5.25	2.47	.00	50	50	50			
											avond	3.40	96.08	2.74	1.17	.00	50	50	50				

Optrektoeslag

nr	optrektoeslag	kenmerk
1	1e gelijkwaardig	
2	1e gelijkwaardig	
3	1e gelijkwaardig	
4	1e gelijkwaardig	
5	2e ongelijkwaardig	
6	2e ongelijkwaardig	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	2282	100.0	
2	3411	100.0	
3	2068	100.0	
4	1510	100.0	
5	1079	100.0	
6	617	100.0	
7	358	100.0	
8	402	100.0	
9	276	100.0	
10	268	100.0	
11	255	100.0	
12	529	100.0	
13	90	100.0	
14	273	100.0	
15	672	100.0	

BIJLAGE IIb

Gecumuleerde geluidbelastingen en geluidluwe gevels

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde					Cumulatieve geluidbelasting	Maximale geluidbelasting excl. aftrek art. 110g Wgh	Eis Bouwbesluit	Comfort eis	Geluidluwe zijde vereist
		Boschdijk	Vredeoord	2e Lieven de Keylaan	Spoorlijn Breda - Eindhoven	L* _{RL}					
1	15.5	36.0	41.3	32.9	52.4	48.4	49	52	20	20	-
1	18.5	33.9	43.2	0.0	52.7	48.6	50	53	20	20	-
1	21.5	29.8	46.0	0.0	52.9	48.9	51	53	20	20	-
1	24.5	29.8	47.6	0.0	53.2	49.1	51	53	20	20	-
1	27.5	29.7	48.4	0.0	53.5	49.4	52	54	21	20	-
1	30.5	0.0	48.7	0.0	53.8	49.7	52	54	21	20	-
1	33.5	0.0	48.9	0.0	54.2	50.1	53	54	21	20	-
1	36.5	0.0	49.0	0.0	54.6	50.5	53	55	22	20	-
1	42.5	0.0	49.0	0.0	55.2	51.1	53	55	22	20	-
1	48.5	0.0	49.1	0.0	55.8	51.6	54	56	23	21	-
2	15.5	28.9	50.3	0.0	52.8	48.8	53	53	20	20	-
2	18.5	28.3	51.2	0.0	53.0	48.9	53	53	20	20	-
2	21.5	28.2	51.6	0.0	53.1	49.1	54	53	20	21	-
2	24.5	28.0	51.8	0.0	53.4	49.3	54	53	20	21	-
2	27.5	27.8	51.9	0.0	53.7	49.7	54	54	21	21	-
2	30.5	0.0	51.9	0.0	54.0	49.9	54	54	21	21	-
2	33.5	0.0	51.9	0.0	54.4	50.3	54	54	21	21	-
2	36.5	0.0	51.9	0.0	54.8	50.6	54	55	22	21	-
2	42.5	0.0	51.9	0.0	55.4	51.2	55	55	22	22	-
2	48.5	0.0	51.7	0.0	55.9	51.7	55	56	23	22	-
3	15.5	50.9	54.5	44.5	52.2	48.2	57	55	22	24	-
3	18.5	51.2	54.5	45.3	52.3	48.3	57	55	22	24	-
3	21.5	51.5	54.5	45.8	52.8	48.8	57	55	22	24	-
3	24.5	51.6	54.5	46.3	52.2	48.2	57	54	21	24	-
3	27.5	51.7	54.5	47.2	51.8	47.8	57	54	21	24	-
3	30.5	51.8	54.4	47.5	51.9	47.9	57	54	21	24	-
3	33.5	51.8	54.3	47.6	52.1	48.1	57	54	21	24	-
3	36.5	51.9	54.2	47.7	52.3	48.2	57	54	21	24	-
3	42.5	51.9	53.9	47.9	52.6	48.6	57	54	21	24	-
3	48.5	51.9	53.8	48.0	52.9	48.9	57	54	21	24	-
4	15.5	52.9	54.4	44.6	52.8	48.7	58	54	21	25	-
4	18.5	53.2	54.4	45.4	52.9	48.9	58	54	21	25	-
4	21.5	53.4	54.3	45.9	53.3	49.2	58	54	21	25	-
4	24.5	53.5	54.3	46.5	52.6	48.5	58	54	21	25	-
4	27.5	53.6	54.3	47.5	52.7	48.7	58	54	21	25	-
4	30.5	53.6	54.2	47.8	52.9	48.9	58	54	21	25	-
4	33.5	53.6	54.1	47.9	53.1	49.0	58	54	21	25	-
4	36.5	53.6	54.0	48.1	53.3	49.2	58	54	21	25	-
4	42.5	53.6	53.8	48.2	53.6	49.5	58	54	21	25	-
4	48.5	53.6	53.7	48.3	54.0	49.9	58	54	21	25	-
5	15.5	52.3	48.8	42.7	46.1	42.4	54	52	20	21	-
5	18.5	52.5	48.9	43.3	46.4	42.6	55	52	20	22	-
5	21.5	52.7	48.9	43.8	48.5	44.7	55	53	20	22	-
5	24.5	52.8	49.0	45.0	0.0	-1.4	55	53	20	22	-
5	27.5	52.9	48.9	46.0	0.0	-1.4	55	53	20	22	-
5	30.5	53.1	48.1	45.9	0.0	-1.4	55	53	20	22	-
5	33.5	53.4	47.7	47.6	0.0	-1.4	55	53	20	22	-
5	36.5	53.8	47.5	47.8	0.0	-1.4	56	54	21	23	-
5	42.5	53.8	47.2	48.1	0.0	-1.4	56	54	21	23	-
5	48.5	54.0	47.0	48.1	0.0	-1.4	56	54	21	23	-
6	15.5	52.3	44.0	35.5	42.7	39.2	53	52	20	20	-
6	18.5	52.5	44.5	36.2	43.3	39.8	53	52	20	20	-
6	21.5	52.6	44.6	37.4	46.5	42.8	54	53	20	21	-
6	24.5	52.8	44.6	41.5	21.1	18.6	54	53	20	21	-
6	27.5	52.9	44.6	41.9	21.1	18.6	54	53	20	21	-
6	30.5	53.1	44.4	43.1	21.0	18.6	54	53	20	21	-
6	33.5	53.3	43.5	44.6	21.0	18.6	54	53	20	21	-
6	36.5	53.5	43.2	45.9	21.0	18.5	55	53	20	22	-
6	42.5	53.6	42.2	47.1	20.9	18.4	55	54	21	22	-
6	48.5	53.9	41.8	47.1	20.8	18.4	55	54	21	22	-
7	15.5	41.0	26.1	32.3	47.6	43.8	46	48	20	20	-
7	18.5	41.4	16.1	32.5	47.6	43.8	46	48	20	20	-
7	21.5	42.0	16.5	33.9	47.9	44.1	46	48	20	20	-
7	24.5	42.4	16.8	37.9	47.1	43.4	47	47	20	20	-
7	27.5	42.7	17.0	31.4	47.6	43.9	46	48	20	20	-
7	30.5	43.2	17.1	0.0	48.2	44.4	47	48	20	20	-

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde					Cumulatieve geluidbelasting	Maximale geluidbelasting excl. aftrek art. 110g Wgh	Eis Bouwbesluit	Comfort eis	Geluidluwe zijde vereist
		Boschdijk	Vredeoord	2e Lieven de Keylaan	Spoorlijn Breda - Eindhoven	L* _{RL}					
7	33.5	44.2	17.2	0.0	48.7	44.9	48	49	20	20	-
7	36.5	45.1	16.8	0.0	49.3	45.5	48	49	20	20	-
7	42.5	46.5	16.8	0.0	50.3	46.3	49	50	20	20	-
7	48.5	47.5	16.8	0.0	51.1	47.2	50	51	20	20	-
8	15.5	41.4	24.9	31.9	47.2	43.4	46	47	20	20	-
8	18.5	41.9	2.6	31.8	47.2	43.4	46	47	20	20	-
8	21.5	42.3	2.8	32.2	47.6	43.8	46	48	20	20	-
8	24.5	42.8	3.0	34.8	45.9	42.2	46	46	20	20	-
8	27.5	43.1	0.0	29.5	46.1	42.4	46	46	20	20	-
8	30.5	43.1	0.0	0.0	46.6	42.9	46	47	20	20	-
8	33.5	43.8	0.0	0.0	47.0	43.3	47	47	20	20	-
8	36.5	44.9	0.0	0.0	47.6	43.8	47	48	20	20	-
8	42.5	45.7	0.0	0.0	48.4	44.6	48	48	20	20	-
8	48.5	46.9	0.0	0.0	49.1	45.2	49	49	20	20	-
9	3.5	43.5	52.6	21.3	52.4	48.4	54	53	20	21	-
10	3.5	51.9	50.1	42.5	47.8	44.0	55	52	20	22	-
11	3.5	51.7	44.4	36.5	39.5	36.1	53	52	20	20	-
12	3.5	49.9	40.9	32.8	40.6	37.1	51	50	20	20	-
13	3.5	42.1	29.8	35.6	47.8	44.0	47	48	20	20	-
14	3.5	34.2	40.3	22.6	48.3	44.5	46	48	20	20	-
15	1.5	33.9	47.2	17.5	46.9	43.1	49	47	20	20	Nee
15	4.5	34.3	46.7	17.5	47.1	43.3	48	47	20	20	Nee
15	7.5	34.7	47.1	17.4	47.2	43.5	49	47	20	20	Nee
15	10.5	35.2	47.8	18.0	47.2	43.4	49	48	20	20	Nee
15	13.5	36.4	48.3	19.7	47.3	43.5	50	48	20	20	Nee
15	16.5	38.6	48.5	22.4	46.9	43.2	50	48	20	20	Nee
15	19.5	42.0	48.7	24.5	47.2	43.4	51	49	20	20	Nee
16	1.5	28.2	52.3	0.0	52.0	48.0	54	52	20	21	Nee
16	4.5	29.5	52.2	0.0	52.1	48.1	54	52	20	21	Nee
16	7.5	30.1	53.0	0.0	52.2	48.2	54	53	20	21	Nee
16	10.5	35.7	53.5	0.0	52.1	48.0	55	54	21	22	Ja
16	13.5	36.8	53.7	0.0	52.0	48.0	55	54	21	22	Ja
16	16.5	37.8	53.8	0.0	52.0	48.0	55	54	21	22	Ja
16	19.5	38.6	53.9	0.0	52.1	48.1	55	54	21	22	Ja
17	1.5	56.8	52.2	47.3	51.6	47.6	59	57	24	26	Ja
17	4.5	57.5	52.2	48.1	51.8	47.8	59	58	25	26	Ja
17	7.5	58.0	53.0	49.3	50.5	46.5	60	58	25	27	Ja
17	10.5	58.2	53.4	50.4	50.6	46.6	60	58	25	27	Ja
17	13.5	58.3	53.4	51.1	50.6	46.7	60	58	25	27	Ja
17	16.5	58.4	53.4	51.6	50.7	46.8	60	58	25	27	Ja
17	19.5	58.2	53.3	51.9	50.8	46.9	60	58	25	27	Ja
18	1.5	58.5	51.7	47.4	51.7	47.7	60	58	25	27	Ja
18	4.5	59.3	51.6	48.3	51.9	47.9	60	59	26	27	Ja
18	7.5	59.6	52.2	49.8	50.3	46.4	61	60	27	28	Ja
18	10.5	59.8	52.6	51.1	50.4	46.5	61	60	27	28	Ja
18	13.5	59.8	52.7	51.8	50.5	46.6	61	60	27	28	Ja
18	16.5	59.5	52.6	52.3	50.6	46.6	61	59	26	28	Ja
18	19.5	59.4	52.5	52.6	50.6	46.7	61	59	26	28	Ja
19	1.5	61.6	45.4	47.7	45.4	41.7	62	62	29	29	Ja
19	4.5	62.4	45.0	48.6	45.9	42.2	63	62	29	30	Ja
19	7.5	62.6	44.5	49.9	0.0	-1.4	63	63	30	30	Ja
19	10.5	62.7	44.3	51.1	0.0	-1.4	63	63	30	30	Ja
19	13.5	62.7	43.4	51.9	0.0	-1.4	63	63	30	30	Ja
19	16.5	62.3	42.4	52.4	0.0	-1.4	63	62	29	30	Ja
19	19.5	62.1	42.4	52.6	0.0	-1.4	63	62	29	30	Ja
20	1.5	61.3	44.2	47.3	44.5	40.9	62	61	28	29	Ja
20	4.5	62.2	43.6	48.0	44.9	41.3	62	62	29	29	Ja
20	7.5	62.4	42.7	49.2	0.0	-1.4	63	62	29	30	Ja
20	10.5	62.4	41.5	50.3	0.0	-1.4	63	62	29	30	Ja
20	13.5	62.4	41.8	51.2	0.0	-1.4	63	62	29	30	Ja
20	16.5	62.0	41.2	51.6	0.0	-1.4	62	62	29	29	Ja
20	19.5	61.8	41.2	51.9	0.0	-1.4	62	62	29	29	Ja
21	1.5	61.3	43.4	45.6	43.2	39.6	61	61	28	28	Ja
21	4.5	62.1	42.8	47.2	43.6	40.0	62	62	29	29	Ja
21	7.5	62.3	41.7	48.3	0.0	-1.4	63	62	29	30	Ja
21	10.5	62.4	41.0	49.4	0.0	-1.4	63	62	29	30	Ja

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde					Cumulatieve geluidbelasting	Maximale geluidbelasting excl. aftrek art. 110g Wgh	Eis Bouwbesluit	Comfort eis	Geluidluwe zijde vereist
		Boschdijk	Vredeoord	2e Lieve de Keylaan	Spoorlijn Breda - Eindhoven	L* _{RL}					
21	13.5	62.4	41.1	50.3	0.0	-1.4	63	62	29	30	Ja
21	16.5	62.0	40.5	50.9	0.0	-1.4	62	62	29	29	Ja
21	19.5	61.8	40.5	51.0	0.0	-1.4	62	62	29	29	Ja
22	1.5	56.9	25.0	35.9	34.3	31.2	57	57	24	24	Ja
22	4.5	57.9	24.6	36.4	34.5	31.4	58	58	25	25	Ja
22	7.5	58.3	24.5	32.4	32.5	29.4	58	58	25	25	Ja
22	10.5	58.4	25.1	25.3	30.6	27.7	58	58	25	25	Ja
22	13.5	58.4	26.3	0.0	30.9	27.9	58	58	25	25	Ja
22	16.5	58.2	27.5	0.0	32.5	29.5	58	58	25	25	Ja
22	19.5	57.8	29.0	0.0	37.7	34.4	58	58	25	25	Ja
23	1.5	53.9	26.7	34.8	40.7	37.2	54	54	21	21	Ja
23	4.5	55.2	26.5	35.0	46.8	43.0	55	55	22	22	Ja
23	7.5	55.8	26.5	37.1	47.4	43.6	56	56	23	23	Ja
23	10.5	55.9	26.8	39.5	41.0	37.6	56	56	23	23	Ja
23	13.5	55.9	27.3	40.3	40.1	36.7	56	56	23	23	Ja
23	16.5	55.8	27.3	41.1	40.0	36.6	56	56	23	23	Ja
23	19.5	55.8	28.3	41.8	40.0	36.6	56	56	23	23	Ja
24	1.5	52.8	30.6	32.2	37.2	33.9	53	53	20	20	Nee
24	4.5	53.9	30.1	38.1	39.8	36.4	54	54	21	21	Ja
24	7.5	54.7	29.6	40.5	39.9	36.5	55	55	22	22	Ja
24	10.5	54.8	30.0	41.0	38.2	34.9	55	55	22	22	Ja
24	13.5	54.8	30.1	41.7	38.1	34.8	55	55	22	22	Ja
24	16.5	54.8	30.4	42.2	38.1	34.7	55	55	22	22	Ja
24	19.5	54.9	30.9	42.8	38.4	35.0	55	55	22	22	Ja
25	1.5	51.9	37.8	30.6	36.8	33.6	52	52	20	20	Nee
25	4.5	52.8	37.1	36.1	39.1	35.7	53	53	20	20	Nee
25	7.5	53.8	37.8	36.3	38.9	35.5	54	54	21	21	Ja
25	10.5	53.9	38.6	36.3	39.0	35.6	54	54	21	21	Ja
25	13.5	53.9	39.1	37.1	39.0	35.7	54	54	21	21	Ja
25	16.5	54.0	39.2	38.3	39.3	36.0	54	54	21	21	Ja
25	19.5	54.1	39.5	39.7	40.7	37.2	54	54	21	21	Ja
26	1.5	48.7	32.6	32.5	40.0	36.6	49	49	20	20	Nee
26	4.5	48.2	32.2	35.5	43.7	40.1	49	48	20	20	Nee
26	7.5	49.0	31.9	35.6	46.7	43.0	50	49	20	20	Nee
26	10.5	48.6	31.8	36.0	42.1	38.6	49	49	20	20	Nee
26	13.5	49.1	31.3	36.5	42.1	38.6	50	49	20	20	Nee
26	16.5	49.3	31.4	36.9	42.2	38.6	50	49	20	20	Nee
26	19.5	49.5	31.5	37.4	42.1	38.6	50	50	20	20	Nee
27	1.5	44.4	48.8	26.2	46.6	42.9	51	49	20	20	Nee
27	4.5	43.8	48.2	27.5	47.2	43.4	51	48	20	20	Nee
27	7.5	43.0	49.0	28.7	48.0	44.2	51	49	20	20	Nee
27	10.5	42.2	49.8	32.2	47.4	43.6	51	50	20	20	Nee
27	13.5	43.3	50.2	34.5	47.5	43.7	52	50	20	20	Nee
27	16.5	44.1	50.2	36.0	47.5	43.7	52	50	20	20	Nee
27	19.5	44.3	50.2	37.0	47.6	43.8	52	50	20	20	Nee
28	1.5	43.0	49.9	14.4	49.5	45.6	52	50	20	20	Nee
28	4.5	42.3	49.5	15.2	49.9	46.0	52	50	20	20	Nee
28	7.5	41.0	50.3	15.9	50.1	46.2	52	50	20	20	Nee
28	10.5	39.7	51.2	16.9	50.1	46.2	53	51	20	20	Nee
28	13.5	41.1	51.3	17.9	50.2	46.3	53	51	20	20	Nee
28	16.5	41.9	51.4	19.6	50.2	46.3	53	51	20	20	Nee
28	19.5	42.1	51.4	21.9	50.3	46.4	53	51	20	20	Nee
29	1.5	50.9	52.1	25.0	51.9	47.9	55	52	20	22	Nee
29	4.5	50.7	51.7	24.8	52.0	48.0	55	52	20	22	Nee
29	7.5	50.8	52.5	25.2	52.1	48.1	56	52	20	23	Nee
29	10.5	51.2	53.2	26.4	52.2	48.2	56	53	20	23	Nee
29	13.5	51.6	53.4	28.5	52.3	48.3	56	53	20	23	Nee
29	16.5	51.9	53.5	31.5	52.4	48.3	57	53	20	24	Nee
29	19.5	52.2	53.5	34.8	52.5	48.5	57	54	21	24	Ja
30	1.5	36.8	51.0	25.1	52.2	48.2	53	52	20	20	Nee
30	4.5	36.9	50.5	24.7	52.3	48.3	53	52	20	20	Nee
30	7.5	37.2	51.2	25.1	52.3	48.3	53	52	20	20	Nee
30	10.5	37.6	51.9	26.1	52.4	48.4	54	52	20	21	Nee
30	13.5	38.2	52.2	28.2	52.5	48.5	54	52	20	21	Nee
30	16.5	39.5	52.3	31.3	52.6	48.5	54	53	20	21	Nee
30	19.5	41.8	52.4	35.2	52.7	48.6	54	53	20	21	Nee

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Berekende waarde					Cumulatieve geluidbelasting	Maximale geluidbelasting excl. aftrek art. 110g Wgh	Eis Bouw-besluit	Comfort eis	Geluidluwe zijde vereist
		Boschdijk	Vredeoord	2e Lieven de Keylaan	Spoorlijn Breda - Eindhoven	L* _{RL}					
31	1.5	32.4	50.1	25.4	52.3	48.3	52	52	20	20	Nee
31	4.5	33.0	49.5	24.9	52.4	48.4	52	52	20	20	Nee
31	7.5	33.6	50.0	25.2	52.5	48.4	52	52	20	20	Nee
31	10.5	34.3	50.8	26.2	52.5	48.5	53	53	20	20	Nee
31	13.5	35.4	51.2	27.8	52.6	48.6	53	53	20	20	Nee
31	16.5	37.5	51.4	31.0	52.7	48.7	53	53	20	20	Nee
31	19.5	40.6	51.5	35.6	52.8	48.8	54	53	20	21	Nee
32	1.5	44.5	48.9	2.9	51.3	47.3	52	51	20	20	Nee
32	4.5	44.4	48.1	2.8	51.4	47.4	52	51	20	20	Nee
32	7.5	44.2	48.6	2.7	51.5	47.5	52	51	20	20	Nee
32	10.5	44.0	49.2	2.6	51.5	47.5	52	52	20	20	Nee
32	13.5	44.0	49.8	0.0	51.6	47.6	52	52	20	20	Nee
32	16.5	44.2	50.1	0.0	51.7	47.7	53	52	20	20	Nee
32	19.5	44.6	50.2	0.0	51.9	47.9	53	52	20	20	Nee
33	1.5	53.6	36.6	33.7	40.3	36.9	54	54	21	21	Ja
33	4.5	54.8	36.2	41.1	41.0	37.6	55	55	22	22	Ja
33	7.5	55.4	32.4	41.5	34.5	31.4	56	55	22	23	Ja
33	10.5	55.5	26.2	41.6	34.6	31.5	56	56	23	23	Ja
33	13.5	55.5	27.7	42.2	34.8	31.7	56	56	23	23	Ja
33	16.5	55.5	29.8	42.7	35.7	32.5	56	56	23	23	Ja
33	19.5	55.3	32.3	43.5	39.4	36.0	56	55	22	23	Ja
34	1.5	55.1	37.8	35.7	41.1	37.6	55	55	22	22	Ja
34	4.5	56.3	37.5	42.7	42.0	38.5	57	56	23	24	Ja
34	7.5	56.8	34.9	44.3	36.5	33.2	57	57	24	24	Ja
34	10.5	56.9	25.7	44.8	36.5	33.3	57	57	24	24	Ja
34	13.5	56.9	27.2	45.4	36.7	33.5	57	57	24	24	Ja
34	16.5	56.9	29.4	46.0	37.5	34.2	57	57	24	24	Ja
34	19.5	56.5	31.8	46.5	40.5	37.0	57	56	23	24	Ja
35	1.5	59.6	38.6	43.7	39.9	36.5	60	60	27	27	Ja
35	4.5	60.7	38.2	45.9	40.3	36.9	61	61	28	28	Ja
35	7.5	61.0	35.5	46.7	0.0	-1.4	61	61	28	28	Ja
35	10.5	61.1	32.9	47.5	0.0	-1.4	61	61	28	28	Ja
35	13.5	61.1	30.6	48.3	0.0	-1.4	61	61	28	28	Ja
35	16.5	60.9	31.3	48.9	0.0	-1.4	61	61	28	28	Ja
35	19.5	60.6	20.3	49.4	0.0	-1.4	61	61	28	28	Ja
36	1.5	55.8	34.5	37.1	43.4	39.9	56	56	23	23	Ja
36	4.5	57.0	34.1	38.2	49.7	45.8	57	57	24	24	Ja
36	7.5	57.4	34.2	34.1	50.3	46.4	58	57	24	25	Ja
36	10.5	57.3	36.8	34.2	44.0	40.4	57	57	24	24	Ja
36	13.5	57.4	37.7	34.5	43.6	40.0	58	57	24	25	Ja
36	16.5	57.4	38.2	34.9	43.5	40.0	58	57	24	25	Ja
36	19.5	56.9	38.7	35.2	43.5	40.0	57	57	24	24	Ja
37	1.5	55.0	36.8	37.3	43.2	39.6	55	55	22	22	Ja
37	4.5	56.0	36.3	37.7	49.3	45.5	56	56	23	23	Ja
37	7.5	56.5	36.2	34.4	50.4	46.5	57	57	24	24	Ja
37	10.5	56.5	37.8	34.6	44.4	40.8	57	57	24	24	Ja
37	13.5	56.6	38.5	35.1	44.3	40.7	57	57	24	24	Ja
37	16.5	56.6	39.0	36.2	44.3	40.7	57	57	24	24	Ja
37	19.5	56.6	39.5	36.7	43.8	40.2	57	57	24	24	Ja
38	1.5	43.0	36.6	25.3	41.8	38.3	45	43	20	20	Nee
38	4.5	42.5	36.0	26.1	48.0	44.2	47	48	20	20	Nee
38	7.5	43.8	36.1	26.4	49.6	45.7	48	50	20	20	Nee
38	10.5	39.0	37.0	27.4	43.4	39.8	44	43	20	20	Nee
38	13.5	37.0	37.2	29.3	43.0	39.4	43	43	20	20	Nee
38	16.5	35.0	37.8	32.7	42.8	39.3	43	43	20	20	Nee
38	19.5	36.1	38.5	34.9	43.1	39.5	44	43	20	20	Nee
39	1.5	53.4	40.6	34.4	35.2	32.0	54	53	20	21	Nee
39	4.5	53.8	40.1	41.1	36.7	33.5	54	54	21	21	Ja
39	7.5	54.8	41.3	41.7	35.7	32.5	55	55	22	22	Ja
39	10.5	54.8	42.6	41.6	35.9	32.7	55	55	22	22	Ja
39	13.5	54.9	43.5	42.0	36.0	32.8	55	55	22	22	Ja
39	16.5	55.0	44.2	42.4	36.0	32.8	56	55	22	23	Ja
39	19.5	55.1	44.4	42.8	36.0	32.8	56	55	22	23	Ja
40	1.5	53.9	39.4	38.0	38.0	34.7	54	54	21	21	Ja
40	4.5	54.6	39.1	42.6	39.6	36.2	55	55	22	22	Ja
40	7.5	55.5	40.4	43.6	37.6	34.3	56	56	23	23	Ja

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde					Cumulatieve geluidbelasting	Maximale geluidbelasting excl. aftrek art. 110g Wgh	Eis Bouwbesluit	Comfort eis	Geluidluwe zijde vereist
		Boschdijk	Vredeoord	2e Lieven de Keylaan	Spoorlijn Breda - Eindhoven	L* _{RL}					
40	10.5	55.6	41.4	43.1	37.7	34.4	56	56	23	23	Ja
40	13.5	55.8	42.3	43.5	37.7	34.4	56	56	23	23	Ja
40	16.5	55.8	42.9	43.9	37.7	34.4	56	56	23	23	Ja
40	19.5	55.9	43.3	44.3	37.7	34.4	56	56	23	23	Ja
41	1.5	56.0	36.1	37.8	34.1	31.0	56	56	23	23	Ja
41	4.5	57.3	35.8	43.7	34.4	31.3	58	57	24	25	Ja
41	7.5	57.8	35.4	44.7	20.4	18.0	58	58	25	25	Ja
41	10.5	57.9	34.9	45.0	21.9	19.4	58	58	25	25	Ja
41	13.5	58.0	33.2	45.6	24.3	21.7	58	58	25	25	Ja
41	16.5	58.0	32.0	46.1	27.9	25.1	58	58	25	25	Ja
41	19.5	57.9	21.0	46.7	34.5	31.4	58	58	25	25	Ja
42	1.5	42.6	26.1	32.8	45.3	41.6	45	45	20	20	Nee
42	4.5	42.4	26.5	32.6	49.3	45.4	47	49	20	20	Nee
42	7.5	43.0	27.3	32.4	49.5	45.6	48	50	20	20	Nee
42	10.5	43.5	29.4	32.7	45.8	42.1	46	46	20	20	Nee
42	13.5	43.7	29.5	34.0	45.6	42.0	46	46	20	20	Nee
42	16.5	44.2	30.2	35.4	45.7	42.0	47	46	20	20	Nee
42	19.5	45.1	31.3	36.7	46.4	42.7	48	46	20	20	Nee
43	1.5	43.0	27.9	28.8	46.1	42.4	46	46	20	20	Nee
43	4.5	42.7	28.8	31.4	50.5	46.5	48	50	20	20	Nee
43	7.5	43.8	31.4	35.1	50.9	47.0	49	51	20	20	Nee
43	10.5	44.6	34.3	36.3	46.7	42.9	47	47	20	20	Nee
43	13.5	44.4	35.4	37.2	46.5	42.8	47	47	20	20	Nee
43	16.5	44.2	35.6	37.9	46.5	42.8	47	47	20	20	Nee
43	19.5	44.7	36.3	39.0	46.7	43.0	48	47	20	20	Nee
44	1.5	45.5	42.0	24.5	43.5	39.9	48	45	20	20	Nee
44	4.5	45.7	41.6	24.5	49.1	45.2	49	49	20	20	Nee
44	7.5	48.4	42.6	21.3	52.3	48.2	52	52	20	20	Nee
44	10.5	47.3	44.4	17.7	47.6	43.8	50	48	20	20	Nee
44	13.5	47.1	45.3	16.9	47.6	43.8	50	48	20	20	Nee
44	16.5	47.3	46.0	12.2	47.5	43.8	51	48	20	20	Nee
44	19.5	47.5	46.3	0.0	47.3	43.5	51	47	20	20	Nee
45	1.5	44.6	40.6	27.8	42.4	38.9	47	45	20	20	Nee
45	4.5	44.8	40.1	28.3	44.4	40.8	47	45	20	20	Nee
45	7.5	46.2	40.2	28.6	45.8	42.1	48	46	20	20	Nee
45	10.5	45.5	42.0	32.2	46.7	43.0	49	47	20	20	Nee
45	13.5	45.8	43.0	26.2	48.5	44.7	49	49	20	20	Nee
45	16.5	46.1	44.1	28.8	48.5	44.7	50	48	20	20	Nee
45	19.5	46.5	44.9	32.6	48.5	44.7	50	49	20	20	Nee
46	1.5	46.8	31.5	36.1	42.7	39.1	48	47	20	20	Nee
46	4.5	46.9	32.1	40.9	45.1	41.4	49	47	20	20	Nee
46	7.5	48.0	34.1	40.6	46.2	42.5	50	48	20	20	Nee
46	10.5	48.5	34.1	40.5	47.2	43.4	50	48	20	20	Nee
46	13.5	48.8	35.5	40.7	48.6	44.8	51	49	20	20	Nee
46	16.5	49.1	37.0	41.2	48.5	44.7	51	49	20	20	Nee
46	19.5	49.5	38.5	41.8	48.5	44.7	51	49	20	20	Nee
47	1.5	47.9	33.8	37.0	43.0	39.5	49	48	20	20	Nee
47	4.5	47.6	33.9	37.0	45.2	41.5	49	48	20	20	Nee
47	7.5	47.9	35.0	37.9	46.2	42.5	50	48	20	20	Nee
47	10.5	48.6	36.0	39.2	47.5	43.7	50	49	20	20	Nee
47	13.5	49.2	35.5	40.2	48.5	44.7	51	49	20	20	Nee
47	16.5	49.7	37.1	41.0	48.5	44.6	51	50	20	20	Nee
47	19.5	50.0	38.1	41.9	48.6	44.8	52	50	20	20	Nee
48	1.5	45.8	28.2	32.6	44.0	40.4	47	46	20	20	Nee
48	4.5	45.6	29.0	37.7	45.6	41.9	48	46	20	20	Nee
48	7.5	46.6	31.8	39.7	45.9	42.2	49	47	20	20	Nee
48	10.5	47.2	32.6	40.2	46.6	42.8	49	47	20	20	Nee
48	13.5	47.4	34.1	41.1	48.0	44.2	50	48	20	20	Nee
48	16.5	47.4	35.5	41.8	48.0	44.2	50	48	20	20	Nee
48	19.5	47.5	37.2	42.4	48.6	44.7	50	49	20	20	Nee
49	1.5	57.3	38.4	42.3	37.2	34.0	58	57	24	25	Ja
49	4.5	58.4	38.2	46.0	38.3	35.0	59	58	25	26	Ja
49	7.5	58.8	37.7	46.7	36.8	33.6	59	59	26	26	Ja
49	10.5	58.9	37.5	46.8	36.8	33.6	59	59	26	26	Ja
49	13.5	59.0	37.3	47.3	36.9	33.7	59	59	26	26	Ja
49	16.5	58.9	37.3	47.7	37.3	34.0	59	59	26	26	Ja

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Berekende waarde					Cumulatieve geluidbelasting	Maximale geluidbelasting excl. aftrek art. 110g Wgh	Eis Bouw-besluit	Comfort eis	Geluidluwe zijde vereist
		Boschdijk	Vredeoord	2e Lieven de Keylaan	Spoorlijn Breda - Eindhoven	L* _{RL}					
49	19.5	58.6	38.1	48.2	39.7	36.3	59	59	26	26	Ja
50	1.5	60.6	37.1	40.6	37.5	34.2	61	61	28	28	Ja
50	4.5	61.6	36.9	44.5	38.3	35.0	62	62	29	29	Ja
50	7.5	61.8	36.5	45.0	0.0	-1.4	62	62	29	29	Ja
50	10.5	61.8	35.6	45.3	0.0	-1.4	62	62	29	29	Ja
50	13.5	61.8	33.7	45.8	0.0	-1.4	62	62	29	29	Ja
50	16.5	61.6	34.1	46.3	0.0	-1.4	62	62	29	29	Ja
50	19.5	61.3	34.6	46.6	0.0	-1.4	61	61	28	28	Ja
51	1.5	60.5	35.7	40.5	37.5	34.2	61	60	27	28	Ja
51	4.5	61.5	35.2	44.4	38.4	35.1	62	61	28	29	Ja
51	7.5	61.7	34.9	44.8	0.0	-1.4	62	62	29	29	Ja
51	10.5	61.7	33.7	45.0	0.0	-1.4	62	62	29	29	Ja
51	13.5	61.7	33.0	45.6	0.0	-1.4	62	62	29	29	Ja
51	16.5	61.5	31.8	46.0	0.0	-1.4	62	61	28	29	Ja
51	19.5	61.2	32.2	46.4	0.0	-1.4	61	61	28	28	Ja
52	1.5	56.5	29.5	31.9	42.7	39.2	57	57	24	24	Ja
52	4.5	57.5	25.5	34.6	45.4	41.8	58	57	24	25	Ja
52	7.5	57.8	25.7	26.2	44.4	40.7	58	58	25	25	Ja
52	10.5	58.0	25.0	2.3	37.6	34.3	58	58	25	25	Ja
52	13.5	58.0	24.3	2.1	37.9	34.6	58	58	25	25	Ja
52	16.5	58.0	24.9	0.0	39.7	36.3	58	58	25	25	Ja
52	19.5	57.4	25.7	0.0	42.8	39.3	57	57	24	24	Ja
53	1.5	54.0	22.8	30.2	39.6	36.2	54	54	21	21	Ja
53	4.5	55.1	22.7	37.1	43.0	39.4	55	55	22	22	Ja
53	7.5	55.8	22.7	37.3	42.7	39.2	56	56	23	23	Ja
53	10.5	56.0	20.0	37.0	39.4	36.1	56	56	23	23	Ja
53	13.5	55.9	19.5	37.2	39.6	36.2	56	56	23	23	Ja
53	16.5	55.9	21.3	37.7	40.4	37.0	56	56	23	23	Ja
53	19.5	55.9	23.2	38.3	43.5	39.9	56	56	23	23	Ja
54	1.5	52.3	20.6	30.2	36.9	33.7	52	52	20	20	Nee
54	4.5	53.3	20.4	36.5	38.2	34.9	53	53	20	20	Nee
54	7.5	54.3	20.3	36.3	37.0	33.8	54	54	21	21	Ja
54	10.5	54.4	16.4	36.1	36.0	32.8	55	54	21	22	Ja
54	13.5	54.4	12.9	36.0	36.1	32.9	54	54	21	21	Ja
54	16.5	54.4	12.4	36.5	36.9	33.7	54	54	21	21	Ja
54	19.5	54.4	13.3	37.4	41.6	38.1	55	54	21	22	Ja
55	1.5	51.9	20.2	25.6	35.0	31.8	52	52	20	20	Nee
55	4.5	52.7	20.0	27.6	40.2	36.8	53	53	20	20	Nee
55	7.5	53.8	18.6	29.6	40.4	36.9	54	54	21	21	Ja
55	10.5	53.9	18.4	29.9	40.4	37.0	54	54	21	21	Ja
55	13.5	53.9	19.6	30.2	40.4	37.0	54	54	21	21	Ja
55	16.5	53.9	21.8	31.6	40.5	37.1	54	54	21	21	Ja
55	19.5	54.0	24.1	36.0	40.8	37.4	54	54	21	21	Ja
56	1.5	44.8	26.1	37.6	47.1	43.3	48	47	20	20	Nee
56	4.5	45.1	26.4	38.2	50.1	46.2	49	50	20	20	Nee
56	7.5	46.8	26.8	38.1	50.5	46.5	50	50	20	20	Nee
56	10.5	47.2	18.8	37.8	48.7	44.8	49	49	20	20	Nee
56	13.5	46.5	10.5	37.6	48.6	44.8	49	49	20	20	Nee
56	16.5	46.6	0.0	37.7	48.5	44.7	49	49	20	20	Nee
56	19.5	46.9	0.0	38.4	48.1	44.3	49	48	20	20	Nee
57	1.5	42.2	39.5	26.9	48.4	44.6	47	48	20	20	Nee
57	4.5	42.6	39.3	30.4	52.1	48.1	50	52	20	20	Nee
57	7.5	41.8	39.3	31.2	52.4	48.4	50	52	20	20	Nee
57	10.5	41.8	39.8	28.2	50.8	46.8	49	51	20	20	Nee
57	13.5	37.9	40.8	30.8	51.4	47.4	49	51	20	20	Nee
57	16.5	36.1	41.7	32.8	51.4	47.4	49	51	20	20	Nee
57	19.5	35.8	42.5	33.4	51.2	47.2	49	51	20	20	Nee
58	1.5	41.8	39.7	27.2	47.6	43.8	47	48	20	20	Nee
58	4.5	42.3	39.4	28.2	51.6	47.6	49	52	20	20	Nee
58	7.5	40.7	39.9	29.1	52.5	48.5	50	53	20	20	Nee
58	10.5	41.6	41.2	32.9	50.4	46.4	49	50	20	20	Nee
58	13.5	38.8	41.8	29.4	51.2	47.2	49	51	20	20	Nee
58	16.5	36.8	42.8	24.2	51.1	47.1	49	51	20	20	Nee
58	19.5	36.7	43.5	25.5	51.0	47.0	49	51	20	20	Nee
59	1.5	53.2	23.8	25.8	33.1	30.0	53	53	20	20	Nee
59	4.5	54.5	23.5	25.7	35.8	32.6	55	54	21	22	Ja

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde					Cumulatieve geluidbelasting	Maximale geluidbelasting excl. aftrek art. 110g Wgh	Eis Bouwbesluit	Comfort eis	Geluidluwe zijde vereist
		Boschdijk	Vredeoord	2e Lieven de Keylaan	Spoorlijn Breda - Eindhoven	L* _{RL}					
59	7.5	55.1	22.6	25.4	35.4	32.2	55	55	22	22	Ja
59	10.5	55.2	22.9	25.0	35.2	32.0	55	55	22	22	Ja
59	13.5	55.2	24.3	26.6	35.7	32.5	55	55	22	22	Ja
59	16.5	55.2	26.9	29.5	37.1	33.9	55	55	22	22	Ja
59	19.5	55.2	30.3	34.5	42.1	38.6	55	55	22	22	Ja
60	1.5	54.8	23.1	32.2	33.7	30.6	55	55	22	22	Ja
60	4.5	56.0	22.9	39.2	37.9	34.6	56	56	23	23	Ja
60	7.5	56.5	21.7	39.3	37.6	34.3	57	56	23	24	Ja
60	10.5	56.6	22.2	39.1	37.5	34.2	57	57	24	24	Ja
60	13.5	56.6	23.8	39.1	37.9	34.6	57	57	24	24	Ja
60	16.5	56.6	26.4	39.5	39.1	35.7	57	57	24	24	Ja
60	19.5	56.6	29.4	40.3	43.1	39.6	57	57	24	24	Ja
61	1.5	59.2	33.5	40.8	39.7	36.3	59	59	26	26	Ja
61	4.5	60.3	33.7	43.5	40.6	37.2	60	60	27	27	Ja
61	7.5	60.7	33.7	43.8	0.0	-1.4	61	61	28	28	Ja
61	10.5	60.8	29.9	43.6	0.0	-1.4	61	61	28	28	Ja
61	13.5	60.9	28.4	43.9	0.0	-1.4	61	61	28	28	Ja
61	16.5	60.9	29.1	44.4	0.0	-1.4	61	61	28	28	Ja
61	19.5	60.4	27.2	44.7	0.0	-1.4	60	60	27	27	Ja
62	1.5	54.6	24.4	33.4	45.8	42.1	55	55	22	22	Ja
62	4.5	55.9	24.5	32.7	49.2	45.3	56	56	23	23	Ja
62	7.5	56.4	25.0	32.5	48.6	44.8	57	56	23	24	Ja
62	10.5	56.6	18.3	33.4	46.9	43.1	57	57	24	24	Ja
62	13.5	56.6	16.6	33.8	46.8	43.0	57	57	24	24	Ja
62	16.5	56.6	17.3	34.4	46.7	43.0	57	57	24	24	Ja
62	19.5	56.2	18.6	36.0	46.4	42.7	56	56	23	23	Ja
63	1.5	53.4	25.1	34.8	45.5	41.9	54	53	20	21	Nee
63	4.5	54.7	25.3	36.2	49.2	45.4	55	55	22	22	Ja
63	7.5	55.4	25.5	37.0	48.9	45.0	56	55	22	23	Ja
63	10.5	55.8	17.6	37.2	47.1	43.3	56	56	23	23	Ja
63	13.5	55.8	13.1	37.3	46.9	43.1	56	56	23	23	Ja
63	16.5	55.9	13.5	37.8	46.7	43.0	56	56	23	23	Ja
63	19.5	55.9	16.0	38.8	46.3	42.6	56	56	23	23	Ja
64	1.5	39.8	28.1	24.2	46.9	43.2	45	47	20	20	Nee
64	4.5	40.5	28.6	24.0	50.7	46.8	48	51	20	20	Nee
64	7.5	42.6	31.1	24.1	50.6	46.6	48	51	20	20	Nee
64	10.5	42.7	30.6	23.7	49.1	45.2	47	49	20	20	Nee
64	13.5	37.3	32.1	24.9	49.1	45.2	46	49	20	20	Nee
64	16.5	32.2	33.0	27.4	49.1	45.2	46	49	20	20	Nee
64	19.5	32.4	34.1	31.1	49.0	45.2	46	49	20	20	Nee
65	1.5	34.3	35.1	24.0	46.3	42.6	44	46	20	20	Nee
66	4.5	37.0	38.4	26.2	50.4	46.4	48	50	20	20	Nee
66	7.5	41.7	38.6	32.5	52.8	48.7	50	53	20	20	Nee
66	10.5	41.9	39.7	33.5	48.4	44.6	47	48	20	20	Nee
67	1.5	33.7	39.5	23.7	48.5	44.7	46	48	20	20	Nee
67	4.5	36.1	38.5	25.9	50.6	46.6	48	51	20	20	Nee
67	7.5	40.5	38.7	31.5	53.1	49.0	50	53	20	20	Nee
67	10.5	41.0	39.8	31.4	48.6	44.8	47	49	20	20	Nee
68	1.5	39.5	47.1	34.9	45.7	42.1	49	47	20	20	Nee
68	4.5	39.9	47.5	35.5	48.5	44.7	50	49	20	20	Nee
68	7.5	40.6	48.5	36.7	53.4	49.3	52	53	20	20	Nee
68	10.5	35.6	49.5	31.4	53.5	49.4	53	54	21	20	Nee
69	1.5	35.6	49.2	35.5	50.4	46.5	51	50	20	20	Nee
69	4.5	36.3	50.1	37.0	51.5	47.6	52	52	20	20	Nee
69	7.5	37.1	51.2	37.1	54.2	50.1	54	54	21	21	Nee
69	10.5	33.7	51.5	0.0	53.7	49.6	54	54	21	21	Nee
70	1.5	47.5	52.5	40.0	52.0	48.0	55	53	20	22	Nee
70	4.5	47.8	53.2	40.9	52.6	48.6	55	53	20	22	Nee
70	7.5	47.5	54.1	41.1	52.7	48.7	56	54	21	23	Ja
70	10.5	47.6	54.4	41.4	52.9	48.8	56	54	21	23	Ja
71	1.5	48.7	52.4	39.2	51.6	47.7	55	52	20	22	Nee
71	4.5	48.6	52.7	39.3	52.3	48.3	55	53	20	22	Nee
71	7.5	48.4	53.6	39.5	52.4	48.4	56	54	21	23	Ja
71	10.5	48.6	54.0	40.4	52.6	48.6	56	54	21	23	Ja
72	13.5	40.2	38.9	0.0	48.5	44.7	47	49	20	20	Nee
73	13.5	31.0	47.3	0.0	53.5	49.5	52	54	21	20	Nee

Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte	Berekende waarde					Cumulatieve geluidbelasting	Maximale geluidbelasting excl. aftrek art. 110g Wgh	Eis Bouw- besluit	Comfort eis	Geluidluwe zijde vereist
		Boschdijk	Vredeoord	2e Lieven de Keylaan	Spoorlijn Breda - Eindhoven	L* _{RL}					
74	13.5	30.6	49.6	0.0	53.7	49.6	53	54	21	20	Nee
75	13.5	47.0	51.3	40.9	53.0	48.9	54	53	20	21	Nee
76	13.5	46.4	43.9	38.7	49.3	45.5	50	49	20	20	Nee
77	13.5	45.6	38.3	31.8	47.7	43.9	48	48	20	20	Nee

BIJLAGE III

Hoogste geluidbelasting per waarneempunt

K+ Adviesgroep b.v.

project M220101 Herontwikkeling VB-terrein Eindhoven
opdrachtgever VB Gebouw Grond BV



K+ Adviesgroep b.v.

project M220101 Herontwikkeling VB-terrein Eindhoven
opdrachtgever VB Gebouw Grond BV




K+ Adviesgroep b.v.

project M220101 Herontwikkeling VB-terrein Eindhoven
opdrachtgever VB Gebouw Grond BV



K+ Adviesgroep b.v.

project M220101 Herontwikkeling VB-terrein Eindhoven
opdrachtgever VB Gebouw Grond BV



BIJLAGE IV

Positie geluidluwe gevels

K+ Adviesgroep b.v.

project M220101 Herontwikkeling VB-terrein Eindhoven
opdrachtgever VB Gebouw Grond BV

