


Responsnota

# **Bestemmingsplan Dijkweg 22, Naaldwijk**

vooroverlegreacties

**Gemeente Westland**

Datum: 15 mei 2014  
Projectnummer: 130540





## **INHOUD**

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Vooroverlegreacties</b>	<b>4</b>
2.1	Vooroverlegreactie 1: Nederlandse Aardolie Maatschappij BV	4
2.2	Vooroverlegreactie 2: Hoogheemraadschap van Delfland	4
2.3	Vooroverlegreactie 3: Veiligheidsregio Haaglanden	4
<b>3</b>	<b>Conclusie</b>	<b>5</b>
3.1	Aanpassingen als gevolg van vooroverlegreacties	5
3.2	Ambtshalve aanpassingen	5



# 1 Inleiding

Het voorontwerp-bestemmingsplan “Dijkweg 22, Naaldwijk” is in april/mei 2014 door de gemeente Westland aan diverse instanties ter beoordeling voorgelegd in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Genoemd bestemmingsplan is bedoeld om de realisatie van 21 zorgappartementen mogelijk te maken.

In deze responsnota zijn de vooroverlegreacties , die ten aanzien van het voorontwerp-bestemmingsplan zijn ingekomen, samengevat en van een gemeentelijke reactie voorzien. Tevens is aangegeven of de zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot aanpassing van het bestemmingsplan.

## 2 Vooroverlegreacties

### 2.1 Vooroverlegreactie 1: Nederlandse Aardolie Maatschappij BV

#### ***Samenvatting reactie***

De Nederlandse Aardolie Maatschappij BV geeft in haar reactie aan dat het voorontwerpbestemmingsplan haar geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen.

#### ***Antwoord gemeente***

Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.

### 2.2 Vooroverlegreactie 2: Hoogheemraadschap van Delfland

#### ***Samenvatting reactie***

Het Hoogheemraadschap van Delfland geeft in haar reactie aan dat het voorontwerpbestemmingsplan haar geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen.

#### ***Antwoord gemeente***

Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.

### 2.3 Vooroverlegreactie 3: Veiligheidsregio Haaglanden

#### ***Samenvatting reactie***

- a Geadviseerd wordt om in het woon- zorgcomplex een voorziening te plaatsen, zodat de ventilatie met een eenvoudige handeling centraal kan worden uitgeschakeld. Hiermee kunnen de gevolgen bij het vrijkomen van giftige stoffen worden beperkt. Dit mag ook een handmatige handeling zijn. Het is daarbij van belang dat ramen en ventilatieopeningen kunnen worden gesloten.
- b Geadviseerd wordt dat het personeel/ BHV-organisatie en/of de begeleiding van de bewoners van het woon- zorgcomplex is voorbereid op calamiteiten met gevaarlijke stoffen buiten het complex. Dit kan geborgd worden in een plan ten behoeve van noodsituaties. Hierbij is het ook belangrijk dat dit structureel wordt geoefend.
- c Geadviseerd wordt om de bewoners, het personeel en de vaste bezoekers van het woon- zorgcomplex te informeren over de verschillend risicobronnen, de risico's en gevaren, de wijze van alarmeren en de wenselijke manier van reageren tijdens incidenten (risicocommunicatie). Dergelijke informatie dient op gezette tijden herhaald te worden, zodat het onderwerp onder de aandacht blijft.

#### ***Antwoord gemeente***

Het advies van de Veiligheidsregio wordt ter harte genomen bij de uitwerking van het bouwplan. Voor het bestemmingsplan heeft het advies echter geen gevolgen. Wel wordt in de toelichting van het bestemmingsplan gewezen op bovenstaand advies.

### **3 Conclusie**

#### **3.1 Aanpassingen als gevolg van vooroverlegreacties**

De toelichting van het bestemmingsplan wordt aangevuld naar aanleiding van de reactie van de Veiligheidsregio Haaglanden.

#### **3.2 Ambtshalve aanpassingen**

Het voorontwerp-bestemmingsplan is niet ambtshalve aangepast.